



CITTÀ DI RAGUSA

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 9	OGGETTO: <i>Affidamento incarichi per l'esecuzione del collaudo statico e tecnico-funzionale degli impianti elettrici del Palasport "Pino Minardi" ai fini del rinnovo dell'agibilità per manifestazioni sportive.</i>
Data 18 GEN. 2008	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 2008. Competenze

Capitolo 2508-4 spese per imp 2085/08 - liq. 1166/08

Funz. _____ Serv. _____ Interv. _____

Addi _____



IL RAGIONIERE CAPO

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o responsabile del Servizio

Ragusa, li _____

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li 19/01/08

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li _____

Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li 19.1.08



Il sottoscritto, Ing. Michele Scarpulla, Dirigente del Settore IX, propone l'adozione del presente provvedimento come di seguito illustrato:

Premesso che con Licenza della Questura di Ragusa del 2001 veniva concessa l'agibilità definitiva per le attività di Pubblico Spettacolo presso il Palasport comunale "Pino Minardi" di c.da Selvaggio. Nella Licenza è stato prescritto che necessita produrre periodicamente apposita certificazione da parte di tecnico abilitato attestante l'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici, elettrici ed elettronici agli organi di controllo, al fine di mantenere in vigore la suddetta Licenza.

Considerato che con nota Prot. 97854 del 18/12/2007 il Settore XIII di questo Ente ha trasmesso il verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo datato 17/12/2007 avente per oggetto la verifica delle condizioni di sicurezza della struttura e dove si ravvisa la necessità di procedere alla redazione del certificato per la verifica di idoneità statica delle strutture portanti e di procedere al collaudo tecnico – funzionale degli impianti elettrici che sono installati da oltre dieci anni e che sono stati oggetto di successivi interventi di manutenzione straordinaria, nonché di lievi modifiche;

Ritenuto di dover procedere in merito con sollecitudine, al fine di rispettare il termine di 90 giorni concesso dalla Commissione di Vigilanza, per la presentazione dei certificati di collaudo richiesti in sede di rilascio dell'agibilità provvisoria all'esercizio della struttura;

Atteso che le prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento non rientrano in quelle comprese fra i compiti e doveri d'ufficio e che, come tali, sono soggette ad incarico espresso ai sensi dell'art 53 del D.lvo 165/2001;

Visto l'art. 17 commi 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici coordinato con la L.R. n. 7/2002 e successiva L.R. n. 7/2003.

Visto il regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Rilevato inoltre che le prestazioni professionali non sono riconducibili a quelle disciplinate dalla normativa succitata dei LL.PP. in quanto trattasi di attività di verifica periodica non legata a procedimenti di esecuzione lavori per cui la prestazione non è remunerabile ai sensi della stessa normativa;

Visto che tale fattispecie è pure ribadita all'art. 9 comma 4 del "Regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione" (ai sensi dell'art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.) approvato e vigente alla data odierna.

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Sig. Sindaco di deliberare in merito, e qualora si aderisse alla sopra citata proposta e si decidesse di adottare la determinazione, il parere tecnico deve intendersi reso con l'illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della relazione medesima.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(Ing. Michele Scarpulla)

IL SINDACO

Vista la proposta del Dirigente del Settore IX relativa all'oggetto, che fa parte integrante e inscindibile del presente provvedimento;

Visti il pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto l'art.41 della L.R. n.26/93 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art. 15 della L.R. n. 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopracitato art. 15 della L.R. n.44/91 per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;

DETERMINA

1 – Affidare i seguenti incarichi per:

- Redazione del certificato di idoneità statica del Palasport comunale "Pino Minardi" di c.da Selvaggio. – **Ing. Michele Scarpulla**, Dirigente dell'U.T.C.
- Redazione del certificato di collaudo tecnico – funzionale degli impianti elettrici della suddetta struttura – **Ing. Carmelo Licitra**, Funzionario dell'U.T.C.

2 – Impegnare le somme per il pagamento dei relativi incarichi, oltre ~~onerie~~ IRAP determinate in complessive Euro 5.300,00 di cui Euro 2.800, per certificazione di idoneità statica ed Euro 2.500,00 per collaudo tecnico – funzionale degli impianti elettrici alla Funz. 01 – Serv. 05 – Interv. 01 Cap. 2508.4 imp. 207508. liquid. 1166/08

IL SINDACO

(Nello DIPASQUALE)

PARTE INTEGRANTE: note n. 97854/07 Sed. XIII e verbale n. 293/07
Commissione Cons. di Vigilanza mi Locali d'Pubblico Spettacolo

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il22 GEN. 2008..... fino al05 FEB. 2008..... per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li22 GEN. 2008.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliazini Sergio).....

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

Ragusa, li22 GEN. 2008.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa G. Alfano).....

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal22 GEN. 2008..... al05 FEB. 2008.....

Ragusa, li06 FEB. 2008.....

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliazini Sergio).....

Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno.....22 GEN. 2008..... ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal22 GEN. 2008..... senza opposizione.

Ragusa, li06 FEB. 2008.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera.....



COMUNE DI RAGUSA

Corso Italia, 72

SETTORE XIII Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

10/12/07
Scarpulla
Ch
21/12

Prot. 97854

ip. 20/12/07
27.12
Pago Pedisone
Come in verbale
D.D.

Ragusa, 18.12.07

Al Dirigente del settore IX
Ing. Michele Scarpulla
Sede
al sig. Sindaco
Al Direttore Generale
Sede

E p.c.

Oggetto: agibilità del Palazzo dello Sport "Pino Minardi" di c.da Selvaggio.

Trasmetto, allegato alla presente la copia del verbale 293 del 17.12.07 con il quale la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha richiesto il collaudo statico e il collaudo dell'impianto elettrico dell'impianto sportivo in oggetto indicato.

*Premesso quanto sopra, invito il dirigente in indirizzo a provvedere a quanto richiesto dalla Commissione entro i termini indicati nel verbale stesso. * 1*

Ringrazio per la collaborazione che vorrete darci.

Il Presidente
Francesco Barone

* 17/3/08



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XIII Ufficio Cultura-Istruzione-Sport e Attività del Tempo Libero Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

P.zza San Giovanni Pal.INA Piano primo-Tel/Fax. 0932 676602 fax 0932676600 - E-mail servizio.sport@comune.ragusa.it

VERBALE N. 293

L'anno duemilasette il giorno diciassette del mese di Dicembre, lunedì.

In Ragusa nei locali del Palazzettodello Sport "Pino Minardi" alle ore 10.00 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza costituita, con Determinazione Sindacale n. 247 del 01.12.04, ex D.P.R. 311 del 28.05.2001, e successive modifiche e integrazioni.

Sono presenti i signori:

Ass. Francesco Barone, presidente;

D.ssa Rosalba Lucenti delegato dal Dr. Turrisi, componente;

ing. Giovanni Bellomia, componente;

Ing. Carmelo Licitra, componente;

Geom. Giovanni Cascone, delegato dall'ing. Scarpulla, componente;

Dott. Giovanni Barone, componente;

Per. Chimico Carmelo La Cognata, componente;

Arch. Carmelo Dipasquale componente;

Geom. Salvatore Giuffrida, segretario;

Il Presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti ad eccezione dei due rappresentanti sindacali, dichiara la seduta validamente costituita.

La Commissione passa all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno riguardante la verifica delle condizioni di sicurezza del Palazzetto "P. Minardi" per manifestazioni sportive.

Viene esaminata la documentazione agli atti della Commissione trasmessa dalla C.P.V.L.P.S. comprovante l'agibilità definitiva rilasciata in data 07.06.01 verbale n. 567;

La Commissione esaminata la documentazione agli atti ed esperiti i necessari controlli prescrive:

1) devono essere rimossi le strutture realizzate per la realizzazione dei settori in quanto il relativo progetto non è stato mai approvato da questa commissione;

2) deve essere prodotto il certificato di idoneità statica dell'impianto a firma di tecnico abilitato;

3) deve essere prodotto collaudo dell'impianto elettrico con particolare riferimento all'impianto di messa a terra con relativi allegati che documentino lo stato di fatto dell'impianto;

Relativamente ai lavori di sistemazione dell'area di servizio esterna la commissione da atto che i lavori della stessa sono ancora in corso.

Considerato che esistono sufficienti condizioni di sicurezza la commissione esprime parere favorevole al rilascio dell'agibilità provvisoria fino al 30.06.08 per n. 3.108 posti a sedere con esclusione di posti in piedi alle seguenti condizioni:

-il certificato di collaudo della struttura dovrà essere esibito entro il termine di gg. 90 da oggi;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]