



**C I T T A' D I R A G U S A**  
**SETTORE X**  
**AMBIENTE-ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE**

**Foglio Patti e Condizioni**

**OGGETTO:OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N.1  
CELLA FRIGORIFERA A N.3 POSTI NEL CIMITERO DI RAGUSA IBLA.**

**RAGUSA. Lotto CIG [02866051ED]**  
**Importo complessivo € 10.000,00 IVA compresa.**

*Oggetto della fornitura:*

*L'appalto ha per oggetto la fornitura di n.1 cella frigorifera a 3 posti per il cimitero di Ragusa Ibla.*

*La fornitura sarà regolamentata dalle clausole contenute nel presente capitolo.*

## **Art. 2**

*Importo dell'appalto:*

*Il prezzo a base d'asta della fornitura ammonta a **€ 10.000,00 IVA inclusa.** L'importo, s'intende chiavi in mano ed è così distinto:*

### **Preventivo di spesa**

N°1 Cella a 3 (tre) posti	€ 7.250,00
Opere murarie con smontaggio	
della cella esistente e relativo	
smaltimento di rifiuti	€ 1.841,00
IVA 10%	<u>€ 909,00</u>
<b>Totale:</b>	<b>€ 10.000,00</b>

## **Art. 3**

*Osservanza di Leggi e Regolamenti:*

*L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubbli che forniture ed in particolare di quanto previsto dall'OREL, così come modificato dalla L.R.48 dell'11.12.1991, dal R.D. 827 del 23.5.1924, dal D.Lgs.163/06 e per quanto applicabile dalla L.R. n.7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.*

## **Art. 4**

*Offerta - validità:*

*Le ditte dovranno presentare,insieme all'offerta,dettagliata relazione descrittiva,illustrando le caratteristiche della cella proposta,nonché depliant illustrativi.La ditta partecipante sarà vincolata **alla propria offerta per un periodo di giorni novanta,tra scorsi i quali,può svincolarsi mediante lettera raccomandata alla stazione appaltante.***

## **Art. 5**

*Termine di consegna:*

***La consegna e la installazione previa rimozione della cella esistente,dovrà avvenire presso il Cimitero di Ragusa Ibla, non oltre giorni 30 dall'avvenuta comunicazione relativa all'aggiudicazione della fornitura.** Per ogni giorno di ritardo oltre tale termine,*

sarà applicata una sanzione pari allo 0,10% del l'importo offerto. Dopo giorni 50 di ritardo, l'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di affidare alle altre ditte l'incarico della fornitura a danno della ditta inadempiente.

### **Art. 6**

**Si riconosce il diritto del Comune di esaminare i veicoli consegnati e di contestarlo entro giorni 30** successivi alla consegna stessa, data rilevata dal documento di trasporto.

### **Art. 7**

Modalità di pagamento:

**Il pagamento avverrà entro giorni 30 dalla data della fattura o della consegna se successiva, previa dichiarazione del servizio competente che la fornitura è avvenuta ed è risultata idonea per l'espletamento delle pubbliche funzioni di questo Ente e conforme a quanto richiesto.**

### **Art. 8**

Caratteristiche della cella da fornire:

Le dimensioni dovranno essere di cm **255\*135\*215** completa d'impianto di refrigerazione.

La refrigerazione dovrà essere ventilata bi flusso con unità ermetica esterna monofase tropicalizzata e sistemi di controllo per le pressioni per un ottimo funzionamento. L'impianto è comprensivo anche di quello elettrico, di cui fanno parte:

- il quadro di comando generale
- il quadro fronte cella con l'alloggiamento del teletermostato
- interruttori per lo spegnimento e l'accensione dell'unità e della illuminazione interna.

La condensa, verrà incanalata fuori dall'apposito scarico secondo le direttive che saranno impartite dalla ditta aggiudicataria.

L'armadio refrigerato **sarà completo di n.3 slitte per la sistemazione delle bare che dovranno essere rigorosamente in acciaio aisi 304 con sistema di scorrimento su teflon.**

Sono esclusi, l'impiego di **cuscinetti e/o similari**, per lo scorrimento delle slitte, ciò al fine di evitare interventi manutentivi causati dalla ruggine e eventuale bloccaggio del cuscinetto stesso.

Ogni impianto sarà installato secondo le seguenti caratteristiche:

- Gruppo compressore a R404 220V**
- Aeroevaporatore ventilato**
- Quadro elettronico e interruttori per lo spegnimento del gruppo compressore**

Il compressore dovrà comprendere i seguenti accessori:

- a-**Filtro deidratatore**
- b-**Indicatore di liquido**
- c-**Valvola solenoide**

**d-Pressostato di alta e bassa per un ottimo controllo delle pressioni del gruppo compressore.**

L'Impianto dovrà essere coperto da garanzia secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La garanzia dovrà comprendere il guasto meccanico del compressore (es.pompa difettosa o guasta) eventuali difetti dovuti al serraggio dei raccordi per il collegamento tra gruppo compressore e areoe vaporatore o guasto della valvola termostatica.

### **Art. 9**

*Permuta:*

*Non viene operata alcuna permuta;*

### **Art. 10**

*Nella determinazione dell'offerta,l'aspirante aggiudicatario dovrà applicare uno sconto sul preventivo di spesa dei mezzi.*

### **Art. 11**

*La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico le spese di copia,bollo,registro e diritti di segreteria inerenti al contratto;*

### **Art. 12**

*I mezzi oggetto della fornitura saranno soggette alle condizioni di garanzia prevista dalla casa;*

### **Art. 13**

*Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Ragusa. La ditta dovrà eleggere domicilio speciale di Ragusa.*

**IL RUP**  
(Dott.Ing.Rosso Francesco)

RAGUSA li, 9/03/09

