



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. X, Rag
Albo
il 27.11.2009
Attestato di ricezione
di servizio
M. M. S. B.

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 25 NOV. 2009 N. 2708	OGGETTO: <i>Intervento di manutenzione al sedimentatore primario dell'impianto di depurazione di C.da Palazzo.</i>
N. 291 Settore X Data 13.11.2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2009

CAP. 1769 IMP. 183%
TIT.01

FUNZ. 09

SERV. 04

INTERV.03

IL RAGIONIERE

Adel

L'anno duemilanove, il giorno 10 del mese di NOVEMBRE
nell'ufficio del settore X il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente
determinazione:

Premesso che,

- Necessita urgentemente procedere alla fornitura e posa in opera per la sostituzione di tutte le parti usurate e mal funzionanti, della vasca di sedimentazione primaria di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa di C.da Palazzo. Nel sedimentatore finale occorre sostituire le ruote del carro ponte, il raschia estrattore schiuma in lamiera zincata a caldo da quattro (4) mm completo di braccio e labbro in gomma telata, le lame paraschiuma perimetrali in lamiera da mm 3 zionate a caldo comprese di relativi supporti e la lama raschia fango superficiale zincata a caldo;

Considerato che,

- le manutenzioni di cui sopra, devono essere effettuate in tempi brevi al fine di evitare mal funzionamento dell'impianto e pregiudicare la qualità della depurazione, con refluenze negative per l'ambiente e con il rischio di essere multati causando danni all'erario;
- In atto gli interventi possono essere eseguiti senza interferire con il processo depurativo, in quanto le manutenzioni avverranno singolarmente per ogni vasca evitando così il fermo impianto non previsto dalla normativa;
- Per tale intervento, è stata contatta la Ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano con sede nel Comune di Santacroce Camerina (Rg) in C.da Pirrera n° 325, la quale si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura e i lavori di manutenzione presso l'impianto di C.da Palazzo, per cui l'importo dei lavori di €. 4.918,59 Iva inclusa, importo ritenuto congruo;

Visto, l'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici di cui alla delibera di C.C. n.66 del 08/11/2007 in vigore dal 15/12/2007, che prevede il ricorso alla procedura di spesa per l'affidamento di lavori in economia fino all'importo di € 200.000,00;

Atteso, che l'art. 8 comma 5 del medesimo Regolamento consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo presunto dei lavori è inferiore a € 5.000,00 e nel caso di estrema urgenza come nella fattispecie oggetto della presente, si può prescindere anche dall'effettuazione dell'indagine di mercato;

Vista l'urgenza di procedere all'affidamento di tale fornitura;

Accertato che l'importo dei lavori è di € 4.918,59 Iva inclusa, si ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per affidare l'incarico della fornitura.

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e il.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. Lvo 29/93 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

1. Conferire, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici di cui alla delibera di C.C. n.66 del 08/11/2007, alla Ditta Distefano Costruzioni di Emiliano Distefano con sede nel Comune di Santacroce Camerina (Rg) in C.da Pirrera n° 325 che si è resa immediatamente disponibile, l'incarico di eseguire la fornitura e la posa in opera per la sostituzione di tutte le parti usurate e mal funzionanti della vasca di sedimentazione primaria di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa di C.da Palazzo. Nel sedimentatore finale occorre sostituire le ruote del carro ponte, il raschia estrattore schiuma in lamiera zincata a caldo da quattro (4) mm completo di braccio e labbro in gomma telata, le lame paraschiuma perimetrali in lamiera da mm 3 zionate a caldo comprese di relativi supporti e la lama raschia fango superficiale zincata a caldo;
2. Impegnare la spesa complessiva di € 4.918,59 Iva inclusa, alla Tit. 01, Funz. 09, Serv. 04, Interv. 03, Cap. 1769, (Imp. 1839 /09); P/l 2003

allegato: Parte integrante

Foglio Patti e Condizioni
Preventivo



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dr. Ing. Giulio Lettice)

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

il Segretario Generale

Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li

Il Sindaco

CG

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. Lgs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

Ragusa 24/11/09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 DIC. 2009


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliamento Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 DIC. 2009 al 07 DIC. 2009

Ragusa 09 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE

n° 2 Facciate



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
AMBIENTE – ENERGIA – PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: Intervento di manutenzione al sedimentatore primario dell'impianto di depurazione di C.da Palazzo.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente Foglio Patti e Condizioni disciplina la esecuzione a corpo degli interventi di manutenzione a l'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa, sito in C.da Palazzo. In particolare, i lavori consistono nella sostituzione e posa in opera di tutte le parti usurate e mal funzionanti, della vasca di sedimentazione primaria di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa di C.da Palazzo. Nel sedimentatore finale occorre sostituire le ruote del carro ponte, il raschia estrattore schiuma in lamiera zincata a caldo da quattro (4) mm completo di braccio e labbro in gomma telata, le lame paraschiuma perimetrali in lamiera da mm 3 zionate a caldo comprese di relativi supporti e la lama raschia fango superficiale zincata a caldo. Tutte le parti in lamiera, da sostituire dovranno essere realizzate in conformità all'esistente.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo degli interventi ammonta in Euro 4.918,58 così distinto:

1) Importo per lavori a corpo	€. 4.098,82
2) IVA 20%	<u>€. 819,76</u>
Sommano	€. 4.918,58

ART. 3 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di opere e forniture pubbliche, ed in particolare di quanto previsto dall'O.R.E.L., e dalla L.R. 2/08/2002 n° 7.

E' esplicito che tutte le prestazioni previste nel presente appalto, debbano essere eseguite con moderni e perfezionati mezzi tecnici o con l'impiego di personale, ove non è possibile l'uso di mezzi meccanici, in numero tali da assicurare la tempestiva ultimazione delle stesse eseguite a perfetta regola d'arte.

La ditta dovrà prevedere quanto necessario per l'esecuzione dei lavori nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo in cantiere le necessarie opere e dotando gli operai dei dispositivi di sicurezza individuali, oltre a quanto previsto dal D.l.g. 494/96.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è di mesi 12, durata legata alle esigenze di funzionamento dell'impianto.

ART. 5 - PAGAMENTI

All'impresa aggiudicataria, sarà corrisposto il pagamento, a mezzo mandato, presso la tesoreria Comunale, alla fine dei lavori, previa contabilità dei lavori da parte della D.L..

ART. 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

I lavori dovranno essere effettuati seguendo le prescrizioni della D.L. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

ART. 7 – CONTROLLI E DICIPLINA DELLE PRESTAZIONI

La ditta provvederà ad espletare le prestazioni, adottando tutte le modalità e gli accorgimenti che le verranno di volta in volta impartiti dalla D.L. per la buona riuscita dell'appalto in parola.

La ditta dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi oggetto degli interventi di riparazione, impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri operai le obbligazioni nascenti dall'espletamento degli stessi.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Le condizioni su esposti s'intendono vincolanti contrattualmente da parte della ditta che ha l'obbligo di rispettare integralmente a pena di scioglimento dell'incarico.

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta. In detto prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri di cui ai precedenti articoli.

Il prezzo complessivo s'intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo di sua propria convenienza, a suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanza dopo l'aggiudicazione e durante tutto il corso dell'espletamento del servizio.



CG

*Distefano 08
Costruzioni*

25 NOV. 2009

di Emiliano Distefano


C.F. DST MLN 85A 18H 163D

www.distefanocostruzioni.it

E-mail distefanocostruzioni@live.it

P.IVA 01334520887

Ragusa li 13/11/2009



Spett.le

Comune di Ragusa Sett. X°
Servizio Ambiente
Via M. Spadola n.56
97100 RAGUSA

OGGETTO: Preventivo di spesa;

A seguito VS. richiesta ;Siamo lieti di presentare la N/S migliore offerta per i lavori sotto elencati;

Intervento di manutenzione al sedimentatore primario dell'impianto di depurazione di C.da Palazzo.
In particolare, i lavori consistono nella sostituzione e posa in opera di tutte le parti usurate e mal funzionanti , della vasca di sedimentazione primaria di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa di C.da Palazzo. Nel sedimentatore primario occorre:

- ✓ Sostituire le ruote del carro ponte;
- ✓ Raschia estrattore schiuma in lamiera zincata a caldo da 4 mm completo di braccio e labbro in gomma telata
- ✓ Lame paraschiuma perimetrali in lamiera da 3 mm zinate a caldo complete di relativi supporti
- ✓ Lama raschia fango superficiale zincata a caldo

Il tutto prezzo a corpo di € 4.098,82 + IVA

In attesa di un V/S riscontro cogliamo l'occasione per ben distintamente salutarvi.

*Distefano Costruzioni
di Emiliano Distefano*