

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sext, x -
Rog-Albo
il 10 AGO 2010
IL RESP. DEL SERVIZIO
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE X°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 9 AGO. 2010	OGGETTO: somma urgenza impianto di denitrificazione in Marina di Ragusa .
N. 1793	IMPORTO EURO 17.700,00 IVA COMPRESA
N. 196 Settore X	
Data 30/07/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 CAP. 1766 IMP. 1368/10
FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV.02

IL RAGIONERE

L'ANNO DUEMILADIECI, IL GIORNO TRENTA DEL MESE DI LUGLIO
NELL'UFFICIO DEL SETTORE X° IL DIRIGENTE ING. GIULIO LETTICA
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

IL DIRIGENTE

Vista la relazione di constatazione del geom. Salvatore Battaglia tecnico responsabile degli impianti di sollevamento idrici;

Preso atto che in data 27-07-2010 nell'impianto di denitrificazione in Marina di Ragusa a seguito analisi alle acque si è constatato un malfunzionamento dello stesso;

- *Considerato che l'impianto garantisce la denitrificazione delle acque potabili a buona parte della frazione marinara della città di Ragusa*
- *Considerato che si rende necessario ed urgente eseguire la riparazione delle parti danneggiate dell'impianto stesso*
- *Considerato che per poter effettuare dette riparazioni, occorre venga impegnata una ditta con competenze specifiche e che la stessa sia disponibile immediatamente quale la ditta Idrolab Consult attuale gestore dell'impianto.*
- *Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo settore ravvisa la necessità della somma urgenza di cui all'art. 57 comma 2 lettera C del D.Lgs n°163/06 e succ. modifiche ed integrazioni.*

Le opere urgenti da realizzare consistono

Smontaggio filtro , svuotamento del letto in quarzite, controllo dei diffusori ed eventuale sostituzione , controllo campana rovesciata del diffusore di fondo, rifacimento del letto e immissione di 1000 litri di resina a 520 E Purolite

*La somma prevista necessaria per l'intervento è di circa **€ 17.700,00** iva compresa così distinti:*

<i>Per litri 1000 di resine</i>	<i>A520E PUR.</i>	<i>€ 13.800,00</i>
<i>Quarzite 1 mm kg. 400</i>		<i>€ 150,00</i>
<i>Sostituzione diffusori</i>		<i>€ 400,00</i>
<i>Manodopera op. spec. idraulico</i>		<i>€ 400,00</i>

<i>Totale al netto di Iva da preventivo</i>	<i>€ 14.750,00</i>
<i>IVA al 20%</i>	<i>€ 2.950,00</i>
<i>Sommano</i>	<i>€ 17.700,00</i>

Per quanto sopra si è reso necessaria l'attivazione immediata di un intervento di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie, atte a garantire la denitrificazione delle acque di distribuzione idrica a Marina di Ragusa.

Preso atto che interpellata la ditta Idrolab Consult con sede in Trapani in via isolella n°50, si è trovata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori e le forniture di cui sopra

DETERMINA

- 1) approvare i lavori di somma urgenza necessari all'impianto di denitrificazione in Marina di Ragusa per l'importo complessivo di **€.17.700,00**
- 2) Affidare i lavori di somma urgenza ai sensi dell' art 57 comma 2 lettera c D.Lgs163/06 alla ditta IDROLABCONSULT DI ROMANO ANTONIO.
- 3) Finanziare la somma complessiva occorrente pari ad €. 17.700,00 con i fondi di cui al Cap.1766 Bil. anno Funz.09 Serv04. Inter.02 Imp. **1368/0**

P .IL DIRIGENTE DEL SETTORE T.A
(ing.Giulio Lettice)
IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O.
(ING. GIUSEPPE PICCITTO)



ALLEGATI - Parte integrante:

Verbale constatazione

Preventivo

Ragusa li 30/07/2010

Visto: *U.*

Il Dirigente del Settore *U.* Il Segretario Generale *U.*
Ragusa, li _____

Per presa visione:
Il Direttore Generale *U.* Il Sindaco *U.*
Ragusa, li _____

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art151 4º comma del TUEL

Ragusa 06.08.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 AGO. 2010 al 18 AGO. 2010

Ragusa 19 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1793 del 9 AGO. 2010

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X° AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

O G G E T T O : somma urgenza impianto di denitrificazione in Marina di Ragusa.

VERBALE DI CONSTATAZIONE (ai sensi degli art.146 e 147 della Legge 554/1999)

In data 27-07-2010 su segnalazione della ditta affidataria dell'impianto in oggetto (Idrolab Consult) veniva constatato il malfunzionamento dei filtri 1-2-3-poste in container, da tali filtri prelevando dei campioni d'acqua per sottoporli ad analisi , ne risultava che la concentrazione dei nitrati era alta rispetto ai dati normali di abbattimento da filtrazione .

Da sopralluogo effettuato con i tecnici del comune si constata che i filtri risultano privi di resina , tale inconveniente è pregiudicante per il corretto funzionamento dell'impianto che necessita nell'immediato almeno il ripristino completo di un filtro, tutto ciò determina il motivo al ricorso alla somma urgenza, probabile causa la rottura dei diffusori.

I lavori da svolgere comprendono.

Smontaggio filtro , svuotamento del letto in quarzite, controllo dei diffusori ed eventuale sostituzione , controllo campana rovesciata del diffusore di fondo, rifacimento del letto e immissione di 1000 litri di resina a 520 E Purolite

La somma prevista necessaria per l'intervento è di circa €. 17.700,00 iva compresa così distinti:

Per litri 1000 di resine A520E PUR.	€. 13.800,00
Quarzite 1 mm kg. 400	€. 150,00
Sostituzione diffusori	€. 400,00
<u>Manodopera op. spec. idraulico</u>	<u>€. 400,00</u>


Totale al netto di Iva da preventivo	€ 14.750,00
IVA al 20%	€. 2.950,00
Sommano	€. 17.700,00

L'esecuzione dei suddetti lavori in somma urgenza viene affidata in forma diretta alla ditta (Idrolab Consult s.a.s.) affidatario attuale della gestione dell'impianto , che si è dichiarata disponibile ad effettuare la prestazione.

+

I TECNICI
(Geom.Salvatore Battaglia)
(P.E.Giovanni Miggiorini)

Divisione impianti

**IDROLAB**

Consult s.a.s. unilab2001



Aut. Ministero della Sanità P.700/7/A/59.423/0851 - D.L. 531/92 - D.L. 286/94
 Aut. Ministero della Sanità P.700/7/59.423/2131 D.P.R. 227/92 - D.Lgs. 530/92
 D.Lgs. 537/92 - 6593 - D.P.R. 5497/D.P.R. 309/98.

Sede amministrativa e Stabilimenti

Via Isolaella n° 50

91100 - Trapani, Z.I.R.

0923-24622 - fax 0923 437084

P.IVA 01481110813- C.C.I.A.A 86713

E-mail: idrolab@idrolab.com

web site: www.idrolab.com

VERDE
800 99 99 11
 CHIAMATA DA TUTTI I TELEFONI

Parte integrante del preventivo
della cessione
N. 1793 del 9 AGO. 2010

Prot. 111/010

Spett.le

Comune di Ragusa
Corso Italia n.72

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria del denitrificatore a servizio di Marina di Ragusa

Con la presente si trasmette il preventivo per la fornitura di 1000 litri di resina anionica del tipo Purolite A 520E da utilizzare per il ripristino della funzionalità dell'impianto di cui in oggetto, i lavori sono comprensivi della loro messa in opera, della sostituzione della quarzite e della sostituzione e riparazione dei diffusori.

Tutti i materiali forniti si intendono comprensivi di trasporto presso il cantiere di Marina di Ragusa.

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
Resina Purolite A520E	1000 lt	13,80	13.800,00
Quarzite Ø 0,5 - 1 mm	400 Kg	0,375	150,00
Sostituzione diffusori	2	200,00	400,00
Operario specializzato idraulico	16 h	26,23	419,68
Arrotondamento passivo			-19,68
Totale al netto di IVA			14.750,00

Per quanto sopra descritto, la scrivente assicura alla Vs spett. amministrazione che i lavori verranno eseguiti a regola d'arte e che alla fine della gestione verrà verificata la quantità di resina all'interno del silos e che in caso di diminuzione non fisiologica la stessa sarà ripristinata. Restando a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento c/o approfondimento, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Trapani 28.07.2010

Il Legale Rappresentante
Dr Romano Antonio Marco