

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Rap. Albo

Il 27-05-2011

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

Albergo

Michele Scarpulla



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 27-05-2011	OGGETTO: <i>Realizzazione dell'impianto di adduzione metano dal misuratore alla caldaia con tubo zincato, compreso il relativo impianto elettrico per il normale funzionamento e lavori vari per l'avviamento definitivo dell'intero impianto di condizionamento e riscaldamento presso la nuova Biblioteca di via Zama; Importo complessivo: € 4.920,00 Iva compresa</i>
N. 1014	
N. 16 P Settore IX Data 10/05/11	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 2260

IMP. 6128 / liquidi. 467
Imp. 6268 / liquidi. 468

FUNZ. 08

SERV. 01

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

Michele Scarpulla

L'anno duemilaundici, il giorno 15 del mese di Maggio nell'ufficio del Settore IX il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- il Settore è preposto alla realizzazione, gestione e manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici installati presso gli edifici di proprietà Comunale;
- è necessario procedere urgemente alla realizzazione dell'impianto di adduzione metano dal misuratore alla caldaia con tubo zincato, compreso il relativo impianto elettrico per il normale funzionamento della centrale termica, inoltre occorrono lavori vari per l'avviamento definitivo dell'intero impianto di condizionamento e riscaldamento;
- da sopralluogo effettuato, si è constatato che l'intero impianto di condizionamento e di riscaldamento risulta compromesso per una serie di problemi dovuti anche al lungo periodo di inattività, inoltre manca fisicamente il collegamento di adduzione che va dal misuratore alla caldaia incluso l'impianto elettrico per il funzionamento della stessa pertanto necessitano una serie di lavori atti a risolvere i problemi su esposti;
- per gli interventi urgenti da effettuare è stato stimato un costo complessivo di circa € 4.920,00 iva compresa;

Visti i preventivi di spesa richiesti e presentati dalla ditta “**Lo Cirio Giuseppe**” con sede in Ragusa via Solunto n.3 di € 4.920,00 compreso di IVA, che si ritiengono congrui e si allegano come parte integrante del presente atto;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

DATO ATTO :

- di avere rispettato il divieto di frazionamento dell'acquisizione dei beni avente carattere di unitarietà di cui all'art. 5 del Regolamento;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita ” Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spese è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente; in mancanza è opportuna una indagine di mercato salvo i casi di estrema urgenza da farsi rilevare negli atti ”, pertanto si ritiene di avvalersi della ditta “**Lo Cirio Giuseppe**” con sede in Ragusa via Solunto n.3;

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Affidare alla ditta "Lo Cirio Giuseppe" con sede in Ragusa via Solunto n.3 per la Realizzazione dell'impianto di adduzione metano dal misuratore alla caldaia con tubo zincato, compreso il relativo impianto elettrico per il normale funzionamento e lavori vari per l'avviamento definitivo dell'intero impianto di condizionamento e riscaldamento presso la nuova Biblioteca Civica di via Zama.
- 2) Impegnare la somma complessiva di € 4.920,00 iva compresa al Cap. 2260, Funz. 03,
Serv. 01, Interv. 01 - Bil.2011, Imp. 6765 - 6128 dipend. 467 11 e 468 11

Ragusa li

IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Parte integrante: preventivo prot. n. 28804/2011 e prot. n. 33509/2011

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: Ragioneria Assessore ai LL.PP.

Visto:
Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li
Il Consigliere Comunale
Il Consigliere Comunale
Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX
(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 19/05/2011

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 01 GIU. 2011

~~IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE~~
Linzitto Giacomo

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 01 GIU. 2011 al 08 GIU. 2011

Ragusa 09 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE



Lo Cirio Giuseppe

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

b/1X
CITTA' DI RAGUSA

31 MAR 2011

PROT. N° 29804
CAT. CLAS. FASC.

SPETT.
COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO
97100 RAGUSA

1034

27.05.2011

OGGETTO: PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE DI RAGUSA.

Facciamo seguito alla Vs gradita richiesta e con la presente Vi formuliamo un preventivo di spesa relativo ai lavori di seguito specificati:

- Avviamento impianto di condizionamento e di riscaldamento piano terra lato Via Zama;
- Avviamento impianto di condizionamento e di riscaldamento piano terra lato Via Pompei;
- Verifica dell' impianto circuito, controllo di tutti i fan-coils a cassetta ad incasso, e verifica collegamenti elettrici;
- Verifica del funzionamento dei circolatori e riempimento impianto;
- Verifica del funzionamento del gruppo refrigeratore e del quadro elettrico;
- Controllo livello olio e gas refrigerante;
- Controllo generale e avviamento di tutto l' impianto.

TOTALE DEL PREVENTIVO **€. 2.400,00 + IVA**

N.B. = Sono esclusi dal preventivo eventuale sostituzione di ricambi di tutto l' impianto di condizionamento e di riscaldamento.

Restiamo in attesa di un Vs riscontro e approfittiamo dell'occasione per porgere cordiali saluti.

Ragusa il 29/03/2011

LA DITTA
LO CIRIO GIUSEPPE
C.F.: Via A. Serdi, 50 - 97100 RAGUSA
Sede e L.I.D.C.: Via Solunto, 3 - 97100 RAGUSA
Tel. 0932.654958 - Cell. 333 7824791
P.I.T. LCR GPP 62H02 H164V
P. IVA: 00928890888 - C.F.: LCR GPP 62H02 H164V



Lo Cirio Giuseppe

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

L'IX
CITTA' DI RAGUSA

14 APR 2011

PROT. N° 3350P

CAT. 1 CLAS. 3 FASC.

10/4 27-05-2011

SPETT.
COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO TECNICO
97100 RAGUSA

**OGGETTO: PREVENTIVO SPESA PER LAVORI C/O LA
BIBLIOTECA COMUNALE DI RAGUSA.**

Facciamo seguito alla Vs gradita richiesta e con la presente Vi formuliamo un preventivo di spesa relativo ai lavori di seguito specificati:

- Realizzazione impianto di adduzione metano dal misuratore alla caldaia, con tubo zincato 1"1/2, completo di valvole di chiusura gas all' uscita del misuratore e all' ingresso del bruciatore, raccorderia varia: gomiti 1"1/2, giunto per rampa;
- Fornitura e installazione n. 1 valvola di intercettazione combustibile;
- Realizzazione impianto elettrico dal quadro stanza u.t.a. alla sala caldaia con un nuovo quadro completo di interruttori, n. 1 sganciatore emergenza all' esterno della sala caldaia.

TOTALE DEL PREVENTIVO **€. 1.300,00 + IVA**

PROGETTO IMPIANTO GAS **€. 400,00 + IVA**

Restiamo in attesa di un Vs riscontro e approfittiamo dell'occasione per porgere cordiali saluti.

Ragusa il 05/04/2011

LA DITTA