

6356

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. XReg. Albo

il 21 LUG. 2009

IL RESP. DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE X

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20 LUG. 2009 N. app 1732 N. 190 Settore X Data 15/07/09	<b>OGGETTO:</b> Lavori di Somma Urgenza per sostituzione sezionatore MT presso impianto depurazione acque reflue di Marina di Ragusa, sito in C/da Palazzo. Importo complessivo € 16.000,00
---	--

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL. 2009**

**Tit. 2 FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 01 CAP. 2886.5 IMP. 1182/09**

**IL RAGIONIERE**

L'anno duemilanove, il giorno quindecimi del mese di Luglio, nell'ufficio del Settore X, il Dirigente Ing. Giulio Lettica, su proposta dell'Ing. Giuseppe Piccitto ha adottato la seguente determinazione:

# IL DIRIGENTE DEL SETTORE

## Premesso che:

- Nel pomeriggio del 13/07/09 è stato comunicato che presso l'impianto di depurazione delle acque reflue di Marina di Ragusa, sito in C/da Palazzo, si è verificato un guasto al sezionatore della cabina di MT, che ha causato il fermo degli impianti di trattamento del refluo;
- In data 14/07/09, l'Ufficio effettuava sopralluogo, in seguito al quale si riscontrava il guasto al sezionatore, che si presentava completamente squarcia e con evidenti segni di bruciature diffuse sulle schede e in altri componenti ed in condizioni tali da non essere possibile alcun tipo di riparazione, come confermato da tecnici della ditta GIEM. Impianti Snc, che hanno in atto un contratto aperto di pronto intervento.
- E' stato immediatamente avviato un'indagine di mercato per la fornitura e messa in opera di un nuovo sezionatore idoneo al tipo di impianto da alimentare.
- Tutte le ditte interpellate necessitavano di tempi di consegna di almeno gg 15;
- Non essendo possibile il fermo impianto per un tale periodo, soprattutto durante la stagione balneare e a seguito del riconoscimento della Bandiera Blu per le spiagge di Marina di Ragusa, è stata presa in considerazione l'offerta della ditta Idrolab Consult S.a.s., che in atto ha la gestione dell'impianto, che si è resa disponibile mettendo a disposizione un sezionatore mobile denominato "muletto", in attesa dell'approvvigionamento del sezionatore definitivo, per la cui fornitura ha prodotto preventivo di spesa del 14/07/09 che si allega in copia;
- la proposta della ditta Idrolab è stata ritenuta valida, e congruo il costo del nuovo sezionatore completo di messa in opera, da fornire entro i termini richiesti di gg 12, durante i quali si assicura comunque il buon funzionamento dell'impianto attraverso l'uso gratuito del sezionatore mobile;

## Atteso che:

- i guasti rilevati all'impianto elettrico, oltre a costituire motivo di fermo impianto, costituiscono motivo di grave pericolo per la sicurezza degli operatori e possono produrre guasti alle linee Enel, che potrebbe richiedere risarcimenti, con conseguenti danni erariali alle casse comunali. Inoltre, il perdurare di fermo impianto, sarebbe causa di danni per l'ambiente marino con possibili refluenze negative sulla salute pubblica.

## Tutto ciò premesso:

- si rende necessario ed urgente procedere alla immediata riparazione delle anomalie riscontrate per ripristinare urgentemente il funzionamento di tutte le apparecchiature e quindi la funzionalità dell'impianto, eseguendo i lavori di somma urgenza il cui importo complessivo è così distinto:

Per forniture e lavori ivi compresi oneri per la sicurezza €. 15.247,63

Per IVA al 20% sulle forniture e lavori €. 2.541,27

Per imprevisti e arrondamenti €. 752,37

..... Totale complessivo € 16.000,00

**Visto** l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**Visto** il D. Lvo 29/93 e ss. mm. e ii.;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

# DETERMINA

- L'approvazione dei lavori di somma urgenza per la fornitura e messa in opera del sezionatore di MT presso la cabina elettrica di alimentazione dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa, sito in C/da Palazzo, per un importo complessivo di € 16.00,00 IVA compresa.
- Affidare, ai sensi dell'art. 7.4 del Capitolato Speciale di Appalto, alla Ditta Idrolab Consult S.a.s. con sede a Trapani Z.R.I. via Isolella, 50, che in atto ha la gestione dell'impianto, la fornitura del sezionatore di MT, alle condizioni offerte con la nota Fax del 14/07/09;
- Imputare la somma complessiva di € 16.000,00 al Cap. 2886.5 Bil. 2009 - Tit. 02 - Funz. 09 Serv. 04 - Int. 01 (Imp. 182/09):



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Giulio Lettici)

Allegati:

Verbale sopralluogo accertamento danni;

Preventivo ditta *Idrolab Consult S.a.s.*;

Visto: ✓

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale

Ragusa, il

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, il

Il Sindaco

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

Ragusa 18/08/09

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 LUG. 2009

### IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 LUG. 2009 al 03 AGO. 2009


Ragusa 04 AGO. 2009

### IL MESSO COMUNALE



# CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



BANDIERA BLU 2009

## SETTORE X - AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

### SERVIZIO AMBIENTE

Via Mario Spadola, 56 – Tel. 0932 676429 – Fax 0932 676438/676437

e mail: g.piccitto@comune.ragusa.it

Prot. 1607/X

Ragusa 14/07/09

AL DIRIGENTE DEL SETTORE X°  
SEDE

OGGETTO: RELAZIONE DI SOPRALLUOGO ACCERTAMENTO DANNI

In data 14/07/09, è stato effettuato sopralluogo presso l'impianto di depurazione acque reflue di marina di Ragusa, sito in C/da Palazzo, per accertare le anomalie verificatosi il giorno 13/06/09 e comunicate telefonicamente dal personale addetto alla gestione, riguardanti un guasto al sezionatore della cabina di MT, che ha causato il fermo degli impianti del depuratore.

Si riscontrava il guasto al sezionatore, che si presentava completamente squarcato e con evidenti segni di bruciature diffuse sulle schede e in altri componenti ed in condizioni tali da non essere possibile alcun tipo di riparazione, come confermato da tecnici della ditta GI.EM. Impianti Snc, che hanno in atto un contratto aperto di pronto intervento.

E' stato immediatamente avviato un'indagine di mercato per la fornitura e messa in opera di un nuovo sezionatore idoneo al tipo di impianto da alimentare.

Tutte le ditte interpellate necessitavano di tempi di consegna di almeno gg 15.

Non essendo possibile il fermo impianto per un tale periodo, soprattutto durante la stagione balneare e a seguito del riconoscimento della Bandiera Blu per le spiagge di Marina di Ragusa, è stata presa in considerazione l'offerta della ditta Idrolab Consult S.a.s., che in atto ha la gestione dell'impianto, che si è resa disponibile mettendo a disposizione un sezionatore mobile denominato "muletto", in attesa dell'approvvigionamento del sezionatore definitivo, per la cui fornitura ha prodotto preventivo di spesa del 14/07/09 che si allega in copia.

La proposta della ditta Idrolab è stata ritenuta valida, e congruo il costo del nuovo sezionatore completo di messa in opera, da fornire entro i termini richiesti di gg 12, durante i quali si assicura comunque il buon funzionamento dell'impianto attraverso l'uso gratuito del sezionatore mobile;

Atteso che i guasti rilevati all'impianto elettrico, oltre a costituire motivo di fermo impianto, costituiscono motivo di grave pericolo per la sicurezza degli operatori e possono produrre guasti alle linee Enel, che potrebbe richiedere risarcimenti, con conseguenti danni erariali alle casse comunali.

Inoltre, il perdurare di fermo impianto, sarebbe causa di danni per l'ambiente marino con possibili refluenze negative sulla salute pubblica.

Per quanto sopra si rende necessario ed urgente procedere alla immediata riparazione delle anomalie riscontrate per ripristinare urgentemente il funzionamento di tutte le apparecchiature e quindi la funzionalità dell'impianto.

Tutto ciò premesso si propone quanto segue:

- autorizzare la fornitura e messa in opera in somma urgenza di sezionatore di MT presso la cabina elettrica in ingresso dell'impianto di depurazione acque reflue di marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, per un importo complessivo così distinto:

Per forniture e lavori ivi compresi oneri per la sicurezza €. 15.247,63

Per IVA al 20% sulle forniture e lavori €. 2.541,27

Per imprevisti e arrondamenti € 752,37

Totale complessivo € 16.000,00

Affidare, ai sensi dell'art. 7.4 del Capitolato Speciale di Appalto, alla Ditta Idrolab Consult S.a.s. con sede a Trapani Z.I.R. via Isolella, 50, che in atto ha la gestione dell'impianto, la fornitura del sezionatore di MT, alle condizioni offerti con la nota Fax del 14/07/09.



**IL FUNZIONARIO**  
(Dott. Ing. Piccitto Giuseppe)


Si autorizza la fornitura in somma  
urgenza alla ditta Idrolab Consult s.a.s.

14/07/09

*als libbre*



## Divisione Amministrativa


**IDROLAB**

Consult s.a.s. unilab2001



Sede amministrativa e Stabilimenti

Via Isolaia n° 50

91100 - Trapani, Z.I.R.

0923-24622 - fax 0923 437084

P.IVA 01481110813- C.C.I.A.A.85713


E-mail: idrolab@idrolab.com

web site: www.idrolab.com

Aut. Ministero della Sanità P.700.7.A/59.423/0851- D.L. 531/92 - D.L. 286/94  
 Aut. Ministero della Sanità P.700.7/59.423/2131 D.P.R 227/92 - D.Lgs. 530/92  
 D.Lgs. 537/92 - 65/93 - D.P.R. 54/97 - D.P.R. 309/98.

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale  
 N. 17320 LUG. 2009

Trapani, 14/07/2009



Spett.le

**Comune di Ragusa**  
 Corso Italia n. 72  
 97100 Ragusa

**Oggetto: servizio di gestione biennale dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa.**

**Alla cortese attenzione Ing. Picciotto**

Con la presente si trasmette preventivo per la riparazione del guasto accorso al quadro di arrivo della linea elettrica di alimentazione dell'impianto di c/da Palazzo.

Da una pronta ricognizione per il reperimento, sul mercato delle apparecchiature, si è appurato che l'approvvigionamento dei materiali potrà avvenire nell'arco dei prossimi 12 gg. lavorativi.

La Ns. azienda, essendo in possesso di un sezionatore con caratteristiche similari a quello guastatosi può nel frattempo montarlo in modo tale da rimettere immediatamente in funzione l'impianto, ed ad arrivo della nuova apparecchiatura smontare in "muletto" e montare quella definitiva. Certi che tale soluzione sia il più immediato e tecnicamente valido rimedio al gusto in oggetto Vi sottponiamo il preventivo dei lavori da effettuare.

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
Quadro di arrivo linea GAM2 con modulo di protezione Trafo SM6QM; 630 A- 24 Kv - 16 KA	1	9.627,00	11.627,00
Nolo gru	8 h	30,00	240,00
Operaio specializzato elettricista	16 m	26,23	419,68
Operaio specializzato	16 m	26,23	419,68
IVA 20 %			2.541,27
<b>Totale</b>			<b>15.247,63</b>

Distinti saluti

Firma

**IDROLAB CONSULT s.a.s.**  
 Di Romano Antonia & C.  
 Via Isolaia, 50 - 91100 Trapani Z.I.R.  
 Tel 0923-246221 Fax 0923 437084  
 CCIAA n. 85713  
 Part. I.V.A. 01481110813