



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VIII
Reg. APLb
il 04-04-2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)
Giulio Lettici

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>02.04.2012</u> <u>N. 508</u>	OGGETTO: Interventi in somma urgenza per sostituzione pompa Flygt 3127.181 per estrazione fanghi di ricircolo presso il depuratore acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo Importo €. 6.655,00 IVA compresa.
N. 108 Settore VIII° Data 13/03/2012	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012

Tit. 1 FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 03 CAP. 1769 IMP. 528 /12

IL RAGIONIERE

Plc

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Marzo, nell'ufficio del Settore VIII, il Dirigente Ing. Giulio Lettici ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che

- In data 05/03/12, il personale addetto alla gestione del depuratore acque reflue di Marina di Ragusa, ha segnalato il blocco della pompa del pozetto di ricircolo fanghi e quindi l'impossibilità di procedere alle operazioni di estrazione e ricircolo dei fanghi dei sedimentatori finali, con conseguente possibile aumento oltre i limiti consentiti dei solidi sospesi nelle acque depurate;

Vista

- l'estrema urgenza di procedere al ripristino della funzionalità dell'impianto, è stata interpellata la ditta Zago & Fratantonio S.n.c., che essendo in possesso dei requisiti tecnici e delle attrezzature e mezzi d'opera idonei allo scopo, in data 06/03/12 ha provveduto al prelievo della pompa, al trasporto in officina e allo smontaggio delle stessa. E' stato accertato che le condizioni dei componenti elettromeccanici e delle tenute meccaniche della pompa sono deteriorati e non riparabili. Considerato, che detta pompa risale all'epoca di realizzazione dell'impianto e che nel tempo è stata oggetto di precedenti interventi di manutenzione, non risulta economicamente conveniente procedere alla riparazione.

Visto che

- Per la fornitura in opera di detta pompa la ditta Zago & Fratantonio S.n.c. con nota Fax del 13/03/2012 ha prodotto preventivo di spesa di € 6.655,00 Iva Compresa, prezzo ritenuto congruo in quanto comprendente anche l'onere per l'uso del camion con la gru, dei cavidotti e delle giunture stagne per il collegamento elettrico, nonché del collaudo;

Considerato che

- L'elettropompa è indispensabile per il corretto funzionamento del depuratore, al fine di evitare refluenze negative per l'ambiente e danni erariali all'ente nel caso di sanzioni amministrative per il superamento dei limiti ammissibili dei valori tabellari relativamente al parametro dei solidi sospesi nelle acque depurate, si rende necessario e urgente disporre di una nuova pompa per l'estrazione dei fanghi di ricircolo dall'apposito pozetto;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visto il D. Lvo 29/93 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. L'approvazione dell'intervento di fornitura in opera per la sostituzione in somma urgenza della pompa tipo Flygt 3127.181 LT 420 da KW 5,9 400 V, completa di cavi elettrici di collegamento, giunzioni e collaudo, a servizio del pozetto di l'estrazione fanghi di ricircolo presso l'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, per un importo complessivo di € 6.655,00 IVA compresa;
2. Affidare alla Ditta Elettromeccanica di Zago & Fratantonio S.n.c., con sede in Comiso S.P. Comiso Chiaramente Km 1,800, che si è resa immediatamente disponibile, la fornitura in opera della pompa tipo Flygt 3127.181 LT 420 da KW 5,9 400 V per l'importo complessivo di € 6.655,00 IVA Compresa;
3. Impegnare la spesa complessiva di € 6.655,00 IVA compresa al Tit. 1, Funz. 09, Serv. 04, Interv. 03, Cap. 1769 (Imp. 529 /12), dando atto che trattasi di intervento urgente, indifferibile, non derogabile e non frazionabile, pertanto non rientrante nell'ambito del rispetto dei dodicesimi dell'importo dell'ultimo bilancio assestato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dr. Ing. Giulio Lettice)



*Per la integrazione
Preventivo del 13/03/2012 prot. n° 22296*

Il Dirigente
Ragusa, f.

Il Capo di
Ragusa, f.

Visto

Settore Il Segretario Generale

Per presa visione:

Bimbo Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

Ragusa 21/03/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 06 APR. 2012


IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 APR. 2012 al 13 APR. 2012

Ragusa 16 APR. 2012

IL MESSO COMUNALE

n° 1 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 508 del 02. 04. 2012



ELETTROMECCANICA
Zago & Fratantoni s.n.c.
Avvolgimenti Motori - Trasformatori
Installazione Elettropompe Sommersa

Via L. Sciascia n° 89
Tel./Fax. 0932-965720
97013 COMISO (RG)
Partita IVA: 00068180884

SPETT. LE COMUNE DI RAGUSA
ALLA C.A. DELL'ING. PICCITTO
FAX. 0932-676437

**OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA FLYGT TIPO 3127.181L T420 KW5,9 400V PRESSO L'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE IN C/DA PALAZZO MARINA DI RAGUSA**

N1) Elettropompa Flygt tipo 3127.181L T420 Kw5,9 400Volt	€ 5.500,00
+ IVA 21%	€ 1.155,00
TOTALE	€ 6.655,00