



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Rap. Alles

il 23.10.2008

Il Rapp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

M. Scibano

Giuliano Scibano

CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX

DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2334 23 OTT. 2008	OGGETTO: Lavori Urgenti di riparazione all'impianto elettrico presso il Castello di Donnafugata. Importo Complessivo 1.422,00 IVA inclusa
DATA <i>16-10-2008</i>	
N. 331 SETTORE/IX	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 1658-3

IMP. 6345/08

FUNZ. 05

SERV. 02

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno Aedici del mese di ottobre nell'Ufficio del
Settore IX, il dirigente dott. ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente
determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

PREMESSO CHE è di competenza di questo Settore la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici del Castello di Donnafugata;

CONSIDERATO l'urgenza dell'intervento in quanto l' immobile sopra citato, di grande valore storico artistico, presenta grande affluenza di Pubblico;

CONSTATATA la necessità di effettuare un intervento urgente di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dell'impianto elettrico danneggiato dal fulmine in data 04/10/2008;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con approvato D.L. 163 del 12/04/2006.

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art.º 8 comma 5 che per importi inferiori a €.5.000,00 si può prescindere da preventivi, tenendo conto dell'elenco degli operatori economici, nelle more della predisposizione dell'elenco per la scelta del fornitore, si ritiene di avvalersi di fornitori di fiducia.

RITENUTO congruo e più vantaggioso il preventivo fornito dalla ditta "TecnoBit srl" riguardante in dettaglio :

Sostituzione di:

- N. . 1 batteria scaricatore (quadro generale) 15KA;
- N. 1 portafusibile 4P 32° completi di fusibili 4°
- N. 4 interruttori aut. 20/25° completi di blocco differenziale 0,03
- Pulizia quadro ed eliminazione di tutti i fili bruciati;
- Sostituzione mascherine a protezione dei pulsanti di sgancio e installazione cartelli monitori;
- Installazione n. 1 relè differenziale completo di toroide e protezioni nell'interruttore generale del parco comprensivo della sostituzione dei cavi fino al vano contatore (mt. 15 x 50mm e mt. 5 x 25mm.
- Verifica e collaudo finale.

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

CONSIDERATO CHE la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia ;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- Affidare alla ditta TecnoBit srl la fornitura e l'esecuzione di:

- Installazione N. 1 batteria scaricatore (quadro generale) 15KA;
 - Installazione N. 1 portafusibile 4P 32° completi di fusibili 4°
 - Installazione N. 4 interruttori aut. 20/25° completi di blocco differenziale 0,03
 - Pulizia quadro ed eliminazione di tutti i fili bruciati;
 - Sostituzione mascherine a protezione dei pulsanti di sgancio e installazione cartelli monitori;
 - Installazione n. 1 relè differenziale completo di toroide e protezioni nell'interruttore generale del parco comprensivo della sostituzione dei cavi fino al vano contatore (mt. 15 x 50mm e mt. 5 x 25mm).
 - Verifica e collaudo finale.
- una spesa complessiva di € 1.422,00 di cui € 1.185,00 per lavori ed € 237,00 per IVA;

Impiegare la somma complessiva di € 1.422,00 Iva Compresa, occorrente per i lavori di ripristino dell'impianto elettrico presso il Castello di Donnafugata al

Cap. 1658.3, Funz. 05, Serv. 02, Interv. 03, Imp. 6345/08; - *6901/08*

IL DIRIGENTE
(DOTT. ING. MICHELE SCARPULLA)



*Poche interruzioni:
Toglio pali e condifissi.*

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale all'ufficio Ragioneria.

francesco *Visto:*
Il Dirigente del 1° Ufficio
Ragusa, il 21-10-2008 *Bisaccia*
Il Direttore Ufficio
Ragusa, il *M* **Il Sindaco**

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa

20/10/08

**IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA
F.to**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

04 NOV. 2008

IL MESSO COMUNALE

**IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 04 NOV. 2008 al 10 NOV. 2008

Ragusa

11 NOV. 2008

IL MESSO COMUNALE