



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. XIII

Ref. Alloro

il 28.12.07

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
M. Scibano
Vittorio Izzo

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 24 DIC. 2007 N. 3070	OGGETTO: Conferimento incarico all'Ing. Francesco Minardi "Responsabile tecnico addetto alla sicurezza" del Castello di Donnafugata ai sensi dell'art. 10 del D.M. 569/92.
N. 384 Settore XIII Data 20-12-2007	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP. escluso con delib. n. 1434/2007

FUNZ.

SERV.

INTERV. M.P.L. 1486/07

IL RAGIONIERE
[Signature]

L'anno duemilasette, il giorno 28NTI del mese di DICEMBRE nell'ufficio del settore XIII, il Dirigente Dr. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Ragusa, in quanto proprietario e soggetto gestore del Castello di Donnafugata, è obbligato, ai sensi dell'art. 10 del D.M. dei BB.CC. 20 maggio 1992 n. 569 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre", a nominare il "Responsabile delle attività svolte al suo interno" e il "Responsabile tecnico addetto alla sicurezza".

Che i compiti dei due responsabili, così come descritti nel citato art. 10 del D.M. n. 569/92 sono:

1. Il responsabile delle attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:
 - a) Non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3;
 - b) Siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
 - c) Siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.
2. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
 - a) Siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie.
Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli (tenuto dal responsabile delle attività) di cui all'art. 11, comma 6 del D.M. n. 569/92;
 - b) Siano mantenuti efficienti e in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.
In particolar, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con periodicità stabilita delle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione.
Ogni loro modifica o integrazione dovrà annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
 - c) Siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
 - d) Sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
 - e) Siano eseguite, per il personale addetto alle attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio;

Verificato che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alle predette attività, in modo particolare a quella del responsabile tecnico addetto alla sicurezza, in quanto l'espletamento delle medesime presuppongono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo così come comunicato dai Dirigenti dei Settori in risposta alla propria richiesta (nota n. 1368 del 22 novembre 2006). In particolare, alcuni dei Dirigenti hanno comunicato di non avere nel proprio

Atteso che da tale valutazione comparativa è risultato avere ottenuto il punteggio massimo il Dott. Ing. Francesco Minardi a cui si può affidare l'incarico di che trattasi;;

Ritenuto di procedere in merito;

Visto l' art. 53 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi comunali approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 64 del 30.10.97 che attribuisce al Dirigente la gestione delle attività finanziarie nell' ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto l' art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia della Determinazione;

Vista l' attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Ragioneria

DETERMINA

1. di approvare, per le fatte premesse, il verbale di valutazione dei curricula del 18/12/2007 allegato al presente atto da cui si evince che il punteggio massimo per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile delle attività e di responsabile tecnico addetto alla sicurezza" è stato attribuito all'ingegnere Francesco Minardi;
2. di conferire, per i motivi dettagliatamente sopra esposti, l'incarico di "Responsabile delle attività e di responsabile tecnico addetto alla sicurezza" del Castello di Donnafugata al Dott. Ing. Francesco Minardi. nato a Ragusa il 20/01/1965 ed ivi residente in Via A. Diaz n. 5° secondo le modalità di cui al disciplinare d'incarico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2646 del 20/11/2007 e per l'importo lordo di € 2.000,00 mensili regolarmente fatturato;
3. di procedere alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico con l'ingegnere Francesco Minardi a far data del 01/01/2008 e fino al 31/12/2008;
4. dare atto che la presente non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto quest'ultima è stata impegnata con delibera della G.M. n. 434 del 09/11/2007 alla Funz. 05 Serv. 01 Int. 03 Cap. 1646 (imp. 1486/07) Bil Pluriennale

PL

Att.: verbale di valutazione dei curricula; *potrà interpretare*
Allegati: *parametri voluti fissare.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
S. Salimiro

IL DIRIGENTE
Dott. Santi Di Stefano

Visto:
Il Dirigente del I Settore Il Consiglio Generale
Ragusa, il 24 - 12 - 2007
Per presta visione:
Il Direttore Comunale Il Sindaco
Ragusa, il

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa

21.12.08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

09 GEN. 2008

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 GEN. 2008 al 15 GEN. 2008

Ragusa

16 GEN. 2008

IL MESSO COMUNALE