



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sette - VII  
il Ref. Albo  
10-08-2012

Per Resp. del servizio  
L'Intruttore Amministrativo  
104. Scrivente

*Alfonso Bonelli*

# CITTÀ DI RAGUSA

## SETTORE VII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	<b>OGGETTO:</b> Intervento urgente di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici installati nel locale tecnico di Piazza Dogana a Marina di Ragusa ; <b>Codice CIG :</b> X03041C27A <b>Importo complessivo:</b> <u>€ 1.996,50 Iva compresa</u>
<b>In data:</b> 10. 08. 2012	
N. 1619	
N. 167 Settore VII Data 01/06/12	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

**BIL.** 2012      **CAP.** 2508. 1      **IMP.** 1016 /12

**FUNZ.** 01      **SERV.** 05      **INTERV.** 01

### IL RAGIONIERE

*Alfonso Bonelli*

L'anno Due mila Dodici, il Giorno Uno del Mese di Giugno nell' Ufficio del Settore VIII il Dirigente **Dott. Ing. Michele Scarpulla** ha adottato la seguente Determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- è di competenza di questo Settore la realizzazione e la manutenzione degli impianti tecnologici installati presso gli Immobili di Proprietà ;

- è necessario procedere con estrema urgenza alla manutenzione dell'impianto-elettrico -idrico del locale tecnico di Piazza Dogana Marina di Ragusa ;

-Gli impianti tecnologici presenti nel locale sopracitato hanno subito un deterioramento dovuto alla stagione invernale appena trascorsa;

**Dato Atto** che è stato predisposto un apposita indagine di mercato e sono stati richiesti i preventivi di spesa anche a ditte non iscritti all'albo fornitori ;

**Vista** la lettera n prot 26535 /71 Gab con data del 26-Marzo -2012 che evidenza come per la categoria richiesta non risultano imprese iscritte o figurano non in numero sufficiente (minimo 5) , è consentito fare ricorso ad imprese non iscritte all'albo;

**Visto** il preventivo di spesa richiesto e presentato dalla ditta "**Elettroiblea di Distefano Maurizio Snc**" con sede in via degli Oleandri a Ragusa" di € 1.996,50 compreso di IVA, che si ritiene congruo e si allega come parte integrante del presente atto;

**Visto** il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006;

**Vista** il vigente Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi , per l'esecuzione di lavori per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.66 del 08-11-2007, dal quale si evince che all'art.8 comma 5 , che " si può prescindere ,altresì ,dalla richiesta di più preventivi /offerte quando l'importo presunto della spesa è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2,comma 1 ,dell'art.4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie " e che l'estrema urgenza sopra richiamata ,si ritiene di potersi avvalere della ditta "**Elettroiblea di Distefano Maurizio Snc**" con sede in via degli Oleandri a Ragusa" che ha presentato la migliore offerta per la fornitura richiesta;

**VISTO** l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

**VISTO** l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

**CONSIDERATO** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

**VISTO** il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

## DETERMINA

- 1) *Approvare* il preventivo della ditta **"Elettroibilea di Distefano Maurizio Snc" con sede in via degli Oleandri a Ragusa** avente per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici installati presso il locale tecnico di piazza Dogana a Marina di Ragusa ;
- 2) *Affidare* alla stessa ditta la relativa fornitura e posa in opera , per una spesa complessiva di **€ 1.996,50** di cui **€ 1.650,00** per lavori e fornitura ed **€ 346,50** per IVA;
- 3) *Dare atto* che trattasi di spesa urgente e indifferibile non frazionabile in dodicesimi;
- 4) *Impegnare* la somma complessiva di **€. 1.996,50** iva compresa al  
Cap. *7508.1*, Funz. *01* , Serv. *01*, Interv. *01* -Bil. 2012, imp. *1016* /12;

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII*

*Dott.Ing. Michele Scarpulla*



*Parte integrante :*  
1) *foglio patti e condizioni*  
2) *Preventivi ditta*

---

**Da trasmettersi ai seguenti uffici:**  
**Ufficio Ragioneria**

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII*

*Dott.Ing. Michele Scarpulla*



*Visto* *V.*  
Il Dirigente del Settore Il Segretario Generale  
Ragusa, li *Per presa visione:*  
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco  
Ragusa, li

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

*Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.*

*Ragusa* 09/08/2012

## ***IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA***

*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.*

16 AGO. 2012

## *Ragusa* \_\_\_\_\_

## ***IL MESSO COMUNALE***

~~MESSO IN VENDICATORE~~  
(Salomon Francesco)

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di*

pubblicazione e cioè dal 16 AGO. 2012 al 23 AGO. 2012

Ragusa 24 AGO. 2012

16 AGO. 2012

al

23 AGO. 2012

## *IL MESSO COMUNALE*

**SPETT./LE  
COMUNE DI RAGUSA  
C.SO ITALIA  
97100 RAGUSA**

Preventivo n.69  
Del 24/05/2012

**ALLA C.A. UFFICIO TECNICO**

**RAGUSA Lì 24/05/2012**

*h. 2 fecciose*  
Parte integrante sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1418 del 10.08.2012

**OGGETTO:** Preventivo di spesa lavori di adeguamento impianto elettrico locale tecnico pompa irrigazione nuovo lungomare Marina di Ragusa.

A seguito di Vs. gradita richiesta e ns. successivo sopralluogo Vi sotponiamo la ns. migliore offerta per quanto in oggetto.

### **OFFERTA**

N.01 Fornitura e montaggio nuovo quadro elettrico in resina modulare installato da parete di adeguate dimensioni completo di piastra di fondo e moduli din contenente all'interno i seguenti interruttori di protezione:

n.1 sezionatore 2x32A generale quadro  
n.1 interruttore differenziale 2x10A illuminazione e prese locale tecnico  
n.1 interruttore differenziale 2x10A pompa autoclave  
n.1 interruttore differenziale 2x10A pompa irrigazione  
n.1 contattore di potenza per pompa irrigazione  
n.1 contattore di potenza per pompa docce spiaggia  
n.1 collegamento orologio esistente  
\*\* cablaggio elettrico quadro

N.03 Fornitura e posa in opera dentro tubazione rigida in pvc di linee elettriche di adeguate sezione derivate direttamente dal quadro elettrico alle varie utenze e quanto occorrente.

\*\*\*\* Realizzazione impianto elettrico nuovo all'interno del locale tecnico con tubazione rigida in pvc e scatole stagno per distribuzione impianto di alimentazione prese di corrente e interruttore di accensione plafoniera alloggiate in appositi contenitori in pvc stagno, linea di alimentazione in derivazione, n.2 plafoniere stagno 2x58W complete di tubi fluorescenti installate a soffitto e quanto occorrente.



N.01 Realizzazione impianto di messa a terra completo di opere murarie occorrenti, fornitura pozetto in pvc carrabile e picchetto in rame infisso nel terreno e relativo passaggio conduttore in rame di adeguata sezione derivato dal nodo equipotenziale a bordo del quadro elettrico e quanto occorrente.

n.02 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico costituito da:

— n. 2 pompe centrifughe multistadio orizzontali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica;

— n. 2 press.controll;

Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, per il fissaggio su basamento e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

**TOTALE COMPLESSIVO A CORPO € 1.650,00 + IVA**

**ESCLUSIONI: IVA di legge, linea elettrica montante e quanto non espressamente specificato.**

Validità offerta 60gg.

LA DITTA

PER ACCETTAZIONE



n. 5 facc. 0/0  
Parte integrante sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 1419 del 10.08.2012




## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII  
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

### *Foglio Patti e Condizioni*

*Intervento urgente di manutenzione straordinaria dell'impianti tecnologici  
presenti nel locale tecnico di Piazza Dogana a Marina di Ragusa*



*COLL. DEL TECNICO*

*Salvatore Degno*

*IL TECNICO*

*Geom. Franco Civello*

**Art. 1**  
**Oggetto della fornitura**

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico-idrico, del locale tecnico di piazza Dogana a Marina di Ragusa. La fornitura sarà regolamentata dalle clausole contenute nel presente foglio patti e condizioni.

**Art. 2**  
**Importo dell'appalto**

L'importo complessivo delle forniture nel presente appalto ammonta a **€ 1.996,50** nel prezzo si intendono compresi: l'Iva e tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

**Art. 3**  
**Descrizione della Fornitura**

L'intervento oggetto del presente intervento , può essere riassunto come appreso:

**1)** Fornitura e posa in opera di n.01 quadro elettrico in resina modulare installato da parete di adeguate dimensioni completo di piastra di fondo e moduli din contenente all'interno i seguenti interruttori di protezione:

- ◆ n.1 sezionatore 2x32A generale quadro
- ◆ n.1 interruttore differenziale 2x10A illuminazione e prese locale tecnico
- ◆ n.1 interruttore differenziale 2x10A pompa autoclave
- ◆ n.1 interruttore differenziale 2x10A pompa irrigazione
- ◆ n.1 contattore di potenza per pompa irrigazione
- ◆ n.1 collegamento orologio esistente
- ◆ N.1 contattore di potenza per pompa di irrigazione
- ◆ N.1 contattore di potenza per pompa docce spiaggia
- ◆ cablaggio elettrico quadro

**2)** Fornitura e posa in opera dentro tubazione rigida in pvc di linee elettriche di adeguate sezione derivate direttamente dal quadro elettrico alle varie utenze e quanto occorrente.

3) Fornitura e posa in opera di impianto elettrico nuovo all'interno del locale tecnico con tubazione rigida in pvc e scatole stagno per distribuzione impianto di alimentazione prese di corrente e interruttore di accessione plafoniera alloggiate in appositi contenitori in pvc stagno, linea di alimentazione in derivazione, n.2 plafoniere stagno 2x58W complete di tubi fluorescenti installate a soffitto e quanto occorrente.

4) Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra completo di opere murarie occorrenti, fornitura pozzetto in pvc carrabile e picchetto in rame infisso nel terreno e relativo passaggio conduttore in rame di adeguata sezione derivato dal nodo equipotenziale a bordo del quadro elettrico e quanto occorrente.

5) Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico

costituito da:

— n. 2 pompe centrifughe multistadio orizzontali con giranti diffusore e albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta meccanica in carbonio/ceramica;

— n. 2 press.controll;

Compreso il collegamento elettrico e idraulico, la raccorderia, per il fissaggio su basamento e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

*Art. 4*  
*Osservanza di Leggi e Regolamenti:*

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare di quanto previsto dal D.L. n° 163 del 12/04/2006 e dal Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

*Art. 5*  
*Termine di consegna*

Il periodo utile per dare perfettamente compiuta la fornitura oggetto dell'appalto è stabilito in 20 giorni lavorativi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordine.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio delle forniture o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle forniture rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione della fornitura dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione della fornitura risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento della fornitura di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 6  
Contestazione fornitura

Si riconosce il diritto dell'Amministrazione di esaminare la fornitura consegnata e di contestarla entro giorni tre successivi alla consegna stessa, data rilevata dal documento di trasporto.

Art. 7  
Modalità di pagamento:

Il pagamento avverrà entro giorni 30 dalla data della fattura o della consegna se successiva, previa dichiarazione del servizio competente che la fornitura è avvenuta ed è risultata idonea per l'espletamento delle pubbliche funzioni di questo Ente e conforme a quanto richiesto.

Art. 8  
Garanzia fornitura

La fornitura in oggetto sarà soggetta alle condizioni di garanzia prevista dalla casa costruttrice