

22/08/2012



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 2e H VIII
Reg. Alpha
a. 06-09-2012

N. Resp. del servizio

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Marianna Scribano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale n. 1561

In data: 06/09/2012

N.284 SETTORE VIII

Data 22/08/2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la sostituzione
n° 1 elettropompa sommersa all'impianto di sollevamento
San Leonardo € 16.992,54 iva inclusa

CIG= Z35061D4AC

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2012 CAP. 2886 FUN. --09 SERV. 04 INTERV. 01 IMP. 1110/12

IL RAGIONIERE CAPO

Kay

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue (22) del
mese di Agosto, nell'ufficio del settore VIII, il
Dirigente, Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la
seguente determinazione:

A seguito di eventi atmosferici verificatisi in data 11 Agosto 2011 si verificava un guasto alla pompa n° 4 della linea Brusce' dell'impianto di sollevamento San Leonardo causando gravi carenze idriche nella distribuzione alle zone interessate, si ritiene pertanto urgente ed indifferibile la sua sostituzione affidando i lavori a ditta specializzata.

Per tanto è stato predisposto un preventivo , che prevede una spesa complessiva presunta di €. 16.992,54 iva inclusa per i lavori di sostituzione urgente della pompa in oggetto;

Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo Settore ravvisa la necessità della somma urgenza di cui all'art. 57 comma 2 lettera C del D. Igs n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 176 del DPR 05/10/2010 ~~—————~~ n° 207, si ritiene di avvalersi della Ditta "Elettromeccanica Falla aldo " C/da Arizza Scicli che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori .

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTA la disponibilità della Ditta " Elettromeccanica Aldo Falla " ad eseguire i lavori e che per lo svolgimento degli stessi offre un preventivo di € 16.992,54 iva compresa , salvo imprevisti;

DETERMINA

Approvare il preventivo di spesa presunta, avente per oggetto i lavori di sostituzione urgente di elettropompa sommersa all' impianto di sollevamento San Leonardo.

- 1) Affidare alla Ditta "Elettromeccanica Falla Aldo " C/da Arizza Scicli , l'intervento di cui in oggetto per una spesa complessiva presunta, di € 16.992,54 di cui €. 14.043,42 per l'intervento ed €. 2.949,12 per IVA;
- 2) Impegnare la somma complessiva di €. 16.992,54 iva compresa al

Cap. 1886 , Funz. 09 , Serv. 04 , Interv. 01 , Bil.2012, imp. 1110/12



IL DIRIGENTE
ING. GIULIO RENZO LETTICA

Parte integrante: verbale - preventivo del 13/08/2012
preventivo del 14/08/2012

**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: - RAGIONERIA**



IL DIRIGENTE
(ING. GIULIO RENZO LETTICA)

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto

Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del TUEL.

Ragusa 30/8/12

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Plony

Il Sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE

*Salomon MESSO NOTIFICATORE
(Salomon Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè

Dal 07 SET. 2012 al 14 SET. 2012

Ragusa 17 SET. 2012

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Prot. 69426 del 13/08/2012

n° 1 faccia
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1564 del 06-09-2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la sostituzione di n° 1 elettropompa sommersa
impianto di sollevamento S. Leonardo.

VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA

A seguito di micro interruzioni di energia elettrica verificatesi nel corso di un violento nubifragio in data 11 Agosto 2012 si è avuto modo di accertare un guasto alla pompa n° 4 della linea "BRUSCE" dell'impianto di sollevamento di San Leonardo. Alla luce di quanto sopra accertato, si ritiene indispensabile ed indifferibile attivare una somma urgenza finalizzata al regolare approvvigionamento idrico in quanto si ravvisano gli estremi di cui all'art. 70 del regolamento dei lavori pubblici e all'art. 39 della L.R. 21/85 sostituita dall'art. 44 L.R. 10.

La spesa presunta per i lavori è tuttora in corso di verifica.

Ragusa 13/08/2012



IL TECNICO
(P.E. Giovanni CANZONIERI)

ELETTROMECCANICA

FALLA ALDO

CONTRADA ARIZZA s.n. - fax/tel. 0932/851977
97018 SCICLI (Ragusa)

Cod.Fiscale: FLL LDA 57T201535Q

Partita IVA: 00457220887

e-mail: aldofalla@virgilio.it

ATT. *S. F. F.*
CITTANERI

Prot.: n.40

n° 1 fasciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1561 del 06-08-2012

Scicli, li 13/8/2012

SPETT. LE
COMUNE DI RAGUSA
C.SO ITALIA
97100 RAGUSA RG

OGGETTO: PREVENTIVO rif.prot.69562 del 14 08 2012

Q.ta	U.M.	Descrizione	Importo netto
1	1	preventivo per effettuazione immediata lavoro manutenzione urgente sostituzione motore elettrico caprari tipo mac 10 150 riparato di vostra disponibilita presso il sollevamento Costo previsto euro settecento in attesa vostre comunicazioni distinti saluti	€ 700,00
		IMPONIBILE	€ 700,00
		IVA DEL 21%	€ 147,00
		TOTALE	€ 847,00

ELETTROMECCANICA

FALLA ALDO

CONTRADA ARIZZA s.n. - fax/tel. 0932/851977
97018 SCICLI (Ragusa)

Cod.Fiscale: FLL LDA 57T20 1535Q

Partita IVA: 00457220887

e-mail: aldofalla@virgilio.it

ATT. S.F.

CANTONIERI

n° 1 fecciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale

N. 1561 del 06-08-2012

Scicli, li 14/08/2012

SPETT.LE

CONUNE DI RAGUSA

C/SO ITALIA

97100 RAGUSA RG

OGGETTO: PREVENTIVO rif.prot 69596 del 14/08/2012

Q.ta	U.M.	Descrizione	Importo netto
1		In riferimento vostra richiesta siamo a comunicarvi nostra offerta per la fornitura elettrico Caprari tipo MAC 10150 per impianto di san leonardo.Costo listino Caprari euro 14505,70 sconto 40% costo prelievo urgente da deposito caprari di Palermo	€ 8.703,42
1		smontaggio elettropompa guasta e rimontaggio con motore nuovo	€ 360,00
		riparazione motore guasto causa temporale del 11/08/2012 ricostruzione avvolgimenti sostituzione disco reggispinta la riparazione si intende garantita elettricamente per 12 mesi rimanendo in attesa vostre comunicazione distinti saluti	€ 700,00
			€ 3.580,00
		IMPOSIBILE	€ 13.343,42
		IVA DEL 21%	€ 2.802,12
		TOTALE	€ 16.145,54