


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc.H VIII
Reg - Alpha
06-09-2012

Il Resp. del servizio
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Marianna Scribano)
Mun. Città di Ragusa



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale n. 1562

In data: 06/09/2012

N. 290 SETTORE VIII

Data 22/08/2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la riparazione
del trasformatore di media tensione ai pozzi "B" confluenti
all'impianto di sollevamento San Leonardo
€ 2.341,73 iva inclusa

CIG=Z05061D867

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2012 CAP. 886 FUN. 2 SERV. 01 INTERV. 01 IMP. 100/12

X IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue (22) del
mese di Agosto, nell'ufficio del settore VIII, il
Dirigente, Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la
seguente determinazione:

A seguito di eventi atmosferici verificatisi in data 12 Agosto 2011 si rilevava un guasto al trasformatore di M.T. dei pozzi " B " e più precisamente ai cavi di bassa tensione dello stesso , causando il blocco di 2 pozzi che adducono alle riserve idriche dell' impianto di sollevamento San Leonardo causando gravi carenze idriche , si ritiene pertanto urgente ed indifferibile la riparazione di detti cavi ivi compresa l'installazione di un sezionatore a tutela degli impianti affidando detti lavori a ditta specializzata.

Per tanto è stato predisposto un preventivo , che prevede una spesa complessiva presunta di €. 2.341,73 iva inclusa per i lavori in oggetto;

Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo Settore ravvisa la necessità della somma urgenza di cui all'art. 57 comma 2 lettera C del D. lgs n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 176 del DPR 05/10/2010 n° 207, si ritiene di avvalersi della Ditta " Nova Quadri zona industriale III° fase Viale 15 n° 2 in Ragusa " che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori .

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTA la disponibilità della Ditta " Nova Quadri " ad eseguire i lavori e che per lo svolgimento degli stessi offre un preventivo di € 2.341,73 iva compresa , salvo imprevisti;

DETERMINA

Approvare il preventivo di spesa presunta, avente per oggetto i lavori di sostituzione urgente di elettropompa sommersa all' impianto di sollevamento San Leonardo.

1) Affidare alla Ditta "Nova Quadri zona industriale III° fase Viale 15 n° 2 in Ragusa," l'intervento di cui in oggetto per una spesa complessiva presunta, di € 2341,73 di cui €. 1.935,32 per l'intervento ed €. 406,41 per IVA;

2) Impegnare la somma complessiva di €. 2.341,73 iva compresa al

Cap. 2886 , Funz. 09 , Serv. 04 , Interv. 01 , Bil.2012, imp. 1111/12



**IL DIRIGENTE
ING. GIULIO RENZO LETTICA)**

Parte integrante : verbale + preventivo Nova Quattro

**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,
ai seguenti uffici: - RAGIONERIA**



**IL DIRIGENTE
ING. GIULIO RENZO LETTICA)**

Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Vista
Segretario Generale

Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del TUEL.

Ragusa 30/8/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il Sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 SET. 2012

IL MESO COMUNALE

*Solo MESO NOTIFICATORE
(Salvatore Francesco)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè

Dal 07 SET. 2012 al 14 SET. 2012

Ragusa 17 SET. 2012

IL MESO COMUNALE

n° 1 facciata

**Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale**

N. 1562 del 06-08-2012

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
AMBIENTE ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Prot. 69468 del 13/08/2012

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la riparazione del trasformatore di media tensione ai pozzi "B" confluenti all' impianto di sollevamento S. Leonardo.

VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA

A seguito di eventi atmosferici verificatisi in data 12 Agosto 2012 si è avuto modo di accettare , successivamente all'intervento della squadra di manutenzione dell'enel di un guasto al trasformatore di media tensione che alimenta i pozzi "B" di c/da Arancelli che confluiscano all'impianto di sollevamento di San Leonardo .
Alla luce di quanto sopra accertato, si ritiene indispensabile ed indifferibile attivare una somma urgenza finalizzata al regolare approvvigionamento idrico in quanto si ravvisano gli estremi di cui all'art. 70 del regolamento dei lavori pubblici e all'art. 39 della L.R. 21/85 sostituita dall'art. 44 L.R. 10.

La spesa presunta per i lavori è tuttora in corso di verifica.

Ragusa 13/08/2012



IL TECNICO
(P.E. Giovanni CANZONIERI)



QUADRI ELETTRICI - AUTOMAZIONE - DABINE MT/BT
PROGETTAZIONI IMPIANTI - TELECOMUNICAZIONI - WISCO
ZONA INDUSTRIALE III FASE - VIALE 15 N. 8 - 91100 RAGUSA
P. IVA 0150320089 TEL. 0932.667066 FAX 0932.667222
E-mail: info@novquadri.it - [HTTP://WWW.NOVQUADRI.IT](http://www.novquadri.it)



Spettacolo Comune di Ragusa
Settore VIII Ambiente Energia e P.C.
Servizio Idrico Integrato
c.a.-P.E.-Giovanni Camorlani

Oggetto : Preventivo di spesa

A seguito di vs. richiesta si trasmette di seguito elenco prezzi per la realizzazione dei lavori di ripristino della cabina di MT/BT di contrada arancelli - Pozzi B.

Fornitura di sezionatore fusibile 3 x 630 A tipo Siemens 3KL71513AA00 € 516,08

Contenitore di vetroresina IP67 dimensioni di massima 800*600*300 con porta/lla trasparente

Terna di fusibili da 400 A NH3 € 281,75

Terna di fusibili da 630 A NH3 € 72,00

Cavo FG7-R sez. 120mmq al metro x 9 metri € 139,32

Cavo NTV-K sez. 50 mmq al metro x 3 metri € 19,08

Accessori di installazione e cablaggio - a corpo

Schemi in LEXAN per protezione confronti diretti € 75,00

Operario specializzato n. 24 ore x 27,39 - € 70,00

Operario qualificato n. 9 ore x 24,75 - € 657,36

I Prezzi su indicati sono già scontati e da intendersi IVA esclusa.

In attesa di riscontro, distinzi saluti.

Ragusa _____
Il legale rappresentante

Occipinti V.


n° 1 faccia t+

Parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale	
N. 1562 del 06-09-2012	