


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez VIII
III - A/bn
11-04-01-2013
Il Resp. del servizio
L'istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)
Giuliano



SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi

Pratica pervenuta il 14-12-2012

DIRETTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>31-12-2012</u>	OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per fornitura fusibili sezionatore M.T. e riparazione misuratore di portata presso il depuratore di C/da Palazzo delle acque reflue di Marina di Ragusa. Importo complessivo €. 4.000,00 IVA compresa.
N. 2217	
N. 398 Settore VIII Data <u>11/12/12</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2012

Tit. 1 FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 03 CAP. 1769 IMP. 1395/12

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladodici, il giorno Undici del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore VIII, il Dirigente Ing. Giulio Lettica su proposta dell'Ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario Responsabile del Servizio Depurazione, ha adottato la seguente determinazione

Premesso che:

- In data 22/11/2012, il personale addetto alla gestione dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, ha segnalato la mancanza di tensione all'impianto per distacco del sezionatore di M.T.
- A seguito di sopralluogo si riscontrava che l'anomalia è stata causata dal guasto dei fusibili di M.T. del sezionatore, probabilmente per cause connesse alle avverse condizioni atmosferiche che possono produrre sbalzi di tensione.
- Al fine di tutelare l'ambiente e salvaguardare la salute pubblica, si rendeva necessario intervenire urgentemente alla sostituzione dei fusibili guasti, ad opera di impresa abilitata ad operare su impianti di M.T., nonché alla riparazione della scheda elettronica del misuratore di portata e all'acquisto di nuovi fusibili da tenere di scorta presso l'impianto.

Atteso che:

- A tal fine è stata contattata la Ditta Elettromeccanica di Zago e Fratantoni e si è effettuato sopralluogo, stabilendo il tipo e le modalità di intervento da effettuare immediatamente, ditta che disponendo di idonea attrezzatura è stata in grado di procedere immediatamente allo smontaggio e al ripristino dei fusibili del sezionatore di M.T, predisponendo quanto necessario per la riparazione del misuratore di portata, nonché per la risoluzione delle altre anomalie riscontrate e indicate nella relazione allegata;

Vista la relazione dell'Ufficio del 11/12/2012 da cui risulta l'estrema necessità di riparare il guasto riscontrato al fine di ripristinare l'efficienza dell'impianto;

Visto che l'importo dell'intervento è stato determinato in €. 4.000,00 IVA compresa come riportato nel verbale di Sopralluogo del 11/12/2012;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- L'approvazione dei lavori di somma urgenza comprendenti di fornitura dei fusibili di ricambio del sezionatore di M.T. e per la riparazione del misuratore di portata, nonché degli altri guasti rilevati all'impianto di depurazione di Cda Palazzo per un importo complessivo stimato in € 4.000,00, IVA compresa al 21%.
- Affidare i lavori e le forniture di che trattasi alla Ditta Elettromeccanica Di Zago e Fratantonio S.n.c con sede a Comiso S.P. Comiso Chiaramente Km 1,800, alle condizioni economiche della relazione allegata;
- Di imputare la somma complessiva di €. 4.000,00 IVA al 21% compresa al Titolo 01, Funzione 09, Servizio 04, Intervento 03, Cap.1769, Imp. 1395/12 Bil. 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Giulio Lettice)

Allegati Parte Integrante:

1. Relazione del 11/12/2012;

Il Dirigente del 1^o Settore
Ragusa, 11/12/2012
Vista
Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL.

Ragusa 14.12.2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

07 GEN. 2013

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE

~~MESSO NOTIFICATORE
(Salomone Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 GEN. 2013 al 14 GEN. 2013

Ragusa 15 GEN. 2013

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

n° 1 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2217 del 31-12-2012

SETTORE VIII

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436
Fax 0932 676438 - E-mail giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it



Prot. n. 104398 del 21/12/12

AL DIRIGENTE CAPO SETTORE VIII SEDE

OGGETTO: Intervento in Somma Urgenza per fornitura in opera dei fusibili della cabina di media tensione e per la riparazione del misuratore di portata presso l'impianto di depurazione di C/da Palazzo.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Piccitto, Funzionario del Sett. VIII°, espone quanto segue:

In data 22/11/2012, il personale addetto alla gestione dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, ha segnalato la mancanza di tensione all'impianto per distacco del sezionatore di M.T.

A seguito di sopralluogo si riscontrava che l'anomalia è stata causata dal guasto dei fusibili di M.T. del sezionatore, probabilmente per cause connesse alle avverse condizioni atmosferiche che possono produrre sbalzi di tensione.

Al fine di attivare la funzionalità dell'impianto, atteso che si disponeva di fusibili di ricambio, si rendeva necessario e urgente interpellare una ditta specializzata e abilitata ad operare su impianti di M.T. per la sostituzione dei componenti guasti.

Si interpellava la Ditta Elettromeccanica Di Zago e Frantantonio S.n.c. con sede a Comiso SP Comiso Chiaramente Km 1,800, che ha provveduto a sostituire immediatamente i fusibili bruciati con quelli a scorta, dando mandato alla citata ditta di provvedere urgentemente alla fornitura di nuovi fusibili da mettere a scorta. Inoltre è stato rilevato, che a causa dello sbalzo di tensione si era guastata la scheda elettronica del misuratore di portata delle acque reflue. Nell'occasione veniva eseguito un controllo all'impiantistica dei vari settori riscontrando anomalie ai temporizzatori della griglia grossolana e ai finecorsi del carroponte del dissabbiatore, oltre al non funzionamento di 3 lampioni dell'illuminazione esterna.

La ditta Elettromeccanica Di Zago e Frantantonio S.n.c. si è resa immediatamente disponibile ad eseguire la fornitura dei fusibili e alla riparazione dei componenti con presenza di anomalie.

Tutto ciò premesso, al fine di ripristinare urgentemente il funzionamento dell'impianto ed evitare refluenze negative per l'ambiente, si propone quanto segue:

autorizzare i lavori di somma urgenza di fornitura dei fusibili di ricambio del sezionatore di M.T. e per la riparazione del misuratore di portata, nonché degli altri guasti rilevati all'impianto di depurazione di C/da Palazzo per un importo complessivo stimato in € 4.000,00, IVA compresa al 21%.

Affidare i lavori e le forniture di che trattasi alla Ditta Elettromeccanica Di Zago e Frantantonio S.n.c con sede a Comiso S.P. Comiso Chiaramente Km 1,800, alle condizioni economiche sopra riportate.

IL FUNZIONARIO
Ing. Giuseppe Piccitto

21/12/2012

*Se autorizzato
S'intervento
in tempo
oppure
immediato*