



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *S+H VIII*
Tr - A Pbo
il *14-02-2013*
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Marianna Scribano*)
Albina Boni



CITTA' DI RAGUSA SETTORE VIII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

*Annotata al Registro
Generale n. 2426*

In data: 31/12/2012

N 396 SETTORE VIII

Data 10/12/2012

OGGETTO: Lavori urgenti per la installazione di estrattori d'aria ai quadri comandi dell'impianto di sollevamento San Leonardo .
Anno 2012 importo euro 2.902,46 iva inclusa

CIG=Z68079F79B

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2012 <i>Re</i> CAP. 1771.0	FUN. 09	SERV. 04	INTERV. 03	IMP. 258/11 <i>lip. 96</i> 12
BIL 2012 <i>Re</i> CAP. 1771.0	FUN. 09	SERV. 04	INTERV. 03	IMP. 1179/2010 <i>lip. 96</i> 12

IL RAGIONIERE CAPO

Albina

L'anno duemiladodici, il giorno dieci (10) del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore VIII, il Dirigente, Ing. Giulio Renzo LETTICA, ha adottato la seguente determinazione:

In considerazione della necessità di provvedere con estrema urgenza alla installazione presso l'impianto di sollevamento idrico di c/da San Leonardo , che data la particolare ubicazione della sala quadri che risulta posta all'interno dello stabile senza possibilità di aereazione con l'esterno e la vetustà di alcuni softstarter che a causa del surriscaldamento procurano inopportune e dannose interruzioni dell'alimentazione alle pompe, risulta necessario ed urgente provvedere ad installare n° 4 estrattori ai quadri comando completi di termostato n° 2 griglie di aereazione ,ed un estrattore d'aria elicoidale per il ricambio d'aria del locale quadri al fine di creare un opportuno ricambio d'aria all'interno degli stessi preservando con ciò l'integrità dei componenti elettronici installati e la continuità d'esercizio delle pompe.

nelle more dell'espletamento di un ottimo fiduciario, si rende necessario affidare urgentemente il servizio di manutenzione a ditta specializzata.

Le somme da utilizzare fanno riferimento a residui del capitolo 1771.0 degli anni 2006 e 2010 , come appresso specificato

Per tanto è stato predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 2.902,46 iva inclusa per i lavori in oggetto.

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " **Si può prescindere, altresì, in caso di estrema urgenza dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spese è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente** ", pertanto si ritiene di avvalersi della Ditta "SIET di Dipasquale & C. Via Archimede n° 287 RAGUSA".

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;


Vista la disponibilità della Ditta " SIET di Dipaquale & C. " ad eseguire i lavori, e che per lo svolgimento del servizio in parola la Stessa offre un ribasso del 33 % (trentatrepercento):

DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto i lavori per la installazione urgente di n° 4 estrattori , da quadro , n° 1 estrattore elicoidale , ed accessori vari come in premessa
- 2) Affidare alla Ditta "SIET di Dipasquale & C. Via Archimede n° 287 RAGUSA" , l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 2.902,46 di cui €. 2.398,70 per l'intervento ed € 503,76 per IVA .
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 2.902,46 iva compresa ai

Cap. 1771.0 , Funz. 09 , Serv.04 , Interv. 03 , Bil.12 Rls imp. 258/11 € 1972,36
Cap. 1771.0 , Funz. 09 , Serv.04 , Interv. 03 , Bil.12 PES imp. 1179 € 930,10

di cui IVA 967/12 e 968/12




IL DIRIGENTE
(ING. GIULIO RENZO LETTICA)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: -
RAGIONERIA

Il Dirigente del settore Il Segretario Generale
Ragusa, II
Visto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL DIRIGENTE
(ING. GIULIO RENZO LETTICA)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 , 4° comma del TUEL

Ragusa 3/1/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 FEB. 2013


IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè

Dal 15 FEB. 2013 / 22 FEB. 2013

Ragusa 25 FEB. 2013

IL MESSO COMUNALE

n° 480 cias te
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2436 del 31-12-2012

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
Ambiente Energia e protezione Civile
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO: Lavori urgenti per la installazione di estrattori d'aria ai quadri comandi
dell'impianto di sollevamento San Leonardo.
Anno 2012 Importo euro 2.902.46 iva inclusa.

CIG= Z68079F79B

1| Relazione Tecnica

2| Foglio Patti e Condizioni

3| Elenco Prezzi Unitari

4| Analisi dei prezzi

Ragusa 28 Novembre 2012



IL TECNICO
P.E. Giovanni Canzonieri

**COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
Ambiente Energia e Protezione Civile
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**OGGETTO: Lavori urgenti per la installazione di estrattori d'aria ai quadri comandi dell'impianto di sollevamento San Leonardo.
Anno 2012 Importo euro 2.902.46 iva inclusa.**

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**Art. 1
Oggetto dell'appalto**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura ed installazione di n° 4 estrattori da quadro IP54 con alimentazione a 220 volt da 30 metri cubi/ora completi di n° 2 termostati e n° 2 griglie di aereazione cm 25x25 complete di filtro tipo G3 , n° 1 estrattore elicoidale da 5000 metri cubi/ora , n° 1 serranda a sovrapressione ai quadri comando dell'impianto di cui in oggetto.

**Art. 2
Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo del servizio ammonta a €. 2.902.46 di cui € 2.398,70 per l'intervento ,
€ 503,76 per IVA, prevedendo l'utilizzo del ribasso d'asta offerto.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione
del presente foglio patti e condizioni.

**Art. 3
Designazione sommaria delle opere**

L'intervento oggetto del presente appalto, può essere riassunto come appresso:

- 1) Fornitura e posa in opera di estrattori , griglie di aereazione, termostati , cavi, compreso ogni onere ed accessorio.

**Art. 4
Oneri**

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio, la mano d'opera e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dell'intervento

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione degli interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolo.

Art. 7
Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8
Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi

ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9 Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonchè risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10 Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11 Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Ragusa 28 Novembre 2012



IL TECNICO

P.E. Giovanni CANZONIERI)

n° 2 fasciato
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2426 del 31-12-2012

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
Ambiente Energia e protezione Civile
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO: Lavori urgenti per la installazione di estrattori d'aria ai quadri comandi dell'impianto di sollevamento San Leonardo.
Anno 2012 Importo euro 2.902.46 iva inclusa.

CIG= Z68079F79B

1| Relazione Tecnica

2| Foglio Patti e Condizioni

3| Elenco Prezzi Unitari

4| Analisi dei prezzi

Ragusa 28 Novembre 2012



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VIII
Ambiente Energia e Protezione Civile
Servizio idrico integrato

OGGETTO: : Lavori urgenti per la installazione di estrattori d'aria ai quadri comandi dell'impianto di sollevamento San Leonardo.
Anno 2012 Importo euro 2.902,46 iva inclusa.

CIG= Z68079F79B

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Presso l'impianto di sollevamento idrico di c/da San Leonardo data la particolare ubicazione della sala quadri che risulta posta all'interno dello stabile senza possibilità di aereazione con l'esterno e la vetustà di alcuni softstarter che a causa del surriscaldamento procurano stacchi continui delle pompe risulta necessario ed urgente provvedere ad installare n° 4 estrattori ai quadri comando completi di termostato n° 2 griglie di aereazione ,ed un estrattore d'aria elicoidale per il ricambio d'aria del locale quadri al fine di creare un opportuno ricambio d'aria all'interno degli stessi preservando con ciò l'integrità dei componenti elettronici installati e la continuità d'esercizio delle pompe.

Considerato tutto ciò è stata redatta la presente perizia che prevede i lavori di cui prima per l'importo di €. 2.902,46 IVA compresa.

Tale perizia è così distinta:

A) Per lavori, noli, trasporti e fornitura di materiale a pié d'opera,	€	2.398,70
C) Per IVA 21% sui lavori	€	503,76
Sommano	€.	2.902,46

Ragusa, 28 Novembre 2012

IL TECNICO
(P.E. Giovanni Ganzonieri)