

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmessa: Sc.H. V
IV-TU - A 150
02.03.2013
 Il Resp. del servizio
 L'Ingegnere Direttivo
 (Dott. Ing. Michele Scarpulla)



SETTORE I° - SERVIZIO I°
 Segreteria Generale e Procedimenti delib. natvi
 Pratica pervenuta il 06-03-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
 (Dott.ssa Anna Maria Minardi)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: <i>Intervento di manutenzione straordinaria dell'illuminazione artistica su Piazza G.B. Odierna a Ragusa Ibla</i>
<i>In data: 7-5-13</i>	<u>Codice CIG :X5E0994A20</u>
<i>N. 598</i>	<u>Importo complessivo: € 4.850,00 Iva compresa</u>
<i>N. 105 Settore V</i>	
<i>Data 24-06-13</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.	2013	CAP.	2504	IMP.	1364/11 - Rip 24/06/13
FUNZ.	1	SERV.	8	INTERV.	1

IL RAGIONIERE

L'anno DuemilaTredici, il Giorno VeSapendro del Mese di Aprile nell'Ufficio del Settore V, su proposta del Funz. Tecnico Geom. Biagio Gulino, il Dirigente Dott. Ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente Determinazione:

PREMESSO :

- **Questo** Settore ha tra le proprie competenze il mantenimento e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ;

-**Che** il Dirigente ha dato disposizione di predisporre un intervento di manutenzione straordinaria della piazza G.B Odierna di Ragusa Ibla ;

-**Che** di conseguenza è stato necessario provvedere ad illuminare temporaneamente da la piazza sopracitata ;

-**Che** bisogna procedere urgentemente alla messa in sicurezza degli apparecchi di illuminazione che sono installati nella piazza sopracitata ;

-**Che** appare opportuno accogliere la richiesta delle associazioni dei commercianti della zona di valorizzare la piazza con eventi nelle ore serali;

Atteso che è stato predisposto un apposita indagine di mercato e sono stati richiesti i preventivi di spesa tramite lettera fax anche a ditte non iscritte all'albo fornitori ;

Visto il preventivo di spesa richiesto e presentato dalla ditta “, di € 4.850,00 compreso di IVA, che si ritiene congruo e si allega come parte integrante del presente atto;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006;

Vista il vigente Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi , per l'esecuzione di lavori per la costituzione e tenuta degli operatori economici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.66 del 08-11-2007, dal quale si evince che all'art.8 comma 5 , che “ si può prescindere ,altresi ,dalla richiesta di più preventivi /offerte quando l'importo presunto della spesa è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2,comma 1 ,dell'art.4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie e che l'estrema urgenza sopra richiamata ,si ritiene di potersi avvalere della ditta” **Sgarlata Giovanni con sede in via Ortigia n.2 P.I 00438790883-97100 Ragusa”** che ha presentato la migliore offerta per la fornitura richiesta;

Visto l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;


Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) *Approvare* il preventivo della ditta "Sgarlata Giovanni con sede in via Ortigia n.2 P.I. 00438790883-97100 Ragusa" avente per oggetto Intervento di manutenzione straordinaria dell'illuminazione artistica della piazza G.B Odierna di Ragusa Ibla" ;
- 2) *Affidare* alla stessa ditta la relativa fornitura e posa in opera , per una spesa complessiva di € 4.850,00 di cui € 4.008,26 per lavori e fornitura ed € 841,74 per IVA;
- 3) *Impegnare* la somma complessiva di € 4.850,00 iva compresa al
Cap. 2504 , Funz. , Serv. , Interv. -Bil. 2013, imp. 1364 111: 2. p 249/13
- 4) Dare atto che trattasi di spesa urgente, non differibile e non frazionabile in dodicesimi;

IL FUNZ TECNICO

Geom. Biagio Gulino



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dott. Ing. Michele Scarpulla


Parte integrante :

1) foglio patti e condizioni

2) Preventivo ditta

Da trasmettersi ai seguenti uffici:

Ufficio Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dott. Ing. Michele Scarpulla

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL

Ragusa 20/04/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 MAG 2013


IL MESSO COMUNALE


IL MESSO COMUNICATORE
(Salvo P. Vercosco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 MAG 2013 al 23 MAG 2013

Ragusa 24 MAG 2013

IL MESSO COMUNALE






n° 8 Le castr
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 598 del 7-5-13

COMUNE DI RAGUSA

Foglio Patti e Condizioni

*Intervento di manutenzione straordinaria dell'illuminazione artistica della Piazza
G.B Odierna di Ragusa Ibla*



IL TECNICO

Salvatore Degno

Art. 1
Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria dell'illuminazione artistica di piazza G.B Odierna di Ragusa Ibla .

La fornitura sarà regolamentata dalle clausole contenute nel presente foglio patti e condizioni.

Art. 2
Importo dell'appalto

L'importo complessivo delle forniture nel presente appalto ammonta a € 4.850,00 nel prezzo si intendono compresi: l'Iva e tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Descrizione della Fornitura

L'intervento oggetto del presente intervento , può essere riassunto come appresso:

Fornitura ed installazione di n.02 pali artistici con le seguenti caratteristiche :

Apparecchio per illuminazione d'esterni di forma sferica con diffusore in polycarbonato bianco. Predisposto con portalampada attacco E27 / E40 per lampade ad incandescenza e fluorescenti compatte a risparmio energetico. L'apparecchio può essere equipaggiato di alimentatore di tipo elettromeccanico, cablato in classe I di isolamento, per l'accensione di lampade a scarica.

VERNICIATURA:

Eseguita su superfici che preventivamente smerigliate, sabbiare ed accuratamente sgrassate, vengono sottoposte ad un trattamento di cromattazione. Verniciatura con polveri poliesteri e successiva polimerizzazione in forno a 185° C.

STRUTTURA:

In alluminio 99% spessore 20/10 o a richiesta in lastra di rame spessore 12/10.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

L'apparecchio è conforme alle norme EN-60598-1, EN 60598-2-3, ed ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Unione Europea. Grado di protezione IP 54 per lampioni.

Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione $1 \times 4 \text{ mm}^2 + 1 \times 50 \text{ mm}^2$ (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1) sezione fino a 16 mm^2

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

1) diametro pari a 80 mm

Fornitura e collocazione di ml 30 di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

1) sez. $1 \times 16 \text{ mm}^2$

Art. 4
Osservanza di Leggi e Regolamenti:

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture, ed in particolare di quanto previsto dal D.L. n° 163 del 12/04/2006 e dal Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Art. 5
Termine di consegna

Il periodo utile per dare perfettamente compiuta la fornitura oggetto dell'appalto è stabilito in due giorni lavorativi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordine.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio delle forniture o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle forniture rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione della fornitura dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione della fornitura risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento della fornitura di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 6
Contestazione fornitura

Si riconosce il diritto dell'Amministrazione di esaminare la fornitura consegnata e di contestarla entro 01 giorni successivi alla consegna stessa, data rilevata dalla direzioni lavoro.

Art. 7
Modalità di pagamento:

Il pagamento avverrà entro giorni 30 dalla data della fattura o della consegna se successiva, previa dichiarazione del servizio competente che la fornitura è avvenuta ed è risultata idonea per l'espletamento delle pubbliche funzioni di questo Ente e conforme a quanto richiesto.

Art. 8
Garanzia fornitura

La fornitura in oggetto sarà soggetta alle condizioni di garanzia prevista dalla casa costruttrice;

M



ch

1)Palo di illuminazione artistica da sostituire




2) Palo di illuminazione artistica da manutenzione



3) Ripristino n.02 pali di illuminazione artistica e relativi collegamenti elettrici

12



Ditta
SGARLATA GIOVANNI
*Impianti Elettrici
Civili ed Industriali*

Cod. Fisc. 0638 GMM 55004 H1504
Part. IVA 00432700933

Via Ortigia, 2 - 97100 Ragusa - Tel. 0932. 245292 - Cell. 338. 4170617
E-mail: sgarlataimpel@msn.com



22 Aprile 2013

Ragusa, li

OGGETTO:

COMUNE di RAGUSA
C.so ITALIA, 72 - Settore V -
97100 Ragusa

Intervento straordinario per ripristino n. 2 pali artistici
Piazza G.B. Odierna Ragusa Ibla.



A seguito V/s richiesta, dopo sopralluogo effettuato, Vi comunichiamo la N/s migliore offerta per i lavori necessari, di cui all'oggetto, quali:

- Svellimento di anima e tronco di anima di sostegno pali artistici danneggiati;
- Sostituzione n. 02 Anime di sostegno Pali compreso opere edili;
- Fornitura in opera di n. 01 Palo in fusione di ghisa H. 2900 MM con attacco 1" per luce centrale;
- Fornitura in opera di n. 01 Lanterna CUT OFF H 660 con schermi ghiacciati, cablaggio 100 W JM con lampada mastercolor;
- Fornitura in opera di componente terminale (ROSONE) su palo esistente;
- Sistemazione Lanterna esistente con sostituzione dei componenti elettrici danneggiati;
- Riverniciatura palo artistico esistente;
- Cavi elettrici per il collegamento dei pali e quant'altro per dare l'opera funzionante.

L'importo totale dei lavori su descritti è di € 4.850,00 IVA compresa

Distinti Saluti.

La Ditta

SGARLATA GIOVANNI