



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Scritto ✓
III - A DBO
03.12.2013
Il Responsabile del servizio
L'Ispettore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minutti)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i>	OGGETTO: Fornitura e installazione di materiale elettrico per la messa in sicurezza degli uffici dove è allocato il centro elaborazioni dati del palazzo di Città.
<i>In data: 03.12.2013</i>	<i>Affidamento diretto</i> <u>Cod.Cig:X9C0C34611</u>
<i>N. 1751</i>	
<i>N. 340 Settore V</i>	
<i>Data 15/11/13</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

*La seguente Determinazione non comporta nessun impegno di spesa;
perché impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 05-Novembre-
2013*

P
IL RAGIONIERE

L'anno DuemilaTredici, il Giorno Quindici del Mese di Novembre nell'
Ufficio del Settore V,su proposta del **Funz.Tecn. Geom.Franco Civello** il Dirigente
Dott. Ing.Michele Scarpulla ha adottato la seguente Determinazione:

PREMESSO CHE:

- è di competenza di questo Settore la realizzazione e la manutenzione degli impianti installati negli immobili di proprietà ;

- è necessario procedere con estrema urgenza alla manutenzione straordinaria degli impianti elettrici all'interno del centro elaborazioni dati del Palazzo di Città al fine di migliorare la sicurezza ed il controllo dei server allocati all'interno;

- con La Determinazione Dirigenziale del 05-Novembre-2013 annotata al registro generale con il n.1608 è stato nominato il R.U.P del procedimento ed è stata impegnata la spesa per la fornitura sopracitata;

Preso atto dell'urgenza con cui occorre procedere all'affidamento ,atteso che i lavori devono essere realizzati entro il 30-Novembre-2013;

Visto il comma 8°, dell'art.125 del Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni che consente di procedere all'affidamento diretto il cui importo è inferiore ad € 40.000,00 ;

Visto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007, dal quale si evince all'art. 8 comma 5 che "Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spese è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici", pertanto si ritiene di potersi avvalere della ditta "**ELETTRIOBLEAS** con sede in via Degli Oleandri n.114/A 97100 Ragusa , Iscritta nell'elenco degli operatori economici , che ha preventivato per le opere richieste un costo complessivo di **€.4.880,00 iva compresa, che l'ufficio ritiene congruo**

Preso atto l'art.15 comma 2° del vigente regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere ,di norma ,all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui art.17 comma 1,2,3, e 4 dello stesso Regolamento ;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Visto l'art 163 comma 2 del D.Lgs del 18-Agosto-2000 n.267;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) **Approvare** il preventivo della ditta "ELETTRIOBLEA sas con sede in via Degli Oleandri n.114/A 97100 Ragusa "avente per oggetto la fomitura e messa in opera di materiale elettrico per la messa in sicurezza degli uffici dove è allocato il centro elaborazioni dati del palazzo di Città ;
- 2) **Affidare** alla stessa ditta le relative prestazioni, per una spesa complessiva di € 4.880,00 di cui € 4.000,00 per lavori e fornitura e € 880,00 per IVA al 22%;
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 4.880,00 iva compresa al Cap. 250f, Funz. 1 , Serv. 8 , Interv. 1 -BII.2013 imp. 1091 /12; -lip 540/13
- 4) **Il responsabile** del procedimento è il **Funz. Tecnico Geom. Franco Civello**;
- 5) **Prendere atto** che non è previsto dalla normativa vigente alcun incentivo economico derivante dall'affidamento dell'incarico di progettazione e di responsabile del procedimento
- 6) **Prendere atto** che la somma è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n .1608 del 05-Novembre-2013;
- 7) **Ai sensi** dell'art'163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 riportato in premessa, si dichiara che trattasi di spesa indifferibile in quanto trattasi di pubblico servizio;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Franco Civello



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dott.Ing. Michele Scarpulla

Parte integrante :
Preventivo ditta

Da trasmettersi ai seguenti uffici:
Ufficio Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Dott.Ing. Michele Scarpulla



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del TUEL

Ragusa 03.12.2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

10 DIC 2013

Ragusa


IL MESSO COMUNALE
Salonia
MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 10 DIC 2013 al 17 DIC 2013

Ragusa 18 DIC 2013

IL MESSO COMUNALE

Preventivo n.99
Del 26/10/2013



**SPETT./LE
COMUNE DI RAGUSA
C.SO ITALIA
97100 RAGUSA**

RAGUSA Lì 26/10/2013

OGGETTO: Preventivo di spesa impianto elettrico armadi rack, climatizzazione e antincendio da realizzare presso sala CED del Comune di Ragusa.

A seguito di Vs. richiesta e ns. sopralluogo Vi sottponiamo la ns. migliore offerta per quanto in oggetto.

OFFERTA

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO

N.01 Fornitura e montaggio centrale antincendio a 4 zone installata all'interno del locale CED completa di linea elettrica, collegamento cavi delle apparecchiature distribuite nella locale e quanto occorrente.

N.01 Fornitura e montaggio combinatore telefonico GSM a 4 canali installato in prossimità della centrale antincendio con tastiera integrata completo di collegamenti in centrale e quanto occorrente.

N.02 Fornitura e montaggio rilevatori di fumo installati nel soffitto del locale completi di cavi a 2 fili antincendio del tipo LSZH posati all'interno di tubazione rigida o canaletta in pvc derivati direttamente dalla centrale e quanto occorrente.

N.01 Realizzazione di pulsante rottura vetro per antincendio distribuito in prossimità del locale, completo di cavo derivato direttamente dalla centrale e quanto occorrente.

N.01 Fornitura e montaggio sirena autoalimentata per esterno installata nella facciata principale, completa di batteria tampone e relativo cavo di alimentazione multi filare derivato direttamente dalla centrale e quanto occorrente.

N.02 Fornitura e montaggio pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità, alimentazione 24V, custodia in materiale plastico, scritta standard con "allarme incendio", installati all'interno del locale e corridoio CED completi di cavi a 2 fili antincendio del tipo LSZH posati all'interno di tubazione rigida o canaletta derivati direttamente dalla centrale e quanto occorrente.

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

N.02 Fornitura e montaggio di unità monosplit monofase della ditta HITACHI o similare, da installare nel locale CED, avente unità interna del tipo a parete con potenzialità 12000 BTU a pompa di calore con gas ecologico R410A del tipo ad inverter completa di passaggio tubazioni in rame coibentato derivate dall'unità esterna installata nella facciata esterna completi di canaletta in pvc bianco, tubazione in pvc per scarico condensa unità interna, coppia di staffe per unità esterna e quanto occorrente.

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO NUOVO LOCALE CED

N.01 Fornitura e posa in opera linea elettrica 4x6mmq. + T. del tipo FG7 derivata dal quadro elettrico generale direttamente al nuovo quadro del locale CED posata sotto pavimento tecnico esistente e quanto occorrente.

N.01 Fornitura e montaggio quadro in pvc 36 moduli installato a parete contenente all'interno i seguenti interruttori di protezione:

- n.1 sezionatore generale quadro 4x32A
- n.1 interruttore differenziale 4x32A generale forza motrice
- n.2 interruttori di protezione 2x16A alimentazione prese armadi rack
- n.2 interruttori di protezione 2x16A alimentazione condizionatori

**TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A CORPO € 4.000,00
ALIQUOTA IVA 22% € 880,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI IVA COMPRESA € 4.880,00**

ESCLUSIONI: IVA di legge, opere murarie e quanto non espressamente specificato.

Validità offerta 90gg.


LA DITTA

PER ACCETTAZIONE