

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Seh ✓*
11 - *APR*
u 11 3 FEB. 2014

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott. ssu. *Scuola di Ministro*)



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Anotata al Registro Generale In data 13 FEB. 2014 n. 187	OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI RISPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA DELLO ISTITUTO COMPRENSIVO "QUASIMODO" -RAGUSA-
N. 42 SETTORE V	
In data 06-02-14	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI
BIL. 2014 Cap. 2803.18 Imp. 5166 €/pu. 88/
FUNZ. 09 SERV. 01 INTER. 01 16

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemila QUATTORDICI, il giorno 06 del mese di febbraio, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico Geom. Domenico Buonisi, il Dirigente Ing. SCARPULLA MICHELE, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO

Che il Comune di Ragusa sostiene la manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture di proprietà, delle strutture giudiziarie, delle strutture universitarie e delle strutture scolastiche;

Che vengono riscontrate delle criticità funzionali negli impianti di riscaldamento della palestra e di tutta l'ala adiacente del plesso dell'Istituto Comprensivo "Quasimodo" sito in via E. Fieramosca n. 39;

Che tale criticità sussiste da parecchi anni e che lo stessa è stata più volte manifestata agli uffici comunali di riferimento, senza però addivenire ad interventi risolutivi;

Che ancora una volta il Dirigente Scolastico (Leonardo Licata) della struttura scolastica di che trattasi, con nota del 25.01.2014 assunta in protocollo in data 28.01.2014 con n° 7241, indirizzata al Funzionario Tecnico Geom. Domenico Buonisi (Responsabile della Struttura Impianti Tecnologici) ed al Sig. Sindaco del Comune di Ragusa, ribadisce la necessità di intervenire in modo risolutivo alla sopra citato inconveniente e manifestando che il perdurare della inefficienza tecnica potrebbe comportare gravi rischi per gli alunni ed per il personale che svolgono attività motoria nei suddetti locali scolastici;

Che a seguito sopralluogo si è accertato che il mal funzionamento dell'impiantistica è dovuto a perdite occulte lungo le linee di acqua ,che garantiscono le calorie necessarie agli elementi radianti, che insistono al disotto della pavimentazione che è costituita da un strato di guaina stabilizzante spessore mm 1,2, da una barriera a vapore e da un tappeto in PVC multistrato spessore mm 7,65;

Che l'individuazione di tali perdite lungo le linee di acqua, risulta oneroso per la tipologia di intervento,oltre il disagio che ne consegue per la popolazione che abitualmente gravita all'interno della struttura didattica sportiva , fin quando non viene intercettata la perdita o le perdite ed il conseguente intervento manutentivo;

Vista la estrema urgenza di intervenire sulle linee di riscaldamento, in considerazione della stagione invernale, la quale penalizza, se l'impiantistica non risulta efficiente, la fruizione adeguata della struttura da parte delle popolazioni studentesche e del personale docente e non, necessita procedere ai lavori atti al ripristino dello inconveniente;

PRESO ATTO CHE

A tal fine è stata contattata la ditta LO CIRIO GIUSEPPE con sede in Ragusa Via Soluto n.3 , che si è resa immediatamente disponibile alla effettuazione dei lavori formulando un preventivo di spesa per un importo complessivo di €.4.900,00 iva compresa (preventivo del 04.02.2014 assunto in prot.con n° 9680 del 05.02.2014), il quale si ritiene congruo in relazione ai lavori da eseguirsi e che consistono in:

-annullamento tubazione esistente dalla caldaia ai corpi scaldanti;

-realizzazione di una nuova tubazione con tubo in ferro nero diam. 1" 1/2, completa di raccordi a saldare e isolamento;

-tubazione posata in opera a vista, esterna e ancorata al muro con apposite staffe dalla caldaia ai singoli aerotermi;

-trasporto, materiale di consumo vario, minuterie, pezzi speciali e quanto è necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Atteso, che l'art. 3 comma 2 del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici di cui alla delibera di C.C. n. 66 del 08/11/2007 in vigore dal 15/12/2007, prevede il ricorso alla procedura di spesa per l'affidamento di lavori e forniture in economia;

Atteso, che l'art. 8 comma 5 del medesimo Regolamento consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo presunto dei lavori è inferiore a €. 5.000,00 e nel caso di estrema urgenza come nella fattispecie oggetto della presente, si può prescindere anche dall'effettuazione dell'indagine di mercato;

Accertato, che l'importo della fornitura ammonta a €. 4.900,00 i.c., ed è quindi rientrante nei limiti di €. 5.000,00 oltre iva di cui al predetto Regolamento, si ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per affidare l'incarico di acquisti di che trattasi;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Conferire, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici di cui alla delibera C.C. n. 66 del 08.11.2007, alla Ditta LO CIRIO GIUSEPPE con sede in Ragusa via Solunto n. 3, che ha fornito preventivo di spesa, il ripristino dello impianto di riscaldamento della palestra dello Istituto Comprensivo "Quasimodo", per un importo complessivo di €. 4.900,00 iva compresa (preventivo del 04.02.2014 assunto in prot.con n° 9680 del 05.02.201);
- 2) Impegnare la spesa complessiva di €. 4.900,00 i.c. alla Funz. 09. Serv. 01, Interv. 01, Cap. 2803.18, Imp. 5166 Ripn. 88/14

IL TECNICO
(Giovanni Licata)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Ing. Michele SCARFULLA)

ALLEGATI ALLA PRESENTE:

- Nota dell'ISTITUTO COMPRENSIVO S.QUASIMODO, A FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO LEONARDO LICATA
- Preventivo ditta LO CIRIO GIUSEPPE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Uff.Ragioneria ed Uff. Determine

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
ING. Michele SCARFULLA

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa12/02/2014.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della sù estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa....18 FEB 2014

IL MESSO COMUNALE

Giulio Linzitto
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè

dal.....18 FEB 2014

al.....25 FEB 2014.

Ragusa....26 FEB 2014

IL MESSO COMUNALE

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S. QUASIMODO"**



VIA E. FIERAMOSCA, 39 - 97100 RAGUSA
TEL.: 0932 256856 - FAX: 0932 256833
C.F. : 92020900889 - e-mail: rgic831008@istruzione.it
Web: <http://www.scuolaquasimodorg.it>



Prot. n. 339/c45

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 107 del 13 FEB. 2014

Ragusa, 25/01/2014

M. V.

CITTA' DI RAGUSA UFFICIO PROTOCOLLO	CITTA' DI RAGUSA
27 GEN. 2014	28 GEN 2014
ARRIVO	PROT. N° 1241 CAT. 10 CLAS. 1 FASC.

Funzionario tecnico geometra Buonisi Domenico
Comune di Ragusa

p.c. Al Sindaco
Comune di Ragusa

**OGGETTO: Richiesta ripristino impianto di riscaldamento della palestra "I.C. Quasimodo"-
Ragusa**


Come già riferito in precedenti comunicazioni (Prot. n. 3793/c45 del 11/11/2013; Prott. nn. 80/81 del 08/01/2014) e così come congiuntamente verificato in occasione dell'incontro avvenuto in data odierna, si richiede il ripristino dell'impianto di riscaldamento della palestra e di tutta l'ala adiacente del plesso dell'IC "Quasimodo", sito in via E. Fieramosca n.39.

Si sottolinea che detto impianto non è in funzione già da diversi anni e, come verificatosi negli scorsi anni scolastici, durante i mesi invernali la temperatura rilevata in palestra ed in tutta la zona adiacente raggiunge valori minimi che potrebbero comportare gravi rischi per gli alunni ed il personale che svolgono attività motoria nei suddetti locali.

Sicuro di un sollecito positivo riscontro, pongo cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Leonardo Licata




RIELLO

n° 1 facata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 187 del 13 FEB. 2014

SPETT.LE

COMUNE DI RAGUSA
C/SO ITALIA
97100 RAGUSA



OGGETTO: PREVENTIVO PALESTRA SCUOLA MEDIA "S. QUASIMODO"

Facciamo seguito alla Vs gradita richiesta e con la presente Vi sottponiamo la nostra migliore offerta per la realizzazione dei lavori di seguito specificati:

- Annullamento tubazione esistente dalla caldaia ai corpi scaldanti;
- Realizzazione di una nuova tubazione con tubo in ferro nero diam. 1" 1/2, completa di raccordi a saldare e isolamento.
La tubazione verrà realizzata a vista, esterna e ancorata al muro con apposite staffe dalla caldaia ai singoli aerotermi.

IMPORTO DEI LAVORI A CORPO **€. 4.900,00 IVATO**

Sono compresi nel preventivo: trasporto, materiale di consumo vario, minuterie, pezzi speciali, e quanto è necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Non sono inclusi nel preventivo: opere murarie, progettazione impianto, oneri e quanto non espressamente specificato nel preventivo.

Ragusa il 04/02/14

LA DITTA

LO CIRIO GIUSEPPE
SOCIETÀ 1409
Via Sclafani, 3 - 97100 RAGUSA
Tel. 0962 654958 - Cell.: 333 782479