



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmeesa: Sett VI
III - A b/c
il 24 APR. 2014
Il Resp. del servizio
L'Ispettore Dirigenzivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 24-04-2014	OGGETTO: "Lavori in somma urgenza per il ripristino dell'attraversamento del canale di raccolta delle acque bianche in via Portovenere, a Marina di Ragusa".
N. <u>708</u>	
N. <u>143</u> Sett. VI	Importo Euro 6.000,00 IVA inclusa.
Data, <u>04/04/2014</u>	Approvazione Progetto. CIG: #B10EB40F5

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, LA SOMMA OCCORRENTE SARA' INSERITA NEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

CAP. 1771 - **TIT.** - **FUNZ.** 09 - **SERV.** 04 - **INTER.** 03

BIL. 2014 - **IMP.** 597 ¹⁴ - **Liq.**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 04 (quattro) del mese di Aprile, su proposta del Geom. Roberto DiGrandi, nell'Ufficio del Settore VI il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che a seguito di ripetute segnalazione da parte di cittadini e dal Comando dei VV.UU. che prestano servizio presso la Frazione di Marina di Ragusa, che hanno evidenziato lo stato di dissesto in cui si trova un tratto di via Portovenere, presa visione dello stato dei luoghi si è stabilito che è necessario ed indispensabile intervenire urgentemente su detto tratto stradale in cui è presente un canale di raccolta delle acque bianche, per il convogliamento e scarico delle acque provenienti dal compluvio naturale dei terreni circostanti, lavori che saranno eseguiti sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento; della rete fognaria comunale;
- A seguito degli accertamenti effettuati, si è rilevata la necessità della sostituzione del tratto interessato, consistente nella rimozione di una porzione del solaio e la ricostruzione del fognolo, come si evince da verbale di sopralluogo del 01/04/14 che si produce in allegato, da cui risulta l'estrema necessità di riparare l'inconveniente riscontrato nel fognolo acque bianche di cui in premessa, al fine di ripristinare l'efficienza sia del manufatto sia lo stato dei luoghi.

Atteso che:

- Si è valutato e stabilito il tipo e le modalità di intervento da effettuare immediatamente;
- Al fine di accelerare l'esecuzione dei lavori per la sicurezza stradale, salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente è stata contattata la ditta Occhipinti Pietro con sede a Ragusa, via Pezza n.44, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi a decorrere dal 03/04/2014, offrendo un ribasso del 30% sul costo complessivo dell'intervento afferente la contabilità dei lavori eseguiti.

Visto:

- Il seguente quadro economico:

Lavori	€. 6.500,00
Oneri di sicurezza (3% sui Lavori) non sogg. a Rib.	€. 195,00
Importo Lavori soggetti a ribasso	€. 6.305,00
Ribasso d'asta del 30% a detrarre	€. 1.891,50
Resta il credito dell'impresa	€. 4.608,50
Oneri di sicurezza (3% sui Lavori) non sogg. a Rib.	€. 195,00
Importo lavori soggetti a ribasso	€. 4.608,50
Totale Lavori	€. 4.803,50
IVA al 22%	€. 1.056,77
Spese tecniche 2%	€. 96,07
Imprevisti e arrotondamenti	€. 43,66
Sommano	€. 1.196,50
Importo Complessivo	€. 6.000,00

Visto: L'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n°64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii;

Visto: il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto: di dover provvedere in merito;

- D E T E R M I N A -

- 1 – L'approvazione dei "Lavori in somma urgenza per il ripristino dell'attraversamento del canale di raccolta delle acque bianche in via Portovenere, a Marina di Ragusa". per importo complessivo di **€.6.000,00 IVA** (al 22%) compresa;
- 2 – Affidare i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera C del D. Lgs 163/06 ed art. 176 del DPR 05/10/2010 n°207 alla Ditta Occhipinti Pietro con sede a Ragusa, Via Pezza n.44, che si è resa immediatamente disponibile, alla realizzazione dei lavori di che trattasi, alle condizioni economiche di cui al citato quadro economico;
- 3 – Imputare la somma complessiva di **€.6.000,00** al Cap...~~177.1~~... Tit. Funz.~~Q3~~. Serv.~~Q4~~.... Interv.Q3.. Imp...~~5.97.1.14~~, dando atto che trattasi di intervento urgente, indifferibile, non derogabile e non frazionabile, pertanto non rientrante nell'ambito del rispetto dei dodicesimi dell'importo dell'ultimo bilancio assestato.



IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Giulio LETTICA)

- Allegati Parte Integrante:

1. Verbale di sopralluogo del 01/04/2014.
2. Richiesta di disponibilità all'esecuzione dei lavori alla ditta con Nota prot. del
3. Lettera di disponibilità della ditta Pietro Occhipinti

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 24.04.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 06 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE
Linzitto Giorgio 06.05.14

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06 MAG. 2014 al 13 MAG. 2014

Ragusa 14 MAG. 2014

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI° AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE - VERDE PUBBLICO E CENTRI STORICI

OGGETTO: "Lavori in somma urgenza, per il ripristino del fognolo acque bianche e della sede viaria, in via Portovenere a Marina di Ragusa".
Importo Euro 6.000,00 IVA inclusa.

— RELAZIONE TECNICA —

A seguito di ripetute segnalazione da parte di cittadini e dal Comando dei VV.UU. che prestano servizio presso la Frazione di Marina di Ragusa, i quali hanno comunicato lo stato di dissesto in cui si trova un tratto di via Portovenere, ci siamo recati sul posto, preso visione dello stato dei luoghi, si è immediatamente stabilito, che è necessario ed indispensabile intervenire urgentemente su detto tratto stradale in cui è presente un canale di raccolta delle acque bianche, per il convogliamento e scarico delle acque provenienti dal compluvio naturale dei terreni circostanti, preso atto altresì che la sede viaria oggetto dell'intervento è densamente transitata, da veicoli e mezzi pesanti, e ad alta velocità essendo la strada in rettilineo, e pertanto ancora più a rischio.

Di recente, precisamente giorno 01 Aprile 2014, a seguito di un'ulteriore segnalazione si è verificato che l'area interessata dall'intervento si è estesa, per cui si è provveduto a disporre apposita segnaletica per meglio indicare il pericolo che la buca estesa può rappresentare.

Dagli accertamenti e dai controlli effettuati è stato accertato che il ripristino del fognolo e della sede viaria ed il ripristino dei luoghi non può essere eseguito con la piccola manutenzione, data l'entità dell'intervento, bensì necessita di apposita perizia mirata alla sistemazione del manufatto.

Le opere da realizzare consistono in fase di progettazione nella demolizione della parte residua della soletta dell'esistente collettore scatolare a sezione rettangolare realizzato in c.a. delle dimensioni Lungh.= 14,00, Largh.= 2,00, H.= 1,20, che verrà in parte ripristinata ed in parte sostituita, mantenendo sia la sezione che le caratteristiche del manufatto, la realizzazione di una griglia in ferro a maglie larghe, a protezione dell'imbocco del fognolo, di muretti in conci di tufo per l'invito al convogliamento delle acque, alla realizzazione di un pozetto, rifacimento della sede stradale e di quanto altro necessario a rendere l'opera funzionale.


Per quanto sopra si propone l'attivazione immediata di un intervento in somma urgenza per l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie, atte ad eliminare l'inconveniente ed a salvaguardare l'ambiente, l'incolumità e la salute pubblica.

La somma prevista è necessaria per l'intervento di cui sopra ammonta ad €. 6.000,00, così distinta:

• Per lavori (al netto del ribasso del 30%)	€. 4.803,50
• Per IVA 22%	€. 1.056,77
• Spese tecniche 2%	€. 96,07
• Imprevisti	€. 43,66
Sommano	€. 6.000,00

Interpellate alcune ditte di fiducia dell'Amministrazione si è trovata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori la ditta Pietro OCCHIPINTI, con sede in via Pezza n.44, che ha offerto il ribasso del 30,00% sul Prezzario Regionale 2013 e sui prezzi di analisi.

Ragusa, 02/04/2013.

Il Progettista:
(Geom. Roberto DIGRANDE)  Responsabile Unico Del Procedimento:
(Ing. Giuseppe PICCITTO) 



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile, Verde Pubblico e Centri Storici.

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it

Servizio Idrico Integrato-Sottoservizio Fognatura e Depurazione.



RAGUSA, 01/04/2014

OGGETTO: "Lavori in somma urgenza, per il ripristino del fognolo acque bianche e della sede viaria, in via Portovenere a Marina di Ragusa".

Importo Euro 6.000,00 IVA inclusa.

VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA

Oggi giorno 01 Aprile 2014 il sottoscritto Geom. Roberto DIGRANDI, nelle more di una migliore gestione degli impianti di depurazioni e delle condotti delle reti fognarie comunale, per le utenze presenti nella frazione di Marina di Ragusa, a seguito di numerose segnalazioni, per la presente di una vistosa buca rilevata in via Portovenere, ho effettuato un sopralluogo, ed ho accertato il reale pericolo che può causare sia la buca, ma soprattutto il fognolo per la raccolta delle acque meteoriche che in esso confluiscono, si è ritenuto pertanto opportuno effettuare una ispezione all'interno dello stesso, e si è rilevata la precarietà del fognolo, in quanto il solaio necessita in più parti di lavori urgenti di manutenzioni.

Nelle more di messa in sicurezza e funzionalità del manufatto, attualmente non in grado di sopperire a tali funzionalità.

Al fine di realizzare quanto sopra descritto, occorre effettuare degli interventi mirati per la risoluzione delle problematiche rilevate per il deflusso delle acque e per il transito veicolare della frazione Marinara di Ragusa.

Alla luce di quanto sopra accertato si ritiene indispensabile ed inprocrastinabile attivare una somma urgenza finalizzata al totale ripristino del fognolo per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane sia la sede stradale, sia al fine di poter salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, in quanto si ravvisano gli estremi di cui all'art. 70 del regolamento dei lavori pubblici e all'art. 39 della L.R. 21/85 sostituita dall'art. 44 L.R. 10.

I lavori possono così riassumersi:

- Rimozione di un tratto di soletta a copertura del fognolo;
- Ripristino dei ferri ad armatura del fognolo;
- Ripristino delle spallette e del fondo del fognolo;
- Realizzazione di una porzione del solaio del fognolo;
- Sistemazione della sede stradale;
- Ripristino dei luoghi.

La spesa presunta per i lavori è di €. 6.000.000 IVA al 22% inclusa.

IL TECNICO
(Geom. Roberto DIGRANDI)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CHE AUTORIZZA
(Ing. Giulio Renzo LETTICA)



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile, Verde Pubblico e Centri Storici.
 Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436
 Fax 0932 676438 - E-mail giovanni.letta@comune.ragusa.gov.it
 Servizio Idrico Integrato-Sottoservizio Fognatura e Depurazione.



Prot. 27983

del 07/04/2014.

Anticipata via fax



Alla ditta Pietro OCCHIPINTI
 Via PEZZA, n°44
97100 Ragusa

OGGETTO: "Lavori in somma urgenza, per il ripristino del fognolo acque bianche e della sede viaria, in via Portovenere a Marina di Ragusa".
 Importo Euro 6.000,00 IVA inclusa.

 Invitasi comunicare, tramite nota da protocollare presso il nostro Ente, la sua disponibilità ad effettuare i lavori di cui in oggetto.

I lavori possono così riassumersi:

- Rimozione di un tratto di soletta a copertura del fognolo;
- Ripristino dei ferri ad armatura del fognolo;
- Ripristino delle spallette e del fondo del fognolo;
- Realizzazione di una porzione del solaio del fognolo;
- Sistemazione della sede stradale;
- Ripristino dei luoghi.

Si precisa che la modalità dell'esecuzione dei lavori, la tipologia dei materiali debbono essere sempre preventivamente concordati con il RUP,

Si precisa che gli stessi, avendo carattere di estrema urgenza debbono avere inizio entro giorni 3 (tre) dalla data odierna.

Si richiede inoltre la sua disponibilità, anche dei mezzi operativi.

Invitasi inoltre di far conoscere a questo ufficio la sua migliore sulla base del preventivo importo inserito in oggetto.



Responsabile della Manutenzione Fognaria
 Geom. Roberto D/GRANDI)

*Impresa OCCHIPINTI Pietro
Via Pezza n.44
97100 Ragusa*

*Spedite Comune di Ragusa
Al Settore VI
Via Mario Spadolà n°56
97100 Ragusa*

Alla c.a. del Geon. Roberto DIGRANDI

OGGETTO: "Lavori in somma urgenza, per il ripristino del fognolo acque, bianche e della sede viaria, in via Portovenere a Marina di Ragusa".
Importo Euro 6.000,00 IVA inclusa.

OFFERTA DI DISPONIBILITÀ

In riferimento alla vostra nota prot. 27983 del 07/04/2014 inviatami ed anticipata tramite FAX e dopo il sopralluogo effettuato giorno 02/04/2014 sui luoghi degli interventi fognari da effettuare si precisa quanto segue:

I lavori, a parere dello scrivente, consistono in:

- 1.Scavo a sezione con escavatore nell'area del fognolo;
- 2.Acquisto e posa in opera di tubazione in polietilene corrugato diam.1000;
- 3.Lavori di manodopera per il ripristino del solajo esistente;
- 4.Idoneo riolmo delle tubazioni;
- 5.Rifacimento della base del fognolo e delle spallette;
- 6.Realizzazione di una griglia di protezione all'imbocco del fognolo;
- 7.Rifacimento della sede viaria ed adeguata sistemazione dei luoghi.

Per i sopraelencati lavori si offre un ribasso del 30% sui prezzi del listino riferito al Prezzario Regionale attualmente in vigore oltre IV A al 22% come per legge.

Si precisa inoltre che, si è in condizioni di iniziare i lavori già a partire di giorno 11/11/2013.

Ragusa, 02 Aprile 2014.

*Impresa Editio - Strada
Geon. PIETRO OCCHIPINTI
97100 RAGUSA - Via Pezza n.44
P.IVA 00942140800*