



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett V  
III - APbO  
il 21.11.2014  
H Resp. del servizio  
L'ufficio Dirigente  
(Della cui fiducia Attestato)

## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2227 21.11.2014 DATA 20/11/2014 N. 395 SETTORE V	OGGETTO: IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 7.147,61 PER LA SOSTITUZIONE DEL BOILER DI ACCUMULO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO IL PALAMINARDI DI C/DA SELVAGGIO E AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ALLA DITTA CLIMA IMPIANTI DI RAGUSA
---	--

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014  
FUNZ. 06

CAP. 1674.2  
SERV. 02

IMP. 1451/14  
INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemiquattordici, il giorno venti del mese di Novembre nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono, ha adottato la seguente Determinazione:

**Vista** la necessità di intervenire, urgentemente, per ripristinare il circuito dell'acqua calda sanitaria del Palaminardi di contrada Selvaggio in quanto il boiler, già bucato una prima volta e provvisoriamente ripristinato con apposite saldature, ha ripreso nuovamente a perdere in modo considerevole;

**Considerato**, pertanto, di intervenire con urgenza per la sostituzione del serbatoio di accumulo dell'acqua calda sanitaria perché un ulteriore peggioramento del manufatto potrebbe compromettere l'erogazione dell'acqua calda alle utenze degli spogliatoi, circostanza che potrebbe compromettere gli incontri casalinghi della "Passalacqua Spedizioni", squadra di basket femminile militante in serie A1;

**Preso atto** che l'intervento da realizzare consiste nella rimozione del Boiler esistente della capacità di litri 3.000,00, demolizione dello stesso all'interno del locale in cui è installato e conferimento in discarica, l'installazione di un nuovo manufatto da litri 1.500,00 e compreso, altresì, valvola miscelatrice, circolatore sanitario e predisposizione per il collegamento di eventuale altro boiler da litri 1500,00 in parallelo;

**Visti** i preventivi richiesti da quest'Ufficio e pervenuti in data 17/11/2014 di cui uno da parte della ditta Lo Cirio Giuseppe che ha offerto l'importo, compreso I.V.A., di € 8.784,00 ed l'altro della ditta Clima Impianti dell'importo complessivo, I.V.A. compresa, di € 7.147,61;

**Preso atto** che la somma necessaria per l'intervento di cui sopra può essere imputata al Cap. 1674.2; Bil 2014; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01;

**Visto** l'art. 53 del regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/1997;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

## **D E T E R M I N A**


- 1) Affidare i lavori per l'installazione di un Boiler da litri 1.500,00, previa rimozione del manufatto esistente e completo di valvola miscelatrice, circolatore sanitario e predisposizione per il collegamento di eventuale altro boiler da litri 1500,00 in parallelo, alla ditta Clima Impianti con sede in Ragusa, per l'importo complessivo di € 7.147,61, di cui € 5.858,70 per lavori e fornitura in opera ed € 1.288,91 per I.V.A. al 22%;**

**2) Finanziare l'importo complessivo di € 7.147,61, al Cap. 1674.2; Bil 2014; Funz. 06; Serv. 02;**  
**Interv. 01; Imp. 1451 /14**

- Preventivi parte integrante.

**IL FUNZIONARIO TECNICO**

(geom. Giorgio Iacono)



**IL DIRIGENTE**

(ing. Michele Scarpulla)



---

---

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA... 21/11/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addì... 26 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
Linzito Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 26 NOV. 2014... 03 DIC. 2014

Addì... 04 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE

---



**CLIMA IMPIANTI s.r.l.**  
FISCALDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE - ANTINCENDIO

PREVENTIVO DEL 13/11/2014

Spett/le

## **COMUNE DI RAGUSA**

## **UFFICIO TECNICO**

97100 RAGUSA

**CITTA' DI RAGUSA**

17 NOV. 2014

PROT. N. 8803P

CAT. / CLASS. FASC.

**OGGETTO:** Preventivo per lavori presso Palaminardi

Con la presente Vi comuniciamo la Ns. migliore offerta :

- |  |      |                |
|--|------|----------------|
| • Svellimento boiler esistente   | Euro | 400,00 + Iva   |
| • Fornitura e posa in opera di N. 01 bollitore in acciaio rivestito in Polywarm modello EXTRA 1 WXC VT capacità litri 1.500 con :                                      |      |                |
| - scambiatore di calore a fascio tubiero piegato verso il basso di tipo antilegionella in acciaio inox 316L,   |      |                |
| - strato coibente NOFIRE in fibra di poliestere 100% riciclabile, spessore 50 mm ad elevato isolamento termico con coefficiente di conducibilità 0,035 W/mK,           |      |                |
| - materiale con classe di resistenza al fuoco B-s2do in conformità alla norma EN 13501,  |      |                |
| - rivestimento esterno in PVC colore grigio,   |      |                |
| - completo di coppella superiore e copri flangia in PVC,   |      |                |
| - protezione catodica con n. 02 anodi di magnesio con dispositivo Tester.  |      |                |
| - Pressione max accumulo 6 bar, temperatura max accumulo 90°C  |      |                |
| - Pressione max scambiatore 12 bar, temperatura max scambiatore 110 °C   |      |                |
| - GARANZIA 5 ANNI  | Euro | 3.165,70 + Iva |
| • Modifica tubazione esistente con predisposizione per il collegamento in parallelo ad un ulteriore boiler (esclusa la fornitura del boiler)                           | Euro | 1.200,00 + Iva |
| • Fornitura e posa in opera di N. 01 valvola miscelatrice elettronica per la regolazione dell'acqua calda sanitaria per la regolazione della temperatura a punto fisso | Euro | 695,00 + Iva   |
| • Fornitura e posa in opera di N. 01 circolatore sanitario   | Euro | 398,00 + Iva   |

**TOTALE Euro 5.858,70 + Iva**

## **PER ACCETTAZIONE**

**LA DITTA**  
**CLIMA IMPIANTI s.r.l.**  
C.da Mugno - Lotto, 81  
Strada n. 2 - Zona Artigianale  
Tel. e Fax 0952-667670  
97100 RAGUSA  
C. F. e P. IVA: 00818940882



**SPETT.  
COMUNE DI RAGUSA  
UFFICIO TECNICO  
97100 RAGUSA**

*mc*  
CITTÀ DI RAGUSA  
17 NOV. 2014  
PROT. N. 88061  
CAT.    CLASS.    FASC.

**OGGETTO: PREVENTIVO PER LAVORI C/O PALAMINARDI.**

Facciamo seguito alla Vs gradita richiesta e con la presente Vi formuliamo un preventivo di spesa per la realizzazione dei lavori di seguito specificati:

#### **SOSTITUZIONE BOILER ACQUA CALDA SANITARIA BUCATO.**

#### **Il nostro intervento prevede:**

1. La dismissione del boiler esistente bucato e la fornitura e posa in opera di N. 1 Bollitore smaltato BT-V6CX5X/3000 con scambiatore estraibile da L.3000:
    - versione cilindrica verticale
    - realizzato in lamiera di acciaio al carbonio
    - smaltatura al Ceramix idonea per uso alimentare
    - attacchi filettati
    - piedi di sostegno
    - termometro
    - anodo sacrificale di protezione al magnesio con dispositivo di controllo Tester
    - n. 1 scambiatore a fascio tubiero da mq. 6 in acciaio inox aisi 304
    - coibentazione in poliuretano flessibile spessore 50 mm
    - rivestimento esterno in PVC colorato con chiusura a cerniera
    - temperatura MAX di esercizio serbatoio: 95°C
    - temperatura MAX di esercizio scambiatori: 99°C
    - pressione MAX di esercizio serbatoio: 6 bar – collaudo: 9 bar
    - pressione MAX di esercizio scambiatori: 12 bar – collaudo 18 bar
    - dimens: diametro (compreso rivestimento) 1350 mm-altezza 2810 mm.

## **2. La modifica alla tubazione esistente.**

**PREZZO A CORPO DEL PREVENTIVO**

**La dismissione del boiler esistente bucato e la fornitura e posa in opera di  
N. 1 Bollitore smaltato da L.2000 €. 6.000,00 + IVA**

**La dismissione del boiler esistente bucato e la fornitura e posa in opera di  
N. 1 Bollitore smaltato da L.1500 €. 5.600,00 + IVA**

**3. La sostituzione della valvola miscelatrice elettronica per la regolazione  
della temperatura dell'acqua calda sanitaria;**

**A CORPO €. 900,00 + IVA**

**4. La sostituzione del circolatore sanitario;**

**A CORPO €. 700,00 + IVA**

**SONO ESCLUSI DAL PREVENTIVO**

Opere murarie relative all'ampliamento della porta per permettere il passaggio del bollitore  
e successivo ripristino (tali spese verranno quantificate successivamente)

Restiamo in attesa di un Vs riscontro e approfittiamo dell'occasione per  
porgere cordiali saluti.

Ragusa il 13/11/2014

**LA DITTA**

LO CIRIO GIUSEPPE  
STAB RIELLO 1102  
Via Sordello, 6 - 70010 RAGUSA  
Tel. 090 634638 - Cell. 333 7824781