

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasgressa: *SCH VI*
TIT - APPO
il 11.12.2014
Il Resp. del servizio
L'Ispettore Dirigenziale
(Dott. Giacomo Mammì)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 11.12.2014 N. 234	OGGETTO: <i>Risanamento strutturale delle superfici ammalorate delle pareti esterne delle vasche di depurazione dell'impianto di c.da Palazzo nel territorio di Marina di Ragusa.</i> <i>Importo dei lavori € 13.000,00 iva inclusa</i>
N. 433 Settore VI Data 02/12/2014	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

CAP. 2886 - TIT. 02 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTERV. 01 - BIL. 2013

IMP. 1650/13

g.a. imp. con Det. Dir. 2347/13

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 2 (due) del mese di Dicembre nell'ufficio del settore VI il Dirigente Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n. 2347 del 31/12/2013 veniva approvato il progetto dei lavori di: "Risanamento strutturale delle superfici ammalorate delle pareti esterne delle vasche di depurazione dell'impianto di c.da Palazzo nel territorio di Marina di Ragusa" per un importo di € 13.000,00 iva ed oneri inclusi";

Considerato che:

- Per la buona riuscita degli interventi previsti in progetto si rende necessario effettuare un fermo parziale dell'impianto di depurazione, che dovrà essere contenuto in tempi brevi al fine di non alterare il processo depurativo a salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica;*

Visto che:

- Per un guasto imprevisto all'inspessitore, è attualmente in corso un fermo parziale della linea fanghi dell'impianto del depuratore, con conseguente svuotamento della relativa vasca, oggetto degli interventi progettuali sopraccitati e che pertanto si sono create le condizioni ottimali, sebbene impreviste, necessarie per potere intervenire senza dover ricorrere ad altri fermi parziali del processo depurativo;*

Per quanto sopra descritto:

- Vista la condizione venutasi a creare e l'estrema urgenza di procedere agli interventi previsti in progetto, questo settore ravvisa la necessità di procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettera c, del D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni, disponendo immediatamente l'esecuzione dei lavori, interpellando la Ditta DESCAT di Guastella con sede a Ragusa in via del Plebiscito n. 21 che essendo in possesso dei requisiti tecnici e delle attrezzature e mezzi d'opera idonei allo scopo, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori previsti nel progetto sopraccitato con il ribasso del 15%, ritenuto congruo considerata la tipologia dell'intervento, per un importo contrattuale pari a € 8.959,85;*

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera Consiliare n° 64 del 30/10/97 e ss. mm. ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) L'affidamento urgente dei lavori di **“Risanamento strutturale delle superfici ammalorate delle pareti esterne delle vasche di depurazione dell'impianto di c.da Palazzo nel territorio di Marina di Ragusa”** per l'importo complessivo di € 13.000,00 IVA inclusa.
- 2) Affidare i lavori di somma urgenza ai sensi dell' art 57 comma 2 lettera c D.Lgs163/06 alla Ditta DESCAT di Guastella Rosario con sede a Ragusa in via del Plebiscito n. 21;
- 3) Dare atto che le relative somme sono state già impegnate con la Determina Dirigenziale n. 2347 del 31/12/2013 al Cap.2886; Tit. 02 Bil. anno 2013; Funz. 09; Serv. 04 Inter. 01 Imp. 1650/13

ALLEGATI – Parte integrante:
Verbale constatazione

Ragusa li 02/12/2014

IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio LETTICA)



Da trasmettersi: Ufficio Ragioneria

Ragusa li 02/12/2014

IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio LETTICA)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del TUEL

Ragusa 10/12/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Vicira Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 DIC. 2014 al 23 DIC. 2014

Ragusa 24 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2374 del 11.12.2014

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico

Via Mario SPADOLA n°56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932676413 - Fax 0932676426 -

E-mail

Ragusa, 01/12/2014

OGGETTO: Interventi di risanamento strutturale delle superfici ammalorate delle pareti esterne delle vasche di depurazione dell'impianto di c.da Palazzo nel territorio del comune di Ragusa.

VERBALE DI CONSTATAZIONE

Giorno 01 Dicembre 2014 il sottoscritto Geom. Giovanni Schininà ha eseguito un sopralluogo onde prendere visione che:

- In C.da "Palazzo", presso l'impianto di depurazione dei reflui urbani, per un guasto imprevisto all'inspessitore, è attualmente in corso un fermo parziale della linea fanghi, con conseguente svuotamento della relativa vasca, oggetto degli interventi previsti nel progetto citato in oggetto e che pertanto si sono create le condizioni ottimali, sebbene impreviste, necessarie per potere intervenire senza dover ricorrere ad altri fermi parziali del processo depurativo.
- Vista la condizione venutasi a creare e l'estrema urgenza di procedere agli interventi previsti in progetto si ravvisa la necessità di procedere all'affidamento diretto dei lavori di che trattasi;
- Alla luce di quanto sopra descritto si ritiene indispensabile ed improcrastinabile affidare i lavori di "risanamento strutturale delle superfici ammalorate delle pareti esterne delle vasche di depurazione dell'impianto di c.da Palazzo nel territorio del comune di Ragusa" in quanto si ravvisano gli estremi di cui all'art. 57 comma 2, lettera c, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, interventi necessari per la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

I lavori possono così riassumersi:

- Risanamento di strutture in cemento armato con ricostruzione della malta copriferro;
- Irruvidimento della superficie dell'intervento, mediante bocciardatrice;
- Asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa malta passivante,
- Spazzolatura per la pulitura delle superfici di intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica;
- Ripristino dei luoghi.

La spesa per i lavori è di €. 13.000,00 IVA al 22% inclusa.

Conteggio particolareggiato dei lavori eseguiti verrà prodotto a lavori conclusi.

IL TECNICO
(Geom. Giovanni Schininà)

IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio Renzo Lettica)

