

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Trasmessa: Sett. 5° - Sez. 3°  
 Sen. Meccanica-Albo  
10 AGO 2015  
 Il Resp. del servizio  
 L'Ingegnere Amministrativo  
 M. Scarpulla  
 M. Iacono



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <b>1647</b> <b>10 AGO. 2015</b>	<b>OGGETTO: IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.780,00 PER LAVORI URGENTI SULL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE ALDO CAMPO DI C/DA SELVAGGI RAGUSA.</b> <b>-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CLIMA IMPIANTI - 97100 RAGUSA</b>
DATA 27/07/2015	
N. 270 SETTORE V	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2015  
FUNZ. 02

CAP. 1674/2  
SERV. 02

IMP. 1129 / 15  
INTERV. 02

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di LUGLIO nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono, ha adottato la seguente Determinazione:

Premesso che nel mese di giugno c.a. si sono verificati guasti e disservizi nell'impianto di irrigazione del manto erboso dello stadio Comunale Aldo Campo di c/da Selvaggio che hanno messo a dura prova il manto erboso del terreno di gioco. In particolare all'interno del locale pompe si sono verificate ingenti perdite di acqua provenienti in parte dalle pompe ed in parte dalle tubazioni di collegamento delle pompe stesse con la cisterna;

Considerata l'urgenza di un pronto intervento al fine di ripristinare, nel più breve tempo possibile, l'irrigazione del terreno di gioco dal momento che il manto erboso, per il caldo intenso, è andato immediatamente in sofferenza, è stata contattata la ditta Clima Impianti con sede in Ragusa nella zona Artigianale di C/da Mugno affinché provvedesse immediatamente al ripristino dell'irrigazione;

Preso Atto che l'eliminazione delle perdite di acque all'interno del locale pompe non ha consentito la risoluzione del problema, si è deciso di spostare il gruppo pompe ed il collegamento di mandata e aspirazione all'interno del locale cisterna, modificando il gruppo pompe stesso, realizzando un nuovo pescaggio, sostituendo la valvola di fondo e rendendo indipendenti le due pompe a livello di funzionamento;

Visto il preventivo/consuntivo dalla ditta Clima Impianti s.r.l., inoltrato al prot. del Comune in data 20/07/2015, dell'importo di € 1.780,00 per lavori e forniture oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 2.171,60;

Ritenuto congruo il preventivo della ditta "**CLIMA IMPIANTI s.r.l.**", sulla base delle lavorazioni effettuati e dei materiali impiegati;

Preso atto che la somma di € 2.171,60 può essere prelevata dalle somme per manutenzione ordinaria impianti sportivi di cui al cap. 1674/2 Bil. 2014 Funz. 06; Serv. 02; Interv. 02; Imp.429/15;

Visto l'art. 53 del regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/1997;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

#### D E T E R M I N A

- 1 Impegnare la somma complessiva di € 2.171,60, di cui € 1.780,00 per lavori e forniture ed € 391,60 per I.V.A. al 22%, al Cap. 1674/2 Bil. 2014 Funz. 06; Serv. 02; Interv. 02; Imp.429/15;
- 2 Liquidare alla ditta Clima Impianti, con sede in Ragusa, nella zona artigianale di c/da Mugno, strada n. 2, la somma di € 2.171,60 per i "**LAVORI URGENTI SULL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE ALDO CAMPO DI C/DA SELVAGGIO RAGUSA**", la

somma complessiva di € 2.171,60 di cui € 1.780,00 per lavori e forniture ed € 391,60 per I.V.A. al 22%;


3 **Dare Atto** che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del Servizio Web nell'apposito sito “*Amministrazione trasparente*” sottosezione “*Opere Pubbliche*”, art. 38 del D.Lgs n. 33/2013;

4 **Dare Atto** che il *Codice Univoco d’Ufficio*, elemento obbligatorio da indicare nella fattura elettronica, è il seguente: 4W7N8L;

5 **Dare Atto** che la liquidazione della presente Determinazione sarà trasmessa, all’Ufficio Ragioneria, entro il mese di settembre

**IL FUNZIONARIO TECNICO**


(geom. Giorgio Iacono)



PREVENTIVO Parte impianto

**IL DIRIGENTE**

(ing. Michele Scarpulla)



**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 7/8/2015

*Ch*  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.*

Ragusa 11 AGO. 2015

*S. MESSO NOTIFICATORE  
(S. M. Antonino Francesco)*

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di*

*pubblicazione e cioè dal*  
al 18 AGO. 2015 11 AGO. 2015

Ragusa 19/8 AGO. 2015

**IL MESSO  
COMUNALE**

17/07/2015

 CITTA' DI RAGUSA  
 UFFICIO PROTOCOLLO

20 LUG. 2015

ARRIVO

*M. V*

<b>CITTA' DI RAGUSA</b>	
21 LUG 2015	
PROT. N° <u>60648</u>	
CAT. <u>6</u>	CLAS. <u>5</u>
FASC. <u>8</u>	

Spett/le

 Parte integrante e sostanziale  
 della determinazione dirigenziale  
 N. 1647 del 10 AGO 2015

COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO

97100 RAGUSA (RG)

Alla c.a. Geom. IACONO

e-mail: g.iacono@comune.ragusa.gov.it

**OGGETTO:** Lavori di riparazione collettore pompe irrigazione presso lo Stadio Comunale Aldo Campo sito in Ragusa C/da Selvaggio.

Riparazione collettore pompe irrigazione:

- mt. 02 Tubo nero saldare da 110	€. 60,00
- Nr. 03 Curva nera saldare da 110	€. 120,00
- Manodopera per l'installazione con ausilio della termosaldatrice	€. 400,00
- Spostamento gruppo pompe e collegamento al collettore di mandata e aspirazione	€. 600,00
- Modifica gruppo pompe con l'inserimento di: - n.02 valvole di chiusura sulla mandata e raccordi a 3 pezzi; - tubazione di pescaggio completa di valvola di fondo da 3" a rendere le due pompe indipendenti per lo smontaggio singolarmente	€. 600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€. 1.780,00</b>
+ Iva 22%	

CLIMA IMPIANTI SRL