



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmette: 2H VI -
III - Atto
il 05.11.2015
Il Rep. del servizio
L'Intendente Direttivo
(Dott.ssa Melania Micali)

2015-2016
Settore VI

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2154

Data: 04.11.2015

N. 310 Settore VI

Data : 28/10/2015

OGGETTO : Impegno spesa della somma di € 6.250,00 per lavori urgenti e indifferibili di rifacimento delle tubazioni del pozetto drenaggi e sostituzione del tele filtro Cosme all'impianto di depurazione "Palazzo" in Marina di Ragusa.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015	CAP. 1768	IMP. <u>1469</u> /2015
FUNZ. 09	SERV. 04	INTER. 02

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 (ventotto) del mese di Ottobre nell'ufficio del Settore VI, su proposta dell' Ing. G. Piccitto, funzionario del servizio in oggetto, il Dirigente Ing. Giuseppe Giuliano ha adottato la seguente Determinazione

Premesso:

- che provvede alla gestione dell'impianto di depurazione di C/da Palzzo a servizio della frazione balneare di Marina di Ragusa la Ditta SEA S.p.a. affidataria del servizio di gestione giusto contratto n. 30259 del 07/05/2014;
- il capitolato speciale di appalto prevede al punto 7.4 che qualora durante il corso della gestione si dovesse verificare la necessità di riparazione o sostituzione di componenti dell'impianto, in mancanza delle quali sarebbe compromesso il regolare funzionamento del depuratore, a mezzo dei tecnici preposti alla sovrintendenza (art. 8.5) verificherà l'evento segnalato e controllerà le cause che lo hanno provocato. L'E.A., provvederà urgentemente ai necessari lavori di manutenzione straordinaria mediante anche l'affidamento dei lavori all'I.A.

Considerato:

- che a seguito di sopralluogo effettuato in data 02/07/2015 è stato accertato il mancato funzionamento del sistema di microfiltrazione e di estrazione fanghi dal pozzetto drenante, pertanto veniva dato mandato al gestore di presentare offerta per la riparazione anomalie riscontrate.
- Che l'offerta del 07/07/2015 prodotta dal gestore, è stata ritenuta congrua da questo Ufficio, in pari data si autorizzava l'intervento di riparazione, in considerazione della necessità e dell'estrema urgenza, di garantire la piena funzionalità dell'impianto e quindi assicurare valori dei parametri inquinanti in uscita entro i limiti previsti dal D.Lgs 152/06, garantendo la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica ed evitando danni erariale per sanzioni da parte degli organi di controllo;

Preso atto:

che la somma di euro 6.250,00 non è stato possibile prelevarla dalle somme previste nel quadro economico del progetto di gestione alla voce "manutenzioni straordinarie" delle somme a disposizione dell'Amministrazione, già impegnate nell'ambito del progetto biennale di gestione, poiché impegni di residui, che non è stato possibile utilizzare nel 2015;

Visto l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare del 30/10/97;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visto l'art. 47 dello statuto di questo Comune;

Visto il D.Lvo29/93 e ss . mm. e ii;


Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Affidare alla SEA GROUP S.P.A l'esecuzione dei lavori straordinari di rifacimento delle tubazioni del pozetto drenaggi e sostituzione del tele filtro Cosme, per la somma di €.6.250,00 Iva compresa.
- 2) Impegnare la somma complessiva di euro 6.250,00 dal Cap. 1768, Funz. 09 Serv. 04 Interv. 02 Imp. 1469 /2015;
- 3) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottoservizio "provvedimenti Dirigenti" art. 38 del D.lgs n° 33/2013.

Il funzionario P.O.
Ing. Giuseppe Picciano

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Giuliano)



Allegati:
verbale di sopralluogo
preventivo di spesa

Da trasmettersi d'Ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti Uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Giuliano)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

3/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

05 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE
(Tagliarin Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 05 NOV. 2015 al 12 NOV. 2015

Ragusa

13 NOV. 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N 2154 del 94.11.2015



SETTORE VI - AMBIENTE, ENERGIA, VERDE PUBBLICO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SOTTOSERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
Via Mario Spadola 56 - Tel. 0932 676429 – Fax 0932 676438
E-mail g.piccitto@comune.ragusa.it

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE C/DA PALAZZO

In data 02 luglio 2015 , a seguito di comunicazione telefonica del capo operaio dell'impianto di depurazione acque reflue di Marina di Ragusa sito in C/da Palazzo, si portava a conoscenza dello scrivente un guasto ai filtri dell'impianto di microfiltrazione e il mancato funzionamento del sistema di estrazione fanghi dal pozetto drenante.

In pari data, si effettuava sopralluogo presso l'impianto di depurazione di C/da Palazzo, rilevando che i filtri dell'impianto di microfiltrazione "Cosme" si erano lacerati, per cui non veniva garantita l'azione di microfiltrazione, con possibili refluenze negative per la balneazione e per la salute pubblica atteso che poteva non essere garantito il limite imposto dalle vigenti norme per il valore dei solidi sospesi nelle acque reflue trattate.

Inoltre si prendeva atto del mancato funzionamento del sistema di estrazione fanghi dal relativo pozetto drenante. Verificato che le elettropompe di detto pozetto erano perfettamente funzionanti, con valori di assorbimento entro i dati di targa, si provvedeva allo svuotamento del pozetto con l'ausilio di elettropompa e condotta volante, al lavaggio dello stesso, in modo da poter accedere per verificare le anomalie. Indossati i dispositivi di sicurezza del caso e la maschera con respiratore si accedeva al pozetto.

Si rilevava la presenza di una falla nel tratto di condotta interna allo stesso e a monte delle elettropompe, motivo per cui il refluo circolava all'interno del pozetto senza poter essere estratto.

Considerato che tutti i condotti si presentavano in precari e condizioni e che non era possibile la riparazione per saldatura attesa la fragilità del resto delle condotte si optava per il rifacimento delle tubazioni del pozetto drenaggi.

Ritenuto indispensabile riattivare la funzionalità del pozetto, per garantire la piena efficienza dell'impianto, proprio durante il periodo di balneazione, è stato dato mandato al gestore di procedere alla formulazione di un preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità della microfiltrazione e del pozetto estrazione fanghi.

IL FUNZIONARIO

Ing. Giuseppe Piccitto



SEA spa

SEDE
38121 TRENTO
T. (+39) 0661 433433
F. (+39) 0661 433444
www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI
BOLZANO
CAGLIARI
MIANO
VERONA



Trento, 07/07/2015

**Spettabile
COMUNE di RAGUSA**

ns. rif.: DS

**Corso Italia, 72
97100 - Ragusa (RG)**

alla c.a. ing. Giuseppe Piccitto

*Per ogni informazione fare riferimento al nostro collaboratore sig. Sartori
Daniel*

*Tel diretto: 0461433402
Cell: 3351810995
e-mail: sartori.daniel@grupposea.net*

Offerta n. 21912.730.0.15

offerta per lavori straordinari impianto di Marina di Ragusa

Egregio ing. Piccitto,

con riferimento ai contatti intercorsi ed alla Vostra cortese richiesta, siamo con la presente ad inviarvi la nostra proposta per i lavori di seguito specificati:

1. Rifacimento tubazioni pozetto drenaggi;
2. Sostituzione tele filtro Cosme.

Ringraziandola per aver scelto i servizi offerti da SEA spa ricordiamo che il servizio in oggetto si ritiene validato in base all'esperienza accumulata nel corso degli anni ed alla mancanza di reclami tecnici sul servizio da parte del Cliente e delle autorità di vigilanza, in base ai nostri standard e la nostra attenzione siamo sicuri quindi di offrirvi un servizio completo, serio e professionale.

In caso di conferma della presente proposta di collaborazione e per dare corso al relativo incarico, Vi preghiamo restituirci copia del Modulo d'Ordine fornito in allegato quale segno di integrale accettazione.

Rimanendo a completa disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo l'occasione di inviare distinti saluti e augurarvi un buon lavoro.

SEA spa
Account manager
Sartori Daniel

SEA spa

SEDE

38121 TRENTO

T (+39) 0461 403433

F (+39) 0461 403444

www.grupposea.net - info@grupposea.net

ALTRI UFFICI

BOLZANO

CAGLIARI

MILANO

VERONA



MODALITA' AMMINISTRATIVE

Importo: per quanto espressamente previsto nella presente il costo della prestazione indicata è pari a:

1. € 2.850,00 + IVA di legge;
2. € 2.250,00 + IVA di legge.

Validità offerta: la presente proposta di collaborazione è da ritenersi valida fino al 31/08/2015.

Decorrenza incarico: il presente incarico ha decorrenza dalla data di ricevimento della proposta controfirmata per accettazione.

Durata incarico: anni 0.

Tempi di inizio attività: da concordare con il committente.

Tempi di consegna: da concordare con il committente.

Tecnici impiegati: secondo quanto previsto dal sistema qualità SEA.

Modalità di pagamento: RD 30 FM.

Fatturazione: a fine lavori.

Revisione prezzi: non sono previste revisioni dei prezzi annuali sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT..

Rinnovo automatico: il presente contratto non prevede rinnovo automatico..

Esclusioni: tutto ciò che non è espressamente menzionato nell'oggetto della presente proposta di collaborazione, dovrà essere regolato da ordini separati di volta in volta concordati, così come indicato nelle condizioni generali di contratto allegate.

In caso di conferma della presente proposta di collaborazione e per dare corso al relativo incarico/contratto, rimaniamo in attesa di copia del Modulo d'Ordine fornito in allegato, sottoscritto in tutte le sue parti quale segno di sua integrale accettazione.

Rimanendo a completa disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

SEA spa
Account manager
Sartori Daniel

Allegato:

- Modulo d'ordine da restituire firmato in caso di accettazione;
- Condizioni generali di contratto ed informativa privacy.