


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett VI
III - Alpha
28 APR. 2016
a. Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigente
(Dott. S. M. R. da M. M.)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale n. 784

In data: 28/04/2016

N. 113 SETTORE VI

Data 13/04/2016

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per fornitura in
opera di un trasformatore M.T. da 800 kVA presso l'impianto
di sollevamento di c/da Lusia.

Importo € 24.400,00 iva inclusa

CIG=Z4F1966E16

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

**BIL. 2016, CAP.2517, IMP. 589/16 , MISS.09, PROG.05,
TIT.02, MACR.02, 3°LIV..01, 4°LIV.09 ,5° LIV..10**

IL RAGIONIERE CAPO

Mol

L'anno duemilasedici, il giorno tredici (13) del mese
di Aprile, nell'ufficio del settore VI, il Dirigente,
Dott. Ing. Giuseppe Giuliano su proposta del P.E.
Giovanni Canzonieri, ha adottato la seguente
determinazione:

Premesso che a seguito di alcune anomalie riscontrate al trasformatore di M.T. n° 2 dell'impianto di sollevamento di c/da Lusia si sono verificati disagi per l'approvvigionamento idrico ai serbatoi palazzello e petrulli ed alle rispettive zone servite.

Il trasformatore in oggetto lavora in coppia ad altro identico trasformatore sin dal 1999 ed ultimamente ha manifestato anomalie che potrebbero presagire un imminente guasto.

Un black-out di uno solo dei due trasformatori causerebbe il fermo quasi totale dell'impianto di sollevamento in oggetto con conseguenze gravissime per l'approvvigionamento idrico della Città per un lungo periodo.

Si rende dunque necessario ed urgente dotare l'impianto di sollevamento in oggetto di un trasformatore di riserva , vista la sua difficile reperibilità , difatti tali trasformatori vengono realizzati solo su richiesta , con tempi di consegna certamente superiori a 30 giorni.

Purtroppo da una prima stima del costo dell'intervento per la fornitura in opera si dovrà necessariamente ricorrere ad una somma urgenza sia per l'urgenza e la indifferibilità dell'intervento stesso sia per le scarse somme residue del ottimo fiduciario tuttora in essere al Servizio.

Per il servizio di cui in oggetto è prevista una spesa di € 20.000,00 iva esclusa

Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo Settore ravvisa la necessità di attivare la fornitura in somma urgenza ai sensi all'art. 57 comma 2 lettera C del D. lgs n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 176 del DPR 05/10/2010 n° 207, per tale fornitura è stata eseguita indagine di mercato ed è stata individuata la Ditta "Elettromeccanica Falla Aldo con sede in C/da Arizza Scicli " Ditta di fiducia dell'Amministrazione che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente la fornitura , il cui preventivo per € 12.870,00 iva esclusa , oltre ad imprevisti, risulta congruo .

Fornitura	€ 12.870,00
IVA 22%	€ 2.831,00
SOMMANO	€ 15.701,40
Lavori ed imprevisti iva inclusa	8.698,60
Totale iva inclusa	€ 24.400,00

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

ACQUISITO il parere del Dirigente del Settore 3° all'utilizzo del capitolo;

Vista la disponibilità della Ditta "Elettromeccanica Falla Aldo " ad eseguire i lavori:

DETERMINA

- 1) Approvare l'affidamento urgente al fine di garantire un regolare approvvigionamento idrico, della Città Ragusa della fornitura in opera di un trasformatore di M.T. presso l'impianto di sollevamento Lusia, per l'importo complessivo di € 20.000,00 iva esclusa.
- 2) Autorizzare i lavori urgenti ai sensi dell'Art. 57 comma 2 lettera C del D.lgs. 163/06 affidandone l'esecuzione alla Ditta Elettromeccanica Falla Aldo per l'importo complessivo di € 24.400,00 iva inclusa
- 3) Impegnare la spesa complessiva di € 24.400,00 al.

**BIL. 2016, CAP.2517, IMP. 589/16 , MISS.09, PROG.05,
TIT.02, MACR.02,3°LIV..01, 4°LIV.09 ,5° LIV..10**

Prescindendo dai dodicesimi trattandosi di interventi urgenti, indifferibili, non derogabili e non frazionabili nel tempo;

- 4) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottoservizio " provvedimenti Dirigenti " art. 38 del D.lgs n° 33/2013.

Allegati-Parte integrante:

- 1) Verbale di somma urgenza
- 2) Offerta economica

Il Funzionario, Capo Servizio
(Ing. Giuseppe Picciuto)



IL DIRIGENTE
(Dott. ING. Giuseppe Giuliano)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: - RAGIONERIA

IL DIRIGENTE
(Dott. ING. Giuseppe Giuliano)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

Ragusa 27/4/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 02 MAG 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
icitra Giovanni



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione cioè dal 02 MAG 2016 al 09 MAG 2016

Ragusa 10 MAG 2016

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
AMBIENTE- ENERGIA E VERDE PUBBLICO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
n. 784 del 28.04.2016

Prot. N° 41249/2016 del 05/04/2016

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per fornitura in opera di un trasformatore M.T. da 800 kVA presso l'impianto di sollevamento di c/da Lusia.

VERBALE DI CONSTATAZIONE DI SOMMA URGENZA

A seguito di alcune anomalie riscontrate al trasformatore di M.T. n° 2 dell'impianto di sollevamento di c/da Lusia si sono verificati disagi per l'approvvigionamento idrico ai serbatoi palazzello e petrulli ed alle rispettive zone servite.

Il trasformatore in oggetto lavora in coppia ad altro identico trasformatore sin dal 1999 ed ultimamente ha manifestato anomalie che potrebbero presagire un imminente guasto.

Un black-out di uno solo dei due trasformatori causerebbe il fermo quasi totale dell'impianto di sollevamento in oggetto con conseguenze gravissime per l'approvvigionamento idrico della Città per un lungo periodo.

Si rende dunque necessario ed urgente dotare l'impianto di sollevamento in oggetto di un trasformatore di riserva, vista la sua difficile reperibilità, difatti tali trasformatori vengono realizzati solo su richiesta, con tempi di consegna certamente superiori a 30 giorni.

Per tale intervento si presume una spesa di € 20.000,00 iva esclusa, salvo imprevisti

Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, onde evitare disagi alla Cittadinanza questo Settore ravvisa la necessità della somma urgenza di cui all'art. 57 comma 2 lettera C del D.lgs n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 176 del DPR 05/10/2010 n° 207, I preventivi per l'intervento di cui in oggetto sono in fase di acquisizione.

Ragusa li, 5 Aprile 2016

IL TECNICO
(P.E. Giovanni CANZONIERI)

V° il F.C.S.
(Ing. Giuseppe Piccitto)



ELETTROMECCANICA

FALLA ALDO

CONTRADA ARIZZA s.n. - tel./fax: 0932/851977

P.I.: 00457220887 C.F.:

E-mail: aldofalla@virgilio.it

97018 SCICLI (Ragusa)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

AMBIENTE ENERGIA E VERDE PUBBLICO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO: OFFERTA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FORNITURA IN OPERA DI
UN TRASFORMATORE M.T. DA 800 KVA PRESSO IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO DO C/DA LUSIA.

A seguito Vostra richiesta Prot.N.41460/2016 del 05/04/2016, con la
presente vi sottponiamo la nostra migliore offerta:

FORNITURA IN OPERA E TRASPORTO DI UN TRASFORMATORE M.T. DA 800KVA
€ 12.870,00 + I.V.A.; CONSEGNA 20 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONFERMA
D'ORDINE.

Scieli li 08/04/2016

DISTINTI SALUTI

ELETTROMECCANICA
VOLTA

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VI
AMBIENTE, ENERGIA E VERDE PUBBLICO
Servizio idrico integrato

Prot. n° 41460/2016 del 05/04/2016

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per fornitura in opera di un trasformatore M.T. da 800 kVA presso l'impianto di sollevamento di c/da Lusia.

TRASMISSIONE VIA FAX (0932-851977)
(si prega di rispondere stesso mezzo allo 0932-654280

All'Impresa " Elettromeccanica Aldo Falla.".
C/da Arizza sn
97018 SCICLI

Invitasi comunicare, stesso mezzo, la disponibilità immediata ad effettuare lavori di somma urgenza per i lavori di cui in oggetto, indicando la Vs migliore offerta ed i tempi previsti per l'ultimazione degli stessi.

I lavori da eseguire saranno così articolati:

Fornitura trasporto e posa in opera di un trasformatore da 800 kVA rispondente alla richiesta come indicato in allegato 1;

- Collegamento ai cavi esistenti già intestati , in alloggiamento predisposto;
- Sigillatura dei cavidotti con cemento in luogo di schiuma poliuretanica;
- Collegamento degli allarmi al quadro generale gestito da plc;
- Fornitura di lt 20 di olio per trasformatori.
- Ogni altra opera ed accessorio per dare i lavori completi ed a regola d'arte

Eventuali lavori imprevisti saranno contabilizzati secondo il prezzario regionale vigente o mediante concordato tra le parti.

L'offerta ed implicita accettazione dovrà pervenire tramite fax al numero in calce indicato entro le ore 10,00 del giorno 8 Aprile 2016

Ragusa 22 Aprile 2015

La Ditta
Firma per accettazione

IL TECNICO
(P.E. Giovanni CANZONIERI)



DATI TECNICI

POTENZA NOMINALE	kVA 800
NORMATIVA	EN 50588-1
UTILIZZO	DISTRIBUZIONE
FREQUENZA	HZ 50
TENSIONE PRIMARIA	VOLT 20000
VARIAZIONE SUL PRIMARIO	+/- 2X2,5%
TENSIONE SECONDARIA A VUOTO	VOLT 400
CONNESSIONE PRIMARIA	TRIANGOLO
CONNESSIONE SECONDARIA	STELLA + N
GRUPPO CEI	DYN 11
RAFFREDDAMENTO	ONAN
INSTALLAZIONE	INTERNA/ESTERNA
MATERIALE DEGLI AVVOLGIMENTI	ALLUMINIO/ALLUMINIO
ALITUDINE	1.000 MT s.l.m.
PERDITE A VUOTO	650 W
PERDITE A CARICO 75° C	8400 W
TENSONE DI C.C.	6%
LUNGHEZZA MAX	1600 mm
ALTEZZA MAX	1650 mm

DOTAZIONI

- N° 3 ISOLATORI IN PORCELLANA MARRONE PER A.T.
- N° 4 ISOLATORI IN PORCELLANA MARRONE PER B.T.
- COMMUTATORE DI TENSIONE A CINQUE POSIZIONI MANOVRABILE DALL'ESTERNO A TRASFORMATORE DISINSERITO
- CONSERVATORE D'OLIO
- CAPSULA SILICAGEL
- LIVELLO OLIO
- RELE' BUCHOLZ A DUE CONTATTI N.A. ALLARME SGANCIO
- TERMOMETRO A DUE CONTATTI N.A. ALLARME SGANCIO
- POZZETTO TERMOMETRICO
- GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
- RUBINETTO SCARICO OLIO
- TAPPO DI RIEMPIMENTO TIPO VALVOLA A SCOPPIO
- RUOTE ORIENTABILI
- OLIO MINERALE DI PRIMO RIEMPIMENTO IN CLASSE 1 ESENTE DA PCB E PCT COMPLETO DI CERTIFICAZIONE
- MORSETTO DI MESSA A TERRA
- TARGA DATI

