

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Se H ✓
III - Alpha
a 22 NOV 2016
Il Rapp. del servizio
L'Intestato (Dirigente)
(Dott. Scarpulla Michele)

CITTÀ DI RAGUSA
RAGIONERIA

18 NOV. 2016

ARRIVO



**CITTA' DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data 22 NOV. 2016 <u>N. 2147</u>	OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA PER LINEE DI ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI AUDITORIUM SCUOLA PASCOLI RAGUSA IBLA.
 <u>N. 631</u> SETTORE V	
 In data 16-11-16	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 _____ **CAP. 1682** _____ **IMP. 1545/16**

MISSIONE 08 _____ **PROGRAMMA 02** _____ **TITOLO 1** _____

IL RAGIONIERE CAPO

lsler

L'anno duemilasedici, il giorno Quarto del mese di NOVEMBRE, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico Geom. D.Buonisi, il Dirigente, Ing. SCARPULLA MICHELE, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO

Che il Comune di Ragusa sostiene la manutenzione degli impianti tecnologici delle strutture di proprietà che insistono nel Centro Storico vedi Sede Universitaria, Ufficio Tecnico Operativo, Auditorium San V. Ferreri, Istituto scolastico G.B. Marini, Palazzo Cosentini, Palazzo di Città, Palazzo Zacco, Plesso scolastico Ecce Homo, ex Biblioteca Comunale di via Matteotti, Palazzo Ufficio Tecnico di p.zza San Giovanni, Palazzo ex INASSITALIA, Istituto scolastico IV Novembre, Centro servizi culturali di via A. Diaz, Asilo Nido San Giovanni, Asilo nido G.B. Marini, Scuola Media Pascoli, Sala Falcone-Borsellino, ed altri;

Che vengono riscontrate delle criticità funzionali negli impianto di condizionamento che è installato all'interno dell'auditorium della scuola media Pascoli;

Che il mancato funzionamento dell'impiantistica è dovuto alla mancanza di idoneo impianto elettrico il quale garantirebbe funzionamento dell'impianto di condizionamento esistente senza gravare sull'impianto che in atto assicura la funzionalità elettrica dell'interno edificio scolastico;

Vista la estrema urgenza di intervenire, in quanto l'ambiente privo del condizionamento non garantirebbe la fruizione adeguata dell'auditorium, anche in considerazione della prossima stagione invernale in cui la struttura viene utilizzata per lo svolgimento di eventi inerenti le attività scolastiche in ore pomeridiane coincidenti con lo spegnimento dei termosifoni attivi solo nelle ore mattutine;

PRESO ATTO CHE

A tal fine è stata contattata la ditta SYSTEM con sede in RAGUSA Via FUCA' n.3/B, che si è resa immediatamente disponibile alla prestazione richiesta, formulando un preventivo di spesa per un importo di €. 1.122,00 iva compresa - Giusto preventivo assunto in data 18.11.16 prot. n. 0115601);

Che la spesa da sostenere è congrua rispetto le lavorazioni da eseguire

Atteso, che l'art. 8 comma 5 del medesimo Regolamento consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo presunto dei lavori è inferiore a €. 5.000,00 e nel caso di estrema urgenza come nella fattispecie oggetto della presente, si può prescindere anche dall'effettuazione dell'indagine di mercato;

Accertato, che l'importo della fornitura ammonta a €. 1.122,00 i.c., ed è quindi rientrante nei limiti di €. 5.000,00 oltre iva di cui al predetto Regolamento, si ritiene necessario procedere all'adozione di apposito atto per affidare l'incarico di acquisto di che trattasi;

In mancanza di confronto con altri preventivi occorre dare atto che il prezzo è congruo;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dello 04/08/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

VISTA la deliberazione delle Giunta Municipale N. 433 dello 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

DETERMINA

1)Conferire l'incarico alla Ditta SYSTEM con sede in RAGUSA.Via FUCA' n.3/B , che si è resa disponibile alla **FORNITURA E POSA IN OPERA PER LINEE DI ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI AUDITORIUM SCUOLA PASCOLI RAGUSA IBLA** di €. 1.122,00 iva compresa -Giusto preventivo assunto in data 16.11.16 prot. N. 041609);

2)Impegnare la somma di €. 1.122,00 iva compresa prelevandola come segue:

BIL. 2016 _____ **CAP. 1682** _____ **IMP. 1545/1b**

MISSIONE 08 _____ **PROGRAMMA 02** _____ **TITOLO 1** _____

3)"Dare mandato agli uffici competenti, a termine del D.Lgs. n. 33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente>> sezione Provvedimenti e sottosezione-Provvedimenti dirigenziali- del sito istituzionale del Comune"

4)L'esigibilità dei pagamenti avverrà nell'anno 2016;

5)dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00.

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Domenico BUONISI



ALLEGATI ALLA PRESENTE:
PREVENTIVO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Ing. Michele SCARPULLA)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Uff.Ragioneria ed Uff. Determin

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
ING. Michele SCARPULLA

**SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 21/11/2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della sù estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....23 Nov. 2016

IL MESSO COMUNALE
Salonia Francesco
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....23 Nov. 2016.

al.....30 Nov. 2016.

Ragusa...01-12-2016

IL MESSO COMUNALE

SYSTEM

s.r.l. di Brugletta Nino & C.

Installazione Impianti elettrici - Antifurto - Antincendio

Via G. Vivaldi n° 1/B 95100 Ragusa
Sito web: www.systemsrl.net

Tele. fax: 0931/245200 - 335/7540329
E-Mail: amministrazione@systemsrl.net

Cell. 335/8361097 - 335/7540128

Spett.le

Comune di Ragusa
Corso Italia n° 72
Ragusa

Ragusa, li 10/11/2016

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2147 del 22 NOV. 2016

COMMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
PROTOCOLLO N. 0115005/2016 del 18/11/2016

OGGETTO: Preventivo per l'alimentazione condizionatori aula magna, IP, istituto G. Pascoli, Ragusa Ibla.

- N° 1 Realizzazione linea aula magna dal quadro generale in prossimità del contatore ENEL installato al piano interrato
Linea in cavo N07V-K sez. 6 mm² trifase e neutro, completa di tratti di canaletta in PVC
- N° 1 Fornitura in opera di interruttore magnetotermico tetrapolare 4x25A protezione linea aula magna
- N° 2 Fornitura in opera di interruttore magnetotermico differenziale protezione condizionatore installati nel quadro

Totalc € 920,00

Nota.

I prezzi sono esclusi di I.V.A.

Il progetto di ampliamento impianto elettrico di competenza dell'ufficio tecnico comunale

SYSTEM s.r.l.
di
Brugletta N. & C.