



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VII

Sviluppo economico. Servizi per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato. Turismo, cultura, sport e attività del tempo libero. Progettazione comunitaria.

Via On. Corrado Di Quattro - Centro Direzionale Zona Artigianale C.da Mugna - Tel. 0932 676600 - 599 Fax 0932676471

e-mail: g.giuffrida@comune.ragusa.it - sviluppo.economico@pec.comune.ragusa.gov.it

Alla Questura di Ragusa
ammin.quest.rg@pecps.poliziadistato.it
gub.quest.rg@pecps.poliziadistato.it

Alla Prefettura di Ragusa
gabinetto.prefrg@pec.interno.it

OGGETTO: trasmissione verbale n. 32 del 14/09/2017 della C.C.V.L.P.S.

Si trasmette in allegato la copia del verbale n. 32 del 14/09/2017 della CCVLPS di Ragusa relativi allo spettacolo di "Sasà Salvaggio" per Addio all'Estate ed agli impianti sportivi Palapadua di via Zama e Palaminardi di via Rumor.

Cordiali saluti

p. Il Dirigente
Il Titolare di P.O.
Dott. Salvatore Giuffrida

U
COMUNE DI RAGUSA
Comune di Ragusa
Protocollo N. 0095960/2017 del 14/09/2017



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE VII Cultura-Istruzione-Sport e Attività del Tempo Libero

Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Zona Artigianale contrada Mugno Via on.le dott. Corrado Di Quattro s.n. tel. 0932676601 - 3487373817

mail g.giuffrida@comune.ragusa.gov.it

VERBALE N. 32/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 10.00 presso l'Ufficio Spettacolo della Zona Artigianale si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza costituita, con Determinazione Sindacale n.250 del 30.12.2011, nonché la determinazione sindacale n.20 del 10.03.2015 ex D.P.R. 311 del 28.05.2001.

Sono presenti i signori:

- Dott. Giovanni Barone, componente Asp
- Ing. Carmelo Licitra, esperto in elettrotecnica
- Sig. Carmelo La Cognata, esperto in acustica
- Dott. Giuseppe Puglisi, Comandante Polizia Municipale
- Arch. Rosario Scillone, componente U.T.C., delegato arch. Marcello Di Martino
- Arch. Luigi d'Antona, componente VV.F.
- Dott. Salvatore Giuffrida, segretario

Il presidente, constatato che i componenti sono tutti presenti, dichiara la seduta validamente costituita.

La Commissione passa al primo punto all'ordine del giorno riguardante l'esame del progetto per il rilascio del parere di agibilità per la manifestazione "Addio all'estate" in programma Sabato 16 settembre a Marina di Ragusa in occasione dello spettacolo di Sasà Salvaggio;

Viene acquisita la seguente documentazione:

1. Autorizzazione in deroga all'inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 comma 1 punto h) della legge 447/95;
2. Relazione tecnica
3. Relazione impianto elettrico
4. Calcolo di verifica dei portali
5. Piano di emergenza ed evacuazione
6. Documentazione tecnica
7. Elaborati grafici
8. Piano intervento di protezione civile

La commissione esaminata la documentazione presentata rileva quanto segue:

- La planimetria presentata non rispecchia la situazione di fatto esistente e pertanto deve essere rimodulata indicando in essa gli ingombri dei dehors esistenti, le panchine e gli alberi in scala adeguata e quotata con l'indicazione del palco, dell'area attrezzata con posti a sedere e l'area destinata allo stazionamento del pubblico in piedi.
- Dall'esame della documentazione si evince che oltre ai posti a sedere pari a 300(trecento) possono assistere allo spettacolo un numero di circa 900(novecento) persone in piedi.

La Commissione, esaminata la documentazione presentata, preso atto di quanto previsto all'art. 2 dell'ordinanza n. 704/2017 avente per oggetto "interventi di safety per manifestazioni pubbliche e siti caratterizzati da alto numero di visitatori- si riserva di esprimere il parere dopo l'esperimento del sopralluogo previsto venerdì 15/09/2017 alle ore 18.00 in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa.

In quella sede dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- ✓ *Planimetria corretta tenendo conto della superiore prescrizione;*
- ✓ *Relazione tecnica adeguata alla planimetria di cui sopra;*
- ✓ *Certificati di omologazione delle sedie da installare e dei teloni dei gazebo in corso di validità;*
- ✓ *Dichiarazione di corretto montaggio del palco e delle attrezzature;*
- ✓ *Dichiarazione di corretto montaggio a regola d'arte dell'impianto elettrico temporaneo comprendente il verbale di misurazione del valore di resistenza di terra;*
- ✓ *Collaudo dei carichi sospesi;*

La Commissione passa al secondo punto all'ordine del giorno riguardante il rinnovo del parere di agibilità degli impianti Sportivi "PalaMinardi- PalaPadua" e si trasferisce al PalaPadua di via Zama per le verifiche e gli accertamenti.

Si allontana il dott. Giuseppe Puglisi e interviene in qualità di rappresentante della Polizia Municipale il Ten. Giorgio Cappuzzello;

La commissione, eseguiti i necessari controlli verificato il permanere delle condizioni di Agibilità, riconferma il parere favorevole al rilascio della agibilità al Palapadua di via Zama, già espresso con verbale 450/2011 a tutte le condizioni in esso contenute con affollamento di n. 1200 (milleduecento) posti a sedere distinti in numero uguale nelle due tribune.

La Commissione si trasferisce al PalaMinardi di via M. Rumor.

La commissione, eseguiti i necessari controlli, verificato il permanere delle condizioni di agibilità riconferma il parere favorevole al rilascio della agibilità al PalaMinardi già espresso con verbale 424/2011 a tutte le condizioni in esso contenute con affollamento di n. 3108 (tremilacentotto) posti a sedere.

La Commissione, nel confermare il parere favorevole, da altresì atto, che entro il termine del 30/10/2017 deve essere acquisito il "Verbale di verifica periodica di messa a terra" ai sensi del DPR 462/01 per il PalaMinardi di via M. Rumor ed il PalaPadua di via Zama.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto dagli intervenuti.

I Componenti

- Dott. Giovanni Barone _____
- Ing. Carmelo Licitra _____
- Sig. Carmelo La Cognata _____
- Dott. Giuseppe Puglisi _____
- Ten. Giorgio Cappuzzello _____
- Arch. Rosario Scillone _____
- Arch. Luigi d'Antoni _____

Il Segretario
Dott. Salvatore Giuffrida

Il Presidente
Geo. Massimo Iannucci

