



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 154 del 26/06/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Lavori per la sostituzione del VOR , con dispositivo di protezione adeguato alla norma CEI 0-16, e sostituzione quadro B.T. presso l'impianto di sollevamento Pozzi I-I1-I2, finalizzato all'adeguamento dell'impianto di messa a terra

Il Redattore: Piccitto Giuseppe

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
- Con deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

Che con Determina Dirigenziale 1771 del 07.11.2018 venivano affidati i lavori alla Ditta Nova Quadri srl con sede in Ragusa Viale Quindici n. 2 Zona Industriale III° Fase con il ribasso del 36.7347% su un importo a base d'asta di € 23.709.68 per un importo contrattuale di € 15.000.00 oltre iva, per i “ Lavori per la sostituzione del VOR , con dispositivo di protezione adeguato alla norma CEI 0-16 , e sostituzione quadro B.T. presso l'impianto di sollevamento pozzi I-I1-I2.”

Atteso:

che ultimati i lavori di rifacimento del Dispositivo di protezione della cabina M.T. e del quadro generale si è proceduto alla verifica dell'impianto di terra secondo le normative di legge. Le misurazioni effettuate dalla Ditta Nova Quadri sono risultate oltre i limiti consentiti dalla normativa in vigore, e pertanto si dovrà procedere all'ampliamento dell'impianto di terra adottando i necessari accorgimenti tecnici per adeguarlo alle norme vigenti. Sarà necessario effettuare una “misura di passo e contatto” quale validazione dell'impianto di terra. Eseguiti detti lavori di adeguamento si potrà procedere alla autodenuncia dell'impianto presso le competenti autorità (ISPESEL) così come previsto dalle norme vigenti. Necessita pertanto procedere all'estensione dell'affidamento, al fine di garantire con urgenza l'adeguamento dell'impianto di terra della cabina di M.T. dei pozzi I-I1-I2 e la successiva denuncia dell'impianto alle competenti autorità.

Ritenuto;

che si può far fronte a tale necessità con l'estensione dell'appalto in corso per un importo di € 5.254.57 iva inclusa al netto del ribasso d'asta;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 19 del 24.03.2017

DETERMINA

Autorizzare l'estensione dell'affidamento per il "Lavori per la sostituzione del VOR , con dispositivo di protezione adeguato alla norma CEI 0-16 , e sostituzione quadro B.T. presso l'impianto di sollevamento pozzi I-I1-I2" finalizzato all'adeguamento dell'impianto di messa a terra per l' importo di € 5.254.57 iva inclusa alla Ditta Nova Quadri srl con sede in Ragusa Viale Quindici n. 2 Zona Industriale III° Fase.

- Impegnare la somma di € 5.254.57 iva inclusa come segue;
- in quanto ad € 2.527,38 al Cap.1766/7 Cod. Bil. 09.04.1.03.02.07.999;
- in quanto ad € 1402,12 al Cap 1771 Cod. Bil. 09.04.1.03.02.09.004;
- in quanto ad € 1.000,00 al Cap. 1769 Cod. Bil 09.04.1.03.02.09.004;
- in quanto ad € 325.07 al Cap. 1793 Cod Bil 09.05.1.03.01.02.999;

Dare atto che è stato verificato che il programma di pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00;

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottoservizio " provvedimenti Dirigenti " art. 38 del D.lgs n° 33/2013.

Ragusa, 16/07/2019

Dirigente

SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale