



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 176 del 29/07/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DELLE ELETTROPOMPE DEL POZZO GRAVINA 5 A MARINA DI RAGUSA E DELLA LINEA PALAZZELLO 3 PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LUSIA.**

Il Redattore: Piccitto Giuseppe

**Premesso che:** A seguito di segnalazione dell'Addetto al servizio idrico cittadino di Marina di Ragusa Personale di questo Ufficio, in data 10/07/2019 ha provveduto ad accertare il guasto, al pozzo Gravina 5 per avaria al motore dell'elettropompa, guasto non riparabile per cui si è immediatamente provveduto ad invitare una Ditta specializzata nella fornitura e montaggio di elettropompe, con procedura in somma urgenza autorizzata dal Dirigente del Settore V° in data 10/07/2019

E' stata interpellata la Ditta Elettromeccanica Falla Aldo, che disponendo delle necessarie attrezzature si è resa immediatamente disponibile ad intervenire per estrarre l'elettropompa dal pozzo e per la sostituzione del motore, in possesso presso il magazzino Comunale;

Considerando che il pozzo Gravina 5 provvede all'approvvigionamento idrico di buona parte della frazione di Marina di Ragusa si ritiene di intervenire urgentemente al fine di evitare disagi alla Cittadinanza e pertanto è stato attivata la procedura in somma urgenza incaricando la Ditta Elettromeccanica Falla Aldo, senza il ricorso alla procedure telematica, in considerazione anche che l'intervento rientra nei casi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16.

In corso d'opera in data 12 Luglio veniva segnalato un guasto all'elettropompa Palazzello 3 dell'impianto di sollevamento Lusia, anche questo imputabile ad avaria del motore, Al fine di evitare disagi alle utenze cittadine e garantire la continuità del servizio idrico, si è ritenuto indispensabile provvedere con urgenza alla sostituzione del motore con altro motore in riparazione presso la Ditta Elettromeccanica Falla Aldo per la riparazione e la sostituzione in loco.

Per consentire la possibilità di sostituzione in caso di necessità, in considerazione del periodo di ferie delle officine di riparazione elettromeccaniche è stata disposta la riparazione immediata di entrambi i motori in avaria del pozzo Gravina 5 e del sollevamento Palazzello 3 del sollevamento Lusia , che potranno essere utilizzati in altri pozzi qualora se ne presenti la necessità.

RIPARAZIONE MOTORE 70 HP		€ 1.700,00
RIPARAZIONE MOTORE 150 HP		€ 2.650,00
RIPARAZIONE MOTORE 150 HP palazzello 3		€ 2.650,00
<b>TOTALE RIPARAZIONI</b>		<b>€ 7.000,00</b>
<b>POSA IN OPERA GIORNO 10_07_2019</b>		
OPERAIO QUALIFICATO	€ 27,72   20	€ 554,40
OPERAIO COMUNE	€ 25,76   3	€ 77,28
CAMION GRU COMPLETO DI OPERATORE	€ 74,75   10	€ 747,50
<b>TOTALE POSA IN OPERA</b>		<b>€ 1.379,18</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 8.379,18</b>
IVA 22%		€ 1.843,42
<b>TOTALE IMPORTO</b>		<b>€ 10.222,60</b>

Per quanto sopra descritto, al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, questo Settore ravvisa la necessità di eseguire la sostituzione e la riparazione delle elettropompe in somma urgenza ai sensi all'art. 163 del D. lgs n° 50/16, con affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, prescindendo dalla procedura di affidamento telematica per i motivi di estrema urgenza di cui sopra, affidando i lavori alla Ditta Elettromeccanica Falla Aldo con sede in Scicli C/da Arizza , che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente la fornitura in opera , per l'importo di € 8.379,18 esclusa iva come da seguente quadro economico.

- Con deliberazione di C.C. n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
  - Con deliberazione di G.M. n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il P.E.G. 2019-2021
  - Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
  - visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai Dirigenti di Settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;
  - Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
  - Visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- Ritenuto di dover procedere in merito;

#### DETERMINA

- Autorizzare l'intervento in somma urgenza di riparazione dell'elettropompa Gravina 5 a Marina di Ragusa e dell'elettropompa Palazzello 3 del sollevamento idrico di C/da lusia, nonché le riparazioni dei motori di dette elettropompe, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs . n° 50/16;
- Approvare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs . n° 50/16 affidando alla Ditta "Elettromeccanica Falla Aldo con sede in Scicli C/da Arizza, le forniture in opera e le riparazioni di cui al punto precedente per l'importo di € 10.222,60 iva compresa, prescindendo dalla procedura di affidamento telematica per i motivi di estrema urgenza indicati nella parte motiva;
- Impegnare la somma complessiva di €. 10.222,60 iva inclusa al Cap. 1770 Cod. 09041030299999 Bil. 2019, scadenza 2019;
- di dare atto che il Sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00

- Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio Web nell'apposito sito “ Amministrazione trasparente “ sottoservizio “ provvedimenti Dirigenti “ art. 38 del D.lgs n° 33/2013.

---

Ragusa, 06/08/2019

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*