



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE 4

Servizio 7 – Gestione servizi cimiteriali, concessioni e contratti
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676433

Al Dirigente del Settore IV
Ing. Michele Scarpulla
SEDE

OGGETTO: Realizzazione ascensori nei colombari dei cimiteri di Ragusa Centro e Ibla.
Proposta di annullamento gara in autotutela

Premesso che con D.D. n.1203 del 12/06/2019 è stata approvata la perizia per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

Successivamente, in data 05/09/2019, è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata con scadenza termini di presentazione offerte entro le ore 12:00 del 19/09/2019.

In data 12/09/2019, su richiesta di alcune ditte invitate, è stato effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni dei siti oggetto di intervento e delle lavorazioni da effettuare.

In data 16/09/2019 sono pervenute tre comunicazioni da parte di ditte invitate, tra cui alcune ditte che hanno effettuato il sopralluogo, assunte ai protocolli n. 105186, 105243, 105237. In dette note si evidenziava che occorreva predisporre, in ogni cimitero, apposita linea elettrica dedicata con allaccio al punto fornitura, parecchio distante dal luogo di installazione (in particolare nel Cimitero Centro). Ciò chiaramente fa lievitare i costi di allaccio previsti in progetto, rendendo insufficiente l'importo posto a base d'asta.

In fase progettuale, essendo presenti nei pressi degli immobili oggetto di intervento dei quadri elettrici di proprietà comunale, si era valutata la possibilità di allaccio su questi ultimi. In effetti a causa di una probabile perdita di carico, non prevedibile in fase progettuale, non si poteva utilizzare il quadro esistente ma bensì occorreva predisporre una linea direttamente dal punto fornitura.

Pertanto considerato che l'incidenza per la realizzazione di dette linee elettriche è più gravosa di quanto previsto, si ritiene di procedere all'annullamento della gara e alla restituzione di tutti gli atti ed elaborati progettuali al fine di procedere alla revisione ed integrazione degli stessi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Emanuele Russo