

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Locale QLG

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
TENSIONE [V]	230
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6
SISTEMA DI NEUTRO	TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE	In [A]
	icc [kA]
CARPENTERIA	PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE		PROGETTO	FILE
		ARCHIVIO	DATA
		DISEGNATORE	PAGINA
			1
			SEGUE
IMPIANTO			TAVOLA

RIF. QUADRO		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
NUMERAZIONE MORSETTI																			
NUMERAZIONE CIRCUITO		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
DESCRIZIONE CIRCUITO		ALIMENTAZIONE DA LINEA 6 QUADRO OG		GENERALE QUADRO		ILLUMINAZIONE		PRESE		ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		FANCOIL							
TIPO APPARECCHIO				C60N		C60N		C60N		C60N		C60N							
INTERUTTORE		Icu [kA]		6		6		6		6		6							
		N. POLI		2P		2P		2P		2P		2P		10					
		In [A]		20		10		10		16		10		10					
		CURVA/SGANCIAZIONE		C		C		C		C		D							
		Itr [s]		20		10		16		10		10							
		Itd [s]																	
		Ii [A]																	
		Ig [s]																	
		TIPO		CLASSE		0.03													
		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]													
CONTATORE		TIPO		CLASSE															
TELERUTTORE		TIPO		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]											
		TERMICO		TIPO		Irbh [A]													
		FUSIBILE		N. POLI		In [A]													
ALTR. APP.		TIPO		MODELLO															
		CONDUTTORA		TIPO ISOLAMENTO		POSA		N07G9		13		N07G9		13					
		SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		Iz [A]		25		20		16		10		10		10		0.5	
FONDO LINEA		Un [V]		230		230		2.5		230		0.5		230		0.5			
		Icc min [kA]																	
		LUNGHEZZA [m]																	
NOTE																			
CLIENTE		COMUNE DI RAGUSA																	
IMPIANTO		PROGETTO PER LA "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX CPTA DI VIA NAPOLEONE COLAJANNI IN RAGUSA, DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI"																	
		ARCHIVIO																	
		DISEGNATORE																	
		PAGINA																	
		TAVOLA																	
		FILE																	
		REVISIONE																	
		1																	
		SEGUE																	

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Locale QL7

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]		230	FREQ. [Hz]
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]		50	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]		6	
SISTEMA DI NEUTRO			
DIMENSIONAMENTO SBARRE		In [A]	icc [kA]
CARPENTERIA			
PVC		CLASSE DI ISOLAMENTO	
IP			

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	PROGETTO	FILE
	ARCHIVIO	DATA
	DISEGNATORE	PAGINA
	IMPIANTO	TAVOLA

1

SEQUE

REVISIONE

CLIENTE		PROGETTO	FILE
ARCHIVIO		DATA	REVISIONE
DISEGNATORE		PAGINA	1
IMPIANTO		TAVOLA	

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Locale QL8

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
TENSIONE [V]	230
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6
SISTEMA DI NEUTRO	TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE	In [A] icc [kA]
CARPENTERIA	PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	☐ — CEI 23-49
	☐ — CEI 23-51

RIF. QUADRO		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
NUMERAZIONE MORSETTI		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
DESCRIZIONE CIRCUITO		ALIMENTAZIONE DA LINEA 8 QUADRO 06		GENERALE QUADRO		ILLUMINAZIONE		PRESE		ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		FANCOIL							
TIPO APPARECCHIO				C60N		C60N		C60N		C60N		C60N							
INTERUTTORE		Icu [kA]		6		6		6		6		6							
N. POLI		In [A]		2P		2P		2P		2P		2P							
CURVA/SGANCIAZIONE				C		C		C		C		D							
I _r [A]		tr [s]		20		10		16		10		10							
I _{sd} [A]		tsd [s]																	
I _l [A]																			
I _g [A]		tg [s]																	
DIFFERENZIALE		TIPO		CLASSE		0.03													
CONSTATTORE		TIPO		CLASSE															
TELERUTTORE		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]													
TERMICO		TIPO		I _{th} [A]															
FUSIBILE		N. POLI		In [A]															
ALTRE APP.		TIPO		MODELLO															
CONDUTTORIA		TIPO ISOLAMENTO		POSA		N07G9		13		N07G9		13		N07G9		13			
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		6		6		6		6		6		6		1.5		1.5		1.5	
I _b [A]		25		20		10		16		10		10							
U _n [V]		230		230		230		230		230		230		230		230		0.5	
P _n [kW]		2.5		2.5		0.5		0.5		1		230		0.5		230		0.5	
I _{cc} min [kA]																			
LUNGHEZZA [m]																			
dv TOTALE [%]																			
NOTE																			

CLIENTE		COMUNE DI RAGUSA		PROGETTO: QUADRO 0L8		FILE	
ARCHIVIO		DISEGNATORE		DATA		REVISIONE	
PAGINA		1		TAVOLA			
IMPIANTO		PROGETTO PER LA "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO EDILIZIO EX CPTA DI VIA NAPOLEONE COLAJANNI IN RAGUSA, DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI"					

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Locale QL9

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
TENSIONE [V]	230
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6
SISTEMA DI NEUTRO	
TT	
DIMENSIONAMENTO SBARRE	
In [A]	icc [kA]
CARPENTERIA	
PVC	
CLASSE DI ISOLAMENTO	
IP	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE		PROGETTO	FILE
ARCHIVIO		DATA	REVISIONE
DISEGNATORE		PAGINA	1
IMPIANTO		TAVOLA	

RIF. QUADRO		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
NUMERAZIONE MORSETTI																					
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
DESCRIZIONE CIRCUITO				ALIMENTAZIONE DA LINEA 9 QUADRO 06		GENERALE QUADRO		ILLUMINAZIONE		PRESE		ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA		FANCOIL							
TIPO APPARECCHIO				C60N		C60N		C60N		C60N		C60N		C60N							
INTERUTTORE		Icu [kA]		6		6		6		6		6		6							
		N. POLI		In [A]		2P		2P		2P		2P		2P		2P					
		CURVA/SGANCIAZIONE				C		C		C		C		C		D					
		I _r [A]		20		10		10		16		10		10		10					
		I _{sd} [A]																			
		I _l [A]																			
		I _g [s]																			
		I _{tdn} [ms]		0.03																	
		TIPO		CLASSE																	
		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]															
		TERMICO		TIPO		I _{th} [A]															
FUSIBILE		N. POLI		In [A]																	
ALTRE APP.		TIPO		MODELLO																	
CONDUTTORA		TIPO ISOLAMENTO		POSA		N07G9		13		N07G9		13		N07G9		13					
		SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		6		6		6		6		6		1.5		1.5		1.5		1.5	
		I _b [A]		25		20		10		16		10		10		10		10		10	
		U _n [V]		230		230		230		230		230		230		230		230		230	
		P _n [kW]		2.5		2.5		0.5		0.5		1		0.5		0.5		0.5		0.5	
		I _{cc} min [kA]																			
FONDO LINEA		I _{cc} max [kA]																			
NOTE																					

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Locale QL10

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
TENSIONE [V]	230
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6
SISTEMA DI NEUTRO	TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE	In [A] icc [kA]
CARPENTERIA	PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	PROGETTO		FILE
	ARCHIVIO		DATA
	DISEGNATORE		PAGINA
	IMPIANTO		TAVOLA
			1
			REVISIONE
			1
			SEQUE

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Locale QL11

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
TENSIONE [V]	230
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6
SISTEMA DI NEUTRO	TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE	In [A] icc [kA]
CARPENTERIA	PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	PROGETTO	FILE		
	ARCHIVIO	DATA	REVISIONE	
	DISEGNATORE	PAGINA	1	SEQUE
	IMPIANTO	TAVOLA		

RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERAZIONE MORSETTI NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE DESCRIZIONE CIRCUITO TIPO APPARECCHIO INTERUTTORE N. POLI In [A] CURVA/SGANCIAZIONE I_r [A] t_r [s] I_sd [A] t_sd [s] I_g [A] t_g [s] DIFFERENZIALE Tipo CLASSE IDN [ms] CLASSE TELERUTTORE BOBINA [V] N. POLI In [A] TERMICO Tipo I_{lth} [A] FUSIBILE N. POLI In [A] ALTR E APP. Tipo MODELLO CONDUTTURA Tipo ISOLAMENTO POSA SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] I_b [A] I_z [A] P_n [kW] I_{cc max} [kA] LUNGHEZZA [m] dv TOTALE [%] FONDO LINEA NOTE									
CLIENTE	COMUNE DI RAGUSA								
IMPIANTO		PROGETTO PER LA "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX CPTA DI VIA NAPOLEONE COLAJANNI IN RAGUSA, DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI"							
		ARCHIVIO		DISEGNATORE		TAVOLA			
FILE		DATA		PAGINA		1 SEQUE			
REVISIONE									

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Piano Interrato QPI

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
TENSIONE [V]	400
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6
SISTEMA DI NEUTRO	TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE	In [A] icc [kA]
CARPENTERIA	PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	PROGETTO	FILE
	ARCHIVIO	DATA
	DISEGNATORE	PAGINA
	IMPIANTO	TAVOLA

RIF. QUADRO		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
NUMERAZIONE MORSETTI		NUMERAZIONE CIRCUITO																	
DESCRIZIONE CIRCUITO		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
TITO APPARECCHIO		C60N		C60N		C60N		C60N		C60N		C60N		C60N		C60N		C60N	
INTERUTTORE		Icu [kA]		6		6		6		6		6		6		6		6	
N. POLI		In [A]		4P		2P		2P		2P		2P		2P		4P		4P	
CURVA/SGANCIAITORE		I _r [A]		63		10		16		10		10		16		40		40	
I _{sd} [A]		tsd [s]																	
I _g [A]		tg [s]																	
I _l [A]																			
DIFFERENZIALE		I _{Δn} [A]				0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		1		1	
CONTAITORE		TIPO		CLASSE															
TELEUTTORE		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]													
TERMICO		TIPO		I _{th} [A]															
FUSIBILE		N. POLI		In [A]															
ALTRE APP.		TIPO		MODELLO															
CONDUTTOURA		TIPO ISOLAMENTO		POSA		N07G9		13		N07G9		13		N07G9		13		N07G9	
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		16		16		16		16		16		16		16		16		16	
I _b [A]		63		63		10		16		10		16		10		20		20	
I _z [A]		400		400		30		30		230		230		0.5		230		400	
Un [V]		I _{cc} min [kA]		I _{cc} max [kA]															
FONDO LINEA		LUNGHEZZA [m]		dv TOTALE [%]															
NOTE																			
CLIENTE		COMUNE DI RAGUSA																	
IMPIANTO		PROGETTO PER LA "RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX CPTA DI VIA NAPOLEONE COLAJANNI IN RAGUSA, DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI"																	
FILE		PROGETTO: QUADRO QP1																	
REVISIONE		DATA																	
PAGINA		1																	
TAVOLA		DISEGNATORE																	
IMPIANTO		DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI IMMIGRATI REGOLARI"																	

COMMITTENTE:
COMUNE DI RAGUSA

COMMESSA:
PROGETTO CPTA

QUADRO:
Quadro Sala Riunioni QSR

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE	
TENSIONE [V]	400
FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	
icc PRES. SUL QUADRO [kA]	6
SISTEMA DI NEUTRO	TT
DIMENSIONAMENTO SBARRE	In [A] icc [kA]
CARPENTERIA	PVC
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	☒ — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	☒ — CEI EN 60947-2
	☐ — CEI EN 60898
CARPENTERIA	☒ — CEI EN 60439-1
	☐ — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE	PROGETTO	FILE
	ARCHIVIO	DATA
	DISEGNATORE	PAGINA
	IMPIANTO	TAVOLA

