



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676562 - Fax 0932 676557 - E-mail

Partita Iva: 00180270886

Ragusa, 23/01/2018

COMUNICAZIONE N.3

BANDO DI GARA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI LUMINOSI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI. 2° STRALCIO FUNZIONALE

- 1 -

MODIFICA DEL COMUNICATO N.2

EVENTUALE OFFERTA TECNICA RIGUARDANTE DUE CORPI ILLUMINANTI CON CARATTERISTICHE DIVERSE CHE POSSONO DARE ADITO A VALUTAZIONI DIVERSE, NEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI CRITERI TECNICI RIPORTATI NEL DECRETO CAM (AD ES.: MODULO LED CON O SENZA SISTEMA OTTICO) VERRÀ APPLICATA LA MEDIA PONDERATA CONSIDERANDO N. 261 CORPI DA 60W E N.1781 DA 80W. PERTANTO VERRÀ APPLICATA LA SEGUENTE FORMULA.

$$V = ((261 * Vx) + (1781 * Vx1)) / 2042$$

Vx: valore del criterio riportato in offerta per il 60 W

Vx1: valore del criterio riportato in offerta per l'80 W

- 2 -

L'ART. 4.2.3.8 DEL DECRETO 27/09/2017 (CAM) "PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE" PREVEDE DIVERSE TABELLE PERTANTO BISOGNA FARE RIFERIMENTO ALLA TABELLA N.8 "ILLUMINAZIONE STRADALE".

- 3 -

LE CERTIFICAZIONI PREVISTE QUALE METODO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI TECNICI DEL DECRETO "CAM", DEVONO ESSERE RILASCIATE E VALIDAMENTE SOTTOSCRITTE DAL COSTRUTTORE DEL CORPO ILLUMINATE QUALE UNICO SOGGETTO IN POSSESSO DEI RELATIVI DATI E DOCUMENTI TECNICI (PROVE, ATTESTAZIONI, ETC.) IN CORSO DI VALIDITÀ E PERTANTO TITOLATO A POTER RILASCIARE TALI CERTIFICAZIONI.

LE SUDDETTE CERTIFICAZIONI POSSONO ESSERE ALLEGATI SU SUPPORTI INFORMATICI FIRMATI DIGITALMENTE

- 4 -

I REQUISITI MINIMI DI OGNI SINGOLO CORPO ILLUMINANTE SONO INDICATI NELLE SCHEDE TECNICHE ALLEGATE AL CAPITOLATO PRESCRIZIONE TECNICHE.

IL R.U.P.
(Geom. Vincenzo Baglieri)

