



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Verde Pubblico.

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario -

Fax 0932 676429 - E-mail g.piccitto@comune.ragusa.gov.it

Servizio Idrico Integrato

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA.

COD. CIG. (7209909D1D) - COD. CUP. (F26J17000470004)

FAQ 2

<p>In base a quanto riportato sulle "Linee Guida" per la redazione dell'offerta tecnica, si chiede se nel numero delle facciate previste per i punti A e B debbano essere ricompresi anche gli allegati quali ad esempio: Tavole, Schede Tecniche e Computo Metrico.</p>	<p>In merito è già stato chiarito che il numero di pagine indicato nelle linee guida è puramente indicativo come specificato nel bando di gara e in detto numero si comprendono tutti gli elaborati ritenuti opportuno produrre per meglio esplicitare l'offerta tecnica. Nei limiti del possibile, al solo fine di agevolare e rendere più spediti i lavori della commissione, sarebbe opportuno utilizzare il formato A4.</p>
<p>In riferimento al punto B riportato nelle "Linee Guida" si chiede di specificare il tipo di certificazione ambientale che verrà presa in considerazione da Codesta S.A.</p>	<p>Certificazioni attinenti alla materia ambientale possedute.</p>
<p>Nei documenti posti a base di gara si riscontra un'incongruenza circa i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica e, conseguentemente, dei fattori ponderali degli elementi qualitativi a) e b) relativi all'offerta tecnica. Chiediamo pertanto quale è l'effettiva suddivisione dei criteri di valutazione, dei fattori ponderali e il punteggio tecnico minimo che dovrà essere conseguito onde evitare l'esclusione delle offerte.</p>	<p>Per quanto attiene ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, nonché dei fattori ponderali degli elementi qualitativi a) e b) dell'offerta tecnica, si deve fare riferimento esclusivamente al contenuto della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 624 del 06/04/2018, di adeguamento di detti parametri alle determinazioni dell'Amministrazione assunte con la Delibera di G.M. n. 99 del 26/03/18.</p>

<p>Nei documenti posti a base di gara è riscontrata un'incongruenza circa il contenuto della Busta n° 2 e della Busta N° 3. Nel Bando di Gara viene riportato che la Busta N° 2 deve contenere l'offerta economica mentre la Busta N° 3 conterrà l'offerta tecnica; viceversa nelle Linee Guida i contenuti delle buste risultano invertiti. Si chiede pertanto con esattezza quali sono i contenuti che si dovranno inserire nelle buste costituenti l'offerta che verrà presentata.</p>	<p>Con riferimento al quesito si da atto dell'incongruenza evidenziata, precisando che comunque occorre dare prevalenza all'indicazione riportata nel bando di gara.</p> 
<p>Ai fini della redazione dell'offerta tecnica, si chiede di fornire le caratteristiche tecniche (numero effettivo delle macchine installate, Casa costruttrice, modello, potenza installata, etc.) dei mixer installati nelle due vasche di denitrificazione dell'impianto consortile.</p>	<p>Al fini della predisposizione dell'offerta, si ritiene adeguato riferire che nelle due vasche di denitrificazione dell'impianto consortile, sono installati, per ogni vasca, due mixer da 2,5 Kw.</p>
<p>Al punto 14. Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale per l'ammissione si richiede.</p> <p>“14.a Indicazione del fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016).</p> <p>Il bando in oggetto è stato pubblicato il 04/05/2018 per cui gli ultimi tre esercizi finanziari di riferimento sono (2015- 2016 - 2017); per cui Voglia l'Ente in indirizzo a chiarire quali siano gli ultimi esercizi di riferimento”.</p>	<p>A parziale correzione della risposta pubblicata giorno 31/05/2018 (FAQ 1) si precisa, in conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 02/07/2015) e dall'ANAC, (da ultimo, Delibera 11/01/2017, n° 3) quanto segue: “per la dimostrazione della capacità economico finanziaria il triennio di riferimento da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando”. Precisa, inoltre, l'Autorità di vigilanza (cfr., Determinazione n° 5 del 21/05/2009) che “..i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi a tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle entrate o la Camera di</p>

	<p>Commercio territorialmente competenti...”.</p> <p>Pertanto, gli esercizi di riferimento, esemplificativamente indicati in parentesi devono intendersi 2014, 2015, 2016 soltanto ove l’OE non abbia depositato il bilancio relativo al 2017.</p>
<p>Sulla necessità della previa iscrizione all’Albo gestori ambientali del concorrente.</p>	<p>La S.A. ritiene che per la particolare tipologia di servizio oggetto dell’appalto (gestione impianto di depurazione) non sia necessaria la previa iscrizione all’albo dei gestori ambientali. Si evidenzia, sul punto, la posizione assunta, nella specifica materia dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dall’Autorità di vigilanza (cfr. tra i tanti, parere n° 221 del 22/12/2015 e n° 152 del 09/09/2015) secondo la quale “l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare ...”.</p>

Ragusa, 01/06/2018

Il R.U.P.

Il Dirigente del settore XII, “Appalti”

Il Dirigente del settore VI, “Ambiente”

Ing. Giuseppe Piccitto

dott. Rosario Spata

ing. Giuseppe Giuliano


